

福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側
採取日	2018年5月15日
状況	排水中
採取時刻	10:30
セシウム134	ND(0.77)
セシウム137	ND(0.62)
全ベータ	12
トリチウム	ND(1.9)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。