

2018年4月14日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

| | 南放水口付近 海水 (排水路出口付近) (T-2) | C排水路 |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 採取日 | 4月13日 | 4月13日 |
| 採取時刻 | 8:25 | 7:56 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.52) | ND(0.57) |
| Cs-137(約30年) | ND(0.58) | ND(0.80) |
| 全 | 16 | ND(3.5) |

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。