

2018年4月17日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）(1/2)

単位：Bq/L

	南放水口付近 海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路
採取日	4月15日	4月15日
採取時刻	1	6:00
Cs-134(約2年)	1	ND(0.57)
Cs-137(約30年)	1	0.68
全	1	7.7

* 太枠内が今回公表データ。他は4月16日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

1 悪天候により採取中止

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）(2/2)

単位：Bq/L

	南放水口付近 海水 (排水路出口付近) (T-2)	C排水路
採取日	4月16日	4月16日
採取時刻	10:50	6:00
Cs-134(約2年)	ND(0.49)	ND(0.59)
Cs-137(約30年)	ND(0.65)	ND(0.82)
全	13	ND(3.1)

* 測定対象外の項目は「 - 」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。