

2018年5月2日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

|              | 南放水口付近<br>海水<br>(排水路出口付近)<br>(T-2) | C排水路     |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 採取日          | 5月1日                               | 5月1日     |
| 採取時刻         | 7:00                               | 6:00     |
| Cs-134(約2年)  | ND(0.68)                           | ND(0.58) |
| Cs-137(約30年) | ND(0.71)                           | ND(0.64) |
| 全            | 11                                 | ND(3.1)  |

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。