

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水 (1/2)
 加重平均サンプル分析結果(2018年4月分)

単位: Bq/L

	東京電力	第三者機関	運用目標	告示濃度 限度	WHO飲料水 水質 ガイドライン
セシウム134	ND(0.0050)	ND(0.0066)	1	60	10
セシウム137	0.034	0.040	1	90	10
全アルファ	ND(3.5)	ND(2.1)	-		
全ベータ	ND(0.72)	ND(0.51)	3(1) ^(注)		
トリチウム	810	830	1,500	60,000	10,000
ストロンチウム90	ND(0.0016)	ND(0.0064)	-	30	10

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を1 Bq/Lに下げて実施。

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

(注) 加重平均サンプルとは、排水前に採取した試料を、各回の排水量に比例した割合で混合した試料を意味する。

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水
加重平均サンプル分析結果(2018年4月分)

(2/2)

(参考)累計排水量(2018年4月分)

単位:m³

一時貯水タンクA (サンプルタンクA)		一時貯水タンクB (サンプルタンクB)		一時貯水タンクC (サンプルタンクC)		一時貯水タンクD (サンプルタンクD)		一時貯水タンクE (サンプルタンクE)		一時貯水タンクF (サンプルタンクF)	
排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量
4月2日	672	4月3日	600	4月4日	566	4月5日	552	4月7日	588	4月8日	585
4月10日	500	4月11日	521	4月12日	536	4月14日	440	4月15日	453	4月16日	425
4月19日	387	4月20日	529	4月21日	450	4月22日	424	4月24日	423	4月25日	406
計		1,559	計		1,650	計		1,552	計		1,416

一時貯水タンクG (サンプルタンクG)		一時貯水タンクH (サンプルタンクH)		一時貯水タンクJ (サンプルタンクJ)		一時貯水タンクK (サンプルタンクK)		一時貯水タンクL (サンプルタンクL)			
排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量	排水日	排水量		
4月1日	695	4月13日	768	4月29日	353	4月30日	297				
4月9日	543	4月27日	392								
4月17日	403										
4月26日	441										
計		2,082	計		1,160	計		353	計		297