

福島第一原子力発電所 空気中のPu分析結果

1.測定結果：

(データ集約:7/26)
(単位：Bq/cm³)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+240
福島第一 西門	2018年4月20日	ND [4.6×10 ⁻¹⁰]	ND [4.6×10 ⁻¹⁰]

[]内は検出限界値を示す

2.分析機関：日本分析センター

3.評価：

今回測定した試料からはPu-238,Pu-239+240は検出されなかった。

以 上