

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

|           | H4エリア周辺地下水 |        |         |        |         |        |        |        |
|-----------|------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|           | E-3        | E-4    | E-5     | E-8    | E-9     | E-10   | E-13   | E-14   |
| 採取日       | 7月3日       | 7月3日   | 7月3日    | 7月3日   | 7月3日    | 7月3日   | 7月3日   | 7月3日   |
| 採取時刻      | 9:16       | 9:21   | 9:29    | 9:15   | 9:25    | 9:30   | 9:05   | 9:20   |
| 全         | ND(13)     | ND(13) | ND(13)  | ND(13) | 860     | ND(13) | ND(13) | ND(15) |
| H-3(約12年) | ND(120)    | 310    | ND(120) | 150    | ND(120) | 710    | 450    | 140    |

\* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。