

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日
採取時刻	8:45	8:23	8:34	8:27
Cs-134(約2年)	52	86	150	8.3
Cs-137(約30年)	500	880	1,400	59
全	590	2,300	1,900	180
H-3(約12年)	ND(120)	350	ND(120)	350

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。