

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日
採取時刻	9:24	9:03	9:18	9:07
Cs-134(約2年)	37	79	160	7.1
Cs-137(約30年)	470	860	1,400	60
全	650	2,500	2,000	150
H-3(約12年)	ND(120)	310	120	380

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。