

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日
採取時刻	8:20	7:44	8:10	7:48
Cs-134(約2年)	48	86	120	ND(13)
Cs-137(約30年)	460	840	1,300	62
全	580	2,600	2,100	160
H-3(約12年)	ND(120)	410	150	250

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。