

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日
採取時刻	9:19	9:00	9:12	9:04
Cs-134(約2年)	69	76	370	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	570	850	3,900	65
全	690	2,100	4,800	170
H-3(約12年)	190	360	ND(120)	320

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。