

2018年7月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月13日	7月13日	7月13日	7月13日
採取時刻	8:18	8:53	9:05	8:56
Cs-134(約2年)	120	77	180	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	1,100	780	2,000	68
全	1,300	2,300	2,300	200
H-3(約12年)	ND(130)	370	ND(130)	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。