

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月20日	7月20日	7月20日	7月20日
採取時刻	8:20	8:55	9:07	8:58
Cs-134(約2年)	87	72	170	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	970	800	1,700	81
全	1,300	2,300	2,300	220
H-3(約12年)	160	440	ND(130)	390

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。