

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月25日	7月25日	7月25日	7月25日
採取時刻	8:16	7:51	8:06	7:54
Cs-134(約2年)	78	75	130	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	840	850	1,500	58
全	910	2,300	2,000	180
H-3(約12年)	150	400	160	360

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。