

2018年7月29日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日
採取時刻	8:20	8:56	9:08	9:00
Cs-134(約2年)	63	74	120	ND(14)
Cs-137(約30年)	750	810	1,300	73
全	910	2,200	1,700	210
H-3(約12年)	150	420	180	360

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。