

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日
採取時刻	10:00	9:15	9:52	9:18
Cs-134(約2年)	62	72	110	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	660	770	1,200	63
全	810	2,300	1,500	190
H-3(約12年)	ND(130)	330	ND(130)	330

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。