

2018年8月19日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月17日	8月17日	8月17日	8月17日
採取時刻	8:07	9:10	8:54	9:13
Cs-134(約2年)	130	68	150	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	1,300	800	1,500	100
全	1,600	2,200	1,900	260
H-3(約12年)	140	280	120	340

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。