

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路							
採取日	7月13日							7月13日							
採取時刻	8:18							8:14							
降雨量(mm/日)	4							4							
流量(m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.73)							1.0							
Cs-137(約30年)	6.9							6.7							
全	13							16							
H-3(約12年)	-							-							

単位: Bq/L

	K排水路							C排水路							
採取日	7月13日							7月13日							
採取時刻	6:00							6:00							
降雨量(mm/日)	4							4							
流量(m ³ /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	2.1							ND(0.58)							
Cs-137(約30年)	24							1.1							
全	39							4.2							
H-3(約12年)	-							-							

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。