

# 地下水バイパス揚水井のくみ上げにおける一時貯留タンク に対する評価結果について

＜参考資料＞  
2016年10月12日  
東京電力ホールディングス株式会社

## 【各揚水井のトリチウム濃度】

トリチウム濃度 (Bq/L)	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 10揚水井 運転状況
H27. 11. 12 (木)	6.9	/	12	/	50	/	37	/	※1	2000	720	/	汲み上げ中
H27. 11. 16 (月)	/	8.4	/	24	/	66	/	※1	/	2800	/	220	汲み上げ中
H28. 9. 1 (木)	4.8	/	7.0	/	44	/	28	/	※1	1900	790	/	汲み上げ中
H28. 9. 5 (月)	/	10	/	26	/	53	/	60	/	1800	/	220	汲み上げ中
H28. 9. 8 (木)	7.0	/	8.7	/	49	/	33	/	※1	1800	820	/	汲み上げ中
H28. 9. 12 (月)	/	11	/	21	/	53	/	70	/	1600	/	220	汲み上げ中
H28. 9. 15 (木)	6.0	/	※1	/	46	/	32	/	※1	1800	930	/	汲み上げ中
H28. 9. 19 (月)	/	11	/	20	/	44	/	84	/	1600	/	210	汲み上げ中
H28. 9. 22 (木)	6.9	/	※1	/	41	/	28	/	※1	1600	720	/	汲み上げ中
H28. 9. 26 (月)	/	12	/	20	/	51	/	87	/	1600	/	220	汲み上げ中
H28. 9. 29 (木)	8.2	/	※1	/	50	/	31	/	※1	1600	670	/	汲み上げ中
H28. 10. 3 (月)	/	15	/	24	/	46	/	64	/	1900	/	320	汲み上げ中
①H28. 10. 6 (木) ※2	10	15	8.7	24	47	46	29	64	240	1900	730	320	汲み上げ中
②トリチウム上昇傾向評価用	10	15	8.7	24	47	46	29	64	240	2700	730	320	

※1 点検・清掃により採取中止

※2 サンプルングを実施していない揚水井については、前回の分析結果を採用。

## 【各揚水井の汲み上げ比率】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	計
③汲み上げ比 ※3	0.20	0.12	0.00	0.17	0.01	0.02	0.15	0.06	0.10	0.03	0.04	0.10	1.00

※3 No. 1、2、4～12: 10/3(月)～10/4(火)の実績をもとに算出。No. 3: 点検・清掃のため揚水停止。

## 【評価結果(一時貯留タンクのトリチウム濃度)】

一時貯留タンク内  
トリチウム濃度

H28. 9. 29 (H28. 10. 4報告値)	1.7	1.4	0.0	3.5	0.5	0.9	4.2	5.3	48.1	41.2	27.7	25.5	159.9
H28. 10. 3 (H28. 10. 5報告値)	1.7	1.8	0.0	4.1	0.5	0.7	4.4	3.5	49.2	47.7	27.1	37.2	177.9
H28. 10. 6 (①×③)	2.0	1.8	0.0	4.2	0.4	0.7	4.4	3.8	24.0	48.0	28.2	33.6	151.0
トリチウム上昇傾向評価用 (②×③) ※4	2.0	1.8	0.0	4.2	0.4	0.7	4.4	3.8	24.0	68.1	28.2	33.6	171.2

※4 「トリチウム上昇傾向評価用」とは、2015/11/12から11/16までの上昇傾向が継続すると仮定したトリチウム濃度を設定し評価したもの