

福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉水位、炉圧、D/W圧力、S/C圧力

時間	炉水位[mm]			炉圧[MPa g]			D/W[MPa]			S/C[MPa]		
	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3	1F1	1F2	1F3[abs]	1F1	1F2	1F3[abs]
2011/4/25 11:00	-1,700	-1,500	-1,800	(A)0.448 (B)1.168(※1)	-0.020 (※1)	-0.055 (※1)	0.155	0.080	0.1029	0.155	※2	0.1787
2011/4/26 5:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.445 (B)1.185(※1)	-0.020 (※1)	-0.055 (※1)	0.150	0.080	0.1043	0.150	※2	0.1794
2011/4/26 11:00	-1,650	-1,500	-1,850 4/26 9:00	(A)0.445 (B)1.180(※1)	-0.016 (※1)	-0.055 (※1)	0.150	0.080	0.1041 4/26 9:00	0.150	※2	0.1794 4/26 9:00
2011/4/27 5:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.450 (B)1.205(※1)	-0.018 (※1)	-0.053 (※1)	0.155	0.080	0.1031	0.155	※2	0.1787
2011/4/27 11:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.445 (B)1.203(※1)	-0.018 (※1)	-0.053 (※1)	0.155	0.075	0.1029	0.155	※2	0.1792
2011/4/28 5:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.415 (B)1.168(※1)	-0.016 (※1)	-0.055 (※1)	0.125	0.075	0.1017	0.125	※2	0.1783
2011/4/28 11:00	-1,600	-1,500	-1,850	(A)0.418 (B)1.170(※1)	-0.020 (※1)	-0.055 (※1)	0.120	0.075	0.1017	0.110	※2	0.1785
2011/4/29 5:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.413 (B)1.175(※1)	-0.023 (※1)	-0.062 (※1)	0.110	0.075	0.1036	0.110	※2	0.1799
2011/4/29 11:00	-1,700	-1,500	-1,850	(A)0.410 (B)1.175(※1)	-0.020 (※1)	-0.060 (※1)	0.105	0.075	0.1033	0.105	※2	0.1796
2011/4/30 5:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.435 (B)1.205(※1)	-0.025 (※1)	-0.066 (※1)	0.120	0.075	0.1043	0.115	※2	0.1803
2011/4/30 11:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.440 (B)1.215(※1)	-0.023 (※1)	-0.064 (※1)	0.125	0.075	0.1040	0.120	※2	0.1801
2011/5/1 5:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.445 (B)1.230(※1)	-0.023 (※1)	-0.066 (※1)	0.130	0.075	0.1033	0.130	※2	0.1796
2011/5/1 11:00	-1,650	-1,500	-1,800	(A)0.440 (B)1.225(※1)	-0.020 (※1)	-0.068 (※1)	0.130	0.075	0.1027	0.130	※2	0.1792
2011/5/2 5:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.453 (B)1.240(※1)	-0.023 (※1)	-0.064 (※1)	0.135	0.070	0.1019	0.135	※2	0.1790
2011/5/2 11:00	-1,650	-1,500	-1,850	(A)0.448 (B)1.245(※1)	-0.020 (※1)	-0.064 (※1)	0.135	0.070	0.1019	0.135	※2	0.1785
2011/5/3 5:00	-1,700	-1,500	-1,850	(A)0.453 (B)1.253(※1)	-0.020 (※1)	-0.068 (※1)	0.135	0.070	0.1038	0.135	※2	0.1806
2011/5/3 11:00	-1,700	-1,500	-1,850	(A)0.455 (B)1.258(※1)	-0.023 (※1)	-0.070 (※1)	0.135	0.070	0.1031	0.135	※2	0.1796
2011/5/4 5:00	-1,700	-1,500	-1,850	(A)0.460 (B)1.268(※1)	-0.023 (※1)	-0.068 (※1)	0.135	0.065	0.1034	0.135	※2	0.1799
2011/5/4 11:00	-1,700	-1,500	-1,800	(A)0.450 (B)1.265(※1)	-0.020 (※1)	-0.077 (※1)	0.135	0.065	0.1033	0.135	※2	0.1803

※1 状況水位を確認継続中
 ※2 計器不良

福島第一原子力発電所 1～3号機 原子炉压力容器周辺温度[°C]

日時	1F1		1F2		1F3	
	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度	給水ノズル 温度	RPVボトム 温度
2011/4/25 11:00	137.8(※1)	111.6	122.3	(※2)	68.8(※1)	110.0
2011/4/26 5:00	134.7(※1)	110.9	121.2	(※2)	67.9(※1)	110.4
2011/4/26 11:00	134.5(※1)	110.8	120.5	(※2)	82.5(※1) 4/26 9:00	110.7 4/26 9:00
2011/4/27 5:00	132.0(※1)	110.5	120.4	(※2)	72.0(※1)	110.7
2011/4/27 11:00	130.0(※1)	109.4	120.3	(※2)	82.3(※1)	110.3
2011/4/28 5:00	107.3(※1)	98.5	119.9	(※2)	86.0(※1)	109.6
2011/4/28 11:00	106.6(※1)	96.8	119.8	(※2)	85.1(※1)	109.4
2011/4/29 5:00	113.0(※1)	94.6	119.2	(※2)	81.3(※1)	112.7
2011/4/29 11:00	114.7(※1)	95.0	119.2	(※2)	80.6(※1)	112.9
2011/4/30 5:00	131.2(※1)	101.6	119.1	(※2)	83.6(※1)	113.1
2011/4/30 11:00	134.9(※1)	102.7	118.9	(※2)	84.8(※1)	113.4
2011/5/1 5:00	141.3(※1)	104.7	118.7	(※2)	93.7(※1)	116.5
2011/5/1 11:00	142.0(※1)	105.2	118.5	(※2)	90.8(※1)	118.4
2011/5/2 5:00	142.3(※1)	105.7	117.9	(※2)	99.2(※1)	123.6
2011/5/2 11:00	142.2(※1)	105.8	117.6	(※2)	100.8(※1)	125.3
2011/5/3 5:00	142.1(※1)	105.7	117.3	(※2)	111.6(※1)	128.5
2011/5/3 11:00	141.9(※1)	105.7	117.3	(※2)	116.6(※1)	135.1
2011/5/4 5:00	138.4(※1)	103.6	117.2	(※2)	122.6(※1)	138.6
2011/5/4 11:00	137.5(※1)	103.2	117.0	(※2)	128.5(※1)	140.0

※1: 状況推移を継続確認中
 ※2: 計器不良