

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋扉開放時モニタリング結果表

測定日時	気象データ (モニタリングカー)			空間線量率(μSv/h)(敷地境界)									空間線量率(μSv/h)(3~5Km地域) 3				
	天候	風向	風速	モニカ 1	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7 2	MP-8 2	敷地外B地点 双葉町前田	敷地外C地点 双葉町山田	敷地外D地点 大熊町役場付近	敷地外E地点 熊町小学校	敷地外A地点 双葉町長塚
2011/6/19 12:00	曇り	S	2.9	30.2	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/19 13:00	曇り	S	1.9	30.4	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/19 14:00	曇り	SSE	2.6	30.3	5	24	15	15	18	39	120	90	/	/	/	/	/
2011/6/19 15:00	晴れ	S	2.2	30.2	5	24	15	15	18	39	120	90	/	/	/	/	/
2011/6/19 16:00	晴れ	SSE	2.4	30.3	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/19 17:00	晴れ	SSE	1.9	30.1	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/19 18:00	晴れ	S	2.6	30.4	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/19 19:00	晴れ	E	0.6	14.2	5	24	15	15	18	39	120	102	8.2	27.5	8.8	28.0	12.2
2011/6/19 20:00	晴れ	SW	0.4	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	8.1	27.5	9.7	28.5	11.5
2011/6/19 21:00	晴れ	SE	0.3	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	8.2	27.5	9.4	28.0	11.5
2011/6/19 22:00	晴れ	SW	0.3	14.2	5	24	15	15	18	39	120	102	8.0	27.5	9.4	28.5	11.4
2011/6/19 23:00	晴れ	SSW	0.3	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	8.2	27.5	9.8	28.0	11.8
2011/6/20 0:00	晴れ	SW	0.4	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	8.4	27.5	9.3	29.0	11.6
2011/6/20 1:00	晴れ	NW	0.5	14.2	5	24	15	15	18	39	120	102	8.3	27.5	9.3	28.5	11.5
2011/6/20 2:00	晴れ	SW	0.8	14.1	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 3:00	晴れ	WSW	0.3	14.4	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 4:00	晴れ	WNW	0.6	14.1	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 5:00	晴れ	NW	0.5	14.2	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 6:00	晴れ	WSW	0.6	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 7:00	晴れ	S	0.5	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 8:00	晴れ	NE	1.3	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	6.8 <sup>4</sup>	45.0 <sup>5</sup>	/	/	11.7
2011/6/20 9:00	晴れ	E	1.6	14.2	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	11.8 <sup>6</sup>	28.0 <sup>7</sup>	/
2011/6/20 10:00	晴れ	E	2.2	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 11:00	晴れ	E	2.2	14.0	5	24	15	15	18	39	120	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 12:00	晴れ	E	2.0	14.2	5	24	15	15	18	39	121	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 13:00	晴れ	E	2.4	14.4	5	24	16	15	18	39	121	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 14:00	晴れ	E	1.7	14.4	5	24	16	15	18	39	121	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 15:00	曇り	SE	1.5	14.3	5	24	16	15	18	39	121	102	/	/	/	/	/
2011/6/20 22:50	晴れ	SW	0.5	30.3	5	24	15	15	18	39	120	102	/	36	/	/	/

1: 12時~18時までの測定位置は正門、それ以降は西門に移動、6/20 16:30より正門

2: 14時と15時のMP-7とMP-8のデータは、電源停止切替作業に伴い欠測となったことから、人による代替サーベイを実施

3: 敷地外A, B, D地点はNaI, C地点, E地点については電離箱式サーベイメータで測定した。

4: 測定時間 8:24

5: C地点より東に約110mの地点で測定、6/20 22:50にC地点で再測定

6: 測定時間 9:17

7: 測定時間 9:43