

滞留水処理分析結果シート

平成23年6月25日
東京電力株式会社

処理装置	淡水化処理装置（RO）	
------	-------------	--

	処理前	処理(1)後
試料	淡水化装置入口水	淡水化装置出口水
試料採取日時刻	平成23年6月24日 15時30分	平成23年6月24日 15時40分
試料採取場所	RO廃液水タンク出口サ ンプリングライン	RO処理水タンク出口サン プリングライン

	処理前	処理後
核種	試料濃度 (ppm)	試料濃度 (ppm)
塩素濃度	13000	49

． E- とは、 ． ×10⁻ と同じ意味である。