

# 福島第一原子力発電所

## 1～4号機使用済燃料プール水サンプリング結果

平成23年8月25日  
東京電力株式会社

参考資料

### 使用済燃料プール水質測定結果(2011年8月採取分)

号機	採取日時	pH	Cl(塩化物イオン)	Cs137	Cs134	I-131
		-	ppm	Bq/L	Bq/L	Bq/L
1号機	8/19 11:35	8.2	3.9	2.3E+07	1.8E+07	ND
2号機	8/19 11:10	7.5	1508	1.1E+08	1.1E+08	ND
3号機	8/19 14:00	9.2	1769	8.7E+07	7.4E+07	ND
4号機	8/20 11:40	7.7	1944	6.1E+04	4.4E+04	ND