

平成 23 年 9 月 2 日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 4 号機 使用済燃料プールライナードレン水サンプリング結果

採取日時	pH	C l (塩化物イオン)	ヒドラジン	セシウム 137	セシウム 134	ヨウ素 131
	-	ppm	ppm	Bq/L	Bq/L	Bq/L
9/1 13:24	8.7	1,500	N D	2.2×10^4	1.6×10^4	N D