

滞留水処理分析結果シート

平成23年10月21日
東京電力株式会社

処理装置	淡水化処理装置 (RO)
------	--------------

	処理前	処理後
試料	淡水化装置入口水	淡水化装置出口水
試料採取日時刻	平成23年10月17日 6時15分	平成23年10月17日 6時10分
試料採取場所	RO2廃液水タンク入口サ ンプリングライン	RO処理水移送ポンプサン プリングライン

	処理前	処理後
	試料濃度 (ppm)	試料濃度 (ppm)
塩素濃度	3700	7

． E- とは、 ． ×10⁻ と同じ意味である。

滞留水処理分析結果シート

平成23年10月21日
東京電力株式会社

処理装置	第二セシウム吸着装置 (SARRY)
------	--------------------

試料		処理前	処理後
試料採取 日時刻	A系	平成23年10月17日 6時20分	平成23年10月17日 6時20分
	B系		平成23年10月17日 6時20分
試料採取場所		第二セシウム吸着装置F-1(B) 出口サンプリングライン	第二セシウム吸着装置SIXM-5(A・B) 出口サンプリングライン

核種		処理前	処理(2)後
		試料濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)
A系	I-131	ND (< 4.8E+03)	ND (< 1.1E+00)
	Cs-134	4.5E+05	ND (< 1.1E+00)
	Cs-137	5.5E+05	ND (< 7.0E-01)
B系	I-131	ND (< 4.8E+03)	ND (< 1.1E+00)
	Cs-134	4.5E+05	ND (< 1.1E+00)
	Cs-137	5.5E+05	ND (< 7.1E-01)

DF*	
-	-
>	4.1E+05
>	7.9E+05
-	-
>	4.1E+05
>	7.7E+05

・ E- とは、 . ×10⁻ と同じ意味である。

* : D F (Decontamination Factor) : 除染係数 = (処理前の試料濃度) / (処理後の試料濃度)

Cs134・Cs137のDFには、処理後の検出限界値を用いた。

滞留水処理分析結果シート

平成23年10月21日
東京電力株式会社

処理装置	セシウム吸着装置 (Kurion)
------	-------------------

	処理前	処理後
試料	集中RW地下高汚染水 (滞留水)	セシウム吸着装置処理水
試料採取日時刻	平成23年10月17日 6時45分	平成23年10月17日 6時30分
試料採取場所	集中RW3階 サンプリングライン	セシウム吸着装置出口

	処理前	処理(1)後
核種	試料濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)
I-131	ND (< 5.2E+03)	ND (< 1.2E+00)
Cs-134	6.7E+05	ND (< 1.5E+00)
Cs-137	8.3E+05	ND (< 1.0E+00)

	DF*
	-
>	4.5E+05
>	8.3E+05

・ E- とは、 . ×10 と同じ意味である。

* : D F (Decontamination Factor) : 除染係数 = (処理前の試料濃度) / (処理後の試料濃度)

Cs134・Cs137のDFには、処理後の検出限界値を用いた。