

福島第一原子力発電所における水漏れについて (2月2日確認分)

平成24年2月2日
東京電力株式会社

| No | 発生日時 (停止・隔離日時) | 漏洩場所 / 箇所 | 漏洩量 | 堰の有無 | 放射能濃度 (Bq/cm ³) | 海洋への流出 | 系統への影響 | 雰囲気線量率 (mSv/h) |
|----|----------------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------------------------|--------|--------|-------------------|
| | H24/2/2 15:30 (隔離完了 16:05) | ろ過水を純水化する水処理建屋内排水ライン配管フランジ部 | 0.25L | 無 | ろ過水 | 無 | 無 | 0.02 |
| | H24/2/2 15:30 (隔離完了 16:05) | ろ過水を純水化する水処理建屋内排水ラインドレン弁 | 0.25L | 無 | ろ過水 | 無 | 無 | 0.02 |