

アラーム印字

2011/03/11 15:41	ZD928	計算機待機監視 FCS-B系待機不全	OFF	
2011/03/11 15:41	ZD930	計算機待機監視 SGTS-B系待機不全	OFF	
2011/03/11 15:41	TD023	タービンモータサクションポンプ 運転中	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器 A 動作	OFF	
2011/03/11 15:41	PD535	6.9kV M/C 1C 母線電圧 低	ON	
2011/03/11 15:41	PD717	RHRポンプ A 起動	停止	
2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器 A 動作	OFF	正常復帰
*2011/03/11 15:41	FB110	LPCP F001A 電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	FB111	LPCP F003A 電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	BD259	LPCSポンプ 母線電源有効	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD157	RHRポンプ A 母線電源有効	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD450	RCIC 蒸気管内側隔離弁 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD100	RHR 手動注入弁 B F008B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD102	RHR 手動注入弁 C F008C 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD081	RHR R/W側第1隔離弁 A 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD139	RHR R/W側第1隔離弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD099	RHR 注入弁 C MO-F006C 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD111	RHR 格納容器第1スプレイ弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD109	RHR 格納容器第2スプレイ弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD113	RHR S/Cスプレイ弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD127	LPCIモード テストバイパス弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD129	LPCIモード テストバイパス弁 C 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD132	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 C 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD092	RHRポンプ プール側入口弁 C 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD186	RHR B/C 封水ポンプ 起動	OFF	
2011/03/11 15:41	CD354	原子炉水溶存酸素入カレベル低	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD121	RHR 熱交換器凝縮水プール側弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD094	RHR 熱交換器胴側バイパス弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD106	RHR 熱交換器胴側出口弁 B 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD242	主復水器 A2 空気出口弁 B 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD246	主復水器 B2 空気出口弁 D 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD250	主復水器 C2 空気出口弁 F 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD255	主復水器 A2 空気出口弁 H 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD259	主復水器 B2 空気出口弁 J 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD263	主復水器 C2 空気出口弁 L 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD271	起動用S J A E第二段空気入口弁 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD276	S J A E B 第一段空気入口弁 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD278	S J A E B 第二段空気入口弁 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	CD039	主蒸気ライン 外側ドレン弁 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	TD161	RFP-TBHPノズルBOXドレン弁 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD090	RHRポンプ プール側入口弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD123	RHRポンプ 炉水側入口弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD589	FCS 再循環調整弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD591	FCS 冷却器冷却水止弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD585	FCS 入口弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD593	FCS 冷却器冷却水入口弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD616	FCS ブロワB 電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	BD583	FCS 入口側隔離弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD587	FCS 出口側隔離弁 B 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD524	SGTS 隔離弁 B 閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 15:41	BD526	SGTS 冷却用連絡弁 B 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD528	SGTS 流量制御弁 B 閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD542	SGTS 排風機 B系 電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	BD543	SGTS 加熱用ヒータB1 電源喪失	ON	
2011/03/11 15:41	BD655	RHRテストバイパス弁 F068A 閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD663	RHRポンプ 入口外側隔離弁 (A) 閉	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	BD673	RHRテストバイパス弁	F058B	閉	OFF		
2011/03/11 15:41	BD675	RHRテストバイパス弁	F068B	閉	OFF		
2011/03/11 15:41	BD677	RHR 隔離弁 (B)		開	OFF		
2011/03/11 15:41	BD681	RHRポンプ 入口内側隔離弁 (B)		閉	OFF		
2011/03/11 15:41	TD077	タービン 補助蒸気元弁		開	OFF		
2011/03/11 15:41	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 大弁入口弁		開	OFF		
*2011/03/11 15:41	BD544	SGTS 加熱用ヒータB2	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:41	FD017	LPCP B		起動条件成立	OFF		
*2011/03/11 15:41	FD080	HPCP C	出口弁	開	OFF		
*2011/03/11 15:41	FD038	LPCP C	入口弁	開	OFF		
*2011/03/11 15:41	FD040	LPCP C	出口弁	開	OFF		
*2011/03/11 15:41	FD078	HPCP C	入口弁	開	OFF		
2011/03/11 15:41	TD134	SJAE B	第一段蒸気入口弁	開	OFF		
2011/03/11 15:41	TD136	SJAE B	第二段蒸気入口弁	開	OFF		
2011/03/11 15:41	TD145	SJAE	作動蒸気管ウォーミング弁	閉	OFF		
2011/03/11 15:41	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁	閉	OFF		
2011/03/11 15:41	LD084	SJAE B	空気出口弁	開	OFF		
2011/03/11 15:41	LD092	排ガス予熱器 B	入口弁	開	OFF		
2011/03/11 15:41	LD098	排ガス系 真空ポンプ	入口弁	閉	OFF		
2011/03/11 15:41	TD175	RFP-TBLPSVシート後ドレン弁		開	OFF		
*2011/03/11 15:41	BD550	AM設備 SGTS B	出口弁	開	OFF		
*2011/03/11 15:41	ED096	非常用 D/G 1C	母線電源喪失		ON		
2011/03/11 15:41	GD030	発電機 主シール油ポンプ		運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	ED018	連絡母線 遮断器	1C-1SB2		ON		
2011/03/11 15:41	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	ED013	連絡母線 遮断器	1SA2-1C		OFF		
2011/03/11 15:41	ED017	連絡母線 遮断器	1C-1SA2		OFF		
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	LD041	所内用空気圧縮機 B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD081	グラウンド蒸気排風機 B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ		OFF		
2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
*2011/03/11 15:41	RHR C		不待機				
*2011/03/11 15:41	FCS B		不待機				
*2011/03/11 15:41	SGTS B		不待機				
*2011/03/11 15:41	LPCP B		不待機				
*2011/03/11 15:41	FA151	M/D-RFP A		吸込流量 判定不能			
*2011/03/11 15:41	FA157	M/D-RFP B		吸込流量 判定不能			
2011/03/11 15:41	FD240	主復水器 A1	空気出口弁 A	開	ON		
2011/03/11 15:41	FD244	主復水器 B1	空気出口弁 C	開	ON		
2011/03/11 15:41	FD248	主復水器 C1	空気出口弁 E	開	ON		
2011/03/11 15:41	FD253	主復水器 A1	空気出口弁 G	閉	ON		
2011/03/11 15:41	FD257	主復水器 B1	空気出口弁 I	閉	ON		
2011/03/11 15:41	FD261	主復水器 C1	空気出口弁 K	閉	ON		
2011/03/11 15:41	FD266	復水器 真空ポンプ	入口弁	閉	ON		
2011/03/11 15:41	FD269	起動用 SJAE	第一段空気入口弁	閉	ON		
2011/03/11 15:41	FD273	SJAE A	第一段空気入口弁	閉	ON		
2011/03/11 15:41	FD275	SJAE A	第二段空気入口弁	閉	ON		

アラーム印字

2011/03/11 15:41	TD154	RFP-TAHPノズルBOXドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	TD106	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 小弁入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	TD168	RFP-TALPSVシート後ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD030	LPCP A 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD032	LPCP A 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	TD131	SJAE A 第一段蒸気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD133	SJAE A 第二段蒸気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD139	SJAE入口蒸気圧力調節弁バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD141	起動用SJAE 第一段蒸気バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD143	起動用SJAE 第二段蒸気バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD072	蒸化器水位調節弁 出口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	LD081	起動用SJAE 空気出口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD083	SJAE A 空気出口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD090	排ガス予熱器 A 入口弁	開	ON	
* 2011/03/11 15:41	BB027	RHR F052A 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB029	RHR F001B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB030	RHR F004B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB031	RHR F006B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB032	RHR F008B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB033	RHR F009B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB034	RHR F010B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB035	RHR F011B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB036	RHR F012B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB037	RHR F013B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB038	RHR F021B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB039	RHR F022B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB040	RHR F027B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB042	RHR F036B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB043	RHR F052B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB045	RHR F001C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB046	RHR F006C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB047	RHR F008C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB048	RHR F032C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB049	RHR F036C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB055	RCIC F011 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB070	FCS F001B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB071	FCS F002B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB072	FCS F003B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB073	FCS F004B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB074	FCS F005B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB075	FCS F006B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB082	SGTS F002B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB083	SGTS F003B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB084	SGTS F006B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	BB085	SGTS F008B 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	FB108	HPCP F011C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	FB109	HPCP F013C 電源喪失		ON	
2011/03/11 15:41	FB110	LPCP F001A 電源喪失	OFF	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	FB111	LPCP F003A 電源喪失	OFF	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	FB114	LPCP F001C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	FB115	LPCP F003C 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	DC002	SGTS放射線モニタ (MAX)	変化率 判定不能		
* 2011/03/11 15:41	DC006	排気筒放射線モニタ (MAX)	変化率 判定不能		
2011/03/11 15:41	ZD928	計算機待機監視 FCS-B系待機不全		ON	
2011/03/11 15:41	ZD930	計算機待機監視 SGTS-B系待機不全		ON	
2011/03/11 15:41	GD030	発電機 主シール油ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	ED018	連絡母線 遮断器 1C-1SB2		OFF	
2011/03/11 15:41	TD010	タービンリフトポンプ 1	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD012	タービンリフトポンプ 3	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD014	タービンリフトポンプ 5	運転中	ON	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD023	タービンモータサクシヨンポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	LD041	所内用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	TD081	グランド蒸気排風機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON	
2011/03/11 15:41	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD100	RHR	手動注入弁 B F008B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD102	RHR	手動注入弁 C F008C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD099	RHR	注入弁 C MO-F006C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ	起動	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD354	原子炉水溶存酸素入力レベル低			ON	
2011/03/11 15:41	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD242	主復水器	A2 空気出口弁 B	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD246	主復水器	B2 空気出口弁 D	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD250	主復水器	C2 空気出口弁 F	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD255	主復水器	A2 空気出口弁 H	閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD259	主復水器	B2 空気出口弁 J	閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD263	主復水器	C2 空気出口弁 L	閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD271	起動用SJAEB	第二段空気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD276	SJAEB	第一段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD278	SJAEB	第二段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	CD039	主蒸気ライン	外側ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	TD161	RFP-TBHP	ノズルBOXドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD589	FCS	再循環調整弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD585	FCS	入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD616	FCS	ブロワB		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD583	FCS	入口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD587	FCS	出口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD379	定検時主蒸気管	水抜き弁	閉	ON	
*2011/03/11 15:41	BD524	SGTS	隔離弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD526	SGTS	冷却用連絡弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD528	SGTS	流量制御弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD542	SGTS	排風機 B系	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD655	RHRテストバイパス弁	F068A	閉	ON	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	BD663	RHRポンプ 入口外側隔離弁 (A)	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD673	RHRテストバイパス弁 F058B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD675	RHRテストバイパス弁 F068B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD677	RHR 隔離弁 (B)	開	ON	
2011/03/11 15:41	BD681	RHRポンプ 入口内側隔離弁 (B)	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD077	タービン 補助蒸気元弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 大井入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	BD544	SGTS 加熱用ヒータB2 電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD080	HPCP C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD038	LPCP C 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD040	LPCP C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD078	HPCP C 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	TD134	SJAE B 第一段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	TD136	SJAE B 第二段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	TD145	SJAE 作動蒸気管ウォーミング弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD075	蒸化器水位調節弁 バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD084	SJAE B 空気出口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	LD092	排ガス予熱器 B 入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	LD098	排ガス系 真空ポンプ 入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD175	RFP-TBLPSVシート後ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:41	BD550	AM設備 SGTS B 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	LD041	所内用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器 A	動作	ON	
2011/03/11 15:41	RHR C	待機			
2011/03/11 15:41	FCS B	待機			
2011/03/11 15:41	SGTS B	運転逸脱			
2011/03/11 15:41	BD150	RHR A ループ圧力	高	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ B	運転中	ON	
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B 補助油ポンプ		OFF	
* 2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1) 潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
* 2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2) 潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
* 2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3) 潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器 A	動作	OFF	
2011/03/11 15:41	FA170	T/D-RFP A	吸込流量	0 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	FA175	T/D-RFP B	吸込流量	0 t/h	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	LA028	OG系酸素濃度		RL下限逸脱	
* 2011/03/11 15:41	BD450	RCIC 蒸気管内側隔離弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD100	RHR 手動注入弁 B F008B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD102	RHR 手動注入弁 C F008C	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD081	RHR R/W側第1隔離弁 A	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD139	RHR R/W側第1隔離弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD099	RHR 注入弁 C MO-F006C	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD111	RHR 格納容器第1スプレイ弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD109	RHR 格納容器第2スプレイ弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD113	RHR S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD127	LPCIモード テストバイパス弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD129	LPCIモード テストバイパス弁 C	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD132	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 C	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD092	RHRポンプ プール側入口弁 C	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD186	RHR B/C 封水ポンプ	起動	OFF	
2011/03/11 15:41	CD354	原子炉水溶存酸素入力レベル低		OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD121	RHR 熱交換器凝縮水プール側弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD094	RHR 熱交換器胴側バイパス弁 B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD106	RHR 熱交換器胴側出口弁 B	開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD242	主復水器 A2 空気出口弁 B	開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD246	主復水器 B2 空気出口弁 D	開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD250	主復水器 C2 空気出口弁 F	開	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	FD255	主復水器	A2	空気出口弁	H	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD259	主復水器	B2	空気出口弁	J	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD263	主復水器	C2	空気出口弁	L	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD271	起動用S J A E		第二段空気入口弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD276	S J A E	B	第一段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD278	S J A E	B	第二段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	CD039	主蒸気ライン		外側ドレン弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD161	RFP-TBHP		ノズルBOXドレン弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD090	RHRポンプ		プール側入口弁	B	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD123	RHRポンプ		炉水側入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD589	FCS		再循環調整弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD591	FCS		冷却器冷却水止弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD585	FCS		入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD593	FCS		冷却器冷却水入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD616	FCS		ブロワB		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	BD583	FCS		入口側隔離弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD587	FCS		出口側隔離弁	B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD379	定検時主蒸気管		水抜き弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD524	SGTS		隔離弁	B	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 15:41	BD526	SGTS		冷却用連絡弁	B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD528	SGTS		流量制御弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD542	SGTS		排風機	B系	電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	BD543	SGTS		加熱用ヒータ	B1	電源喪失	ON	
2011/03/11 15:41	BD655	RHRテスト		バイパス弁	F068A	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD663	RHRポンプ		入口外側隔離弁	(A)	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD673	RHRテスト		バイパス弁	F058B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD675	RHRテスト		バイパス弁	F068B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD677	RHR		隔離弁	(B)	開	OFF	
2011/03/11 15:41	BD681	RHRポンプ		入口内側隔離弁	(B)	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	TD077	タービン		補助蒸気元弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD108	蒸化器加熱		蒸気圧力調節弁	大弁入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD544	SGTS		加熱用ヒータ	B2	電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	FD080	HPCP		C	出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	FD038	LPCP		C	入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	FD040	LPCP		C	出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	FD078	HPCP		C	入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD134	S J A E	B	第一段蒸気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD136	S J A E	B	第二段蒸気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD145	S J A E		作動蒸気管ウォーミング弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:41	LD075	蒸化器水位		調節弁	バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	LD084	S J A E	B	空気出口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	LD092	排ガス予熱器	B	入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	LD098	排ガス系		真空ポンプ	入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	TD175	RFP-TBLPSV		シート後ドレン弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD550	AM設備	SGTS	B	出口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	ZD928	計算機待機		監視	FCS-B系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:41	ZD930	計算機待機		監視	SGTS-B系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:41	GD030	発電機		主シール油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	ED018	連絡母線		遮断器	1C-1SB2		ON	
2011/03/11 15:41	TD010	タービンリフト		ポンプ	1	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD012	タービンリフト		ポンプ	3	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD014	タービンリフト		ポンプ	5	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD016	タービンリフト		ポンプ	7	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD018	タービンリフト		ポンプ	9	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD021	ターニング		ギヤ油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送		ポンプ	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD011	タービンリフト		ポンプ	2	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD013	タービンリフト		ポンプ	4	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD015	タービンリフト		ポンプ	6	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD017	タービンリフト		ポンプ	8	運転中	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	TD081	グラント蒸気排風機 B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:41	CD167	PLR MG (A1) 潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD168	PLR MG (A2) 潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD169	PLR MG (A3) 潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	BB027	RHR F052A 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB029	RHR F001B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB030	RHR F004B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB031	RHR F006B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB032	RHR F008B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB033	RHR F009B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB034	RHR F010B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB035	RHR F011B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB036	RHR F012B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB037	RHR F013B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB038	RHR F021B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB039	RHR F022B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB040	RHR F027B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB042	RHR F036B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB043	RHR F052B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB045	RHR F001C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB046	RHR F006C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB047	RHR F008C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB048	RHR F032C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB049	RHR F036C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB055	RCIC F011 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB070	FCS F001B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB071	FCS F002B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB072	FCS F003B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB073	FCS F004B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB074	FCS F005B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB075	FCS F006B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB082	SGTS F002B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB083	SGTS F003B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB084	SGTS F006B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	BB085	SGTS F008B 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	FB108	HPCP F011C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	FB109	HPCP F013C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	FB114	LPCP F001C 電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 15:41	FB115	LPCP F003C 電源喪失		OFF		正常復帰
* 2011/03/11 15:41	RHR C	不待機				
* 2011/03/11 15:41	FCS B	不待機				
* 2011/03/11 15:41	SGTS B	不待機				
* 2011/03/11 15:41	DA066	モニタリングポスト NO. 1 (高レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA067	モニタリングポスト NO. 1 (低レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA069	モニタリングポスト NO. 2 (低レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA072	モニタリングポスト NO. 4 (高レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA073	モニタリングポスト NO. 4 (低レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA074	モニタリングポスト NO. 5 (高レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA075	モニタリングポスト NO. 5 (低レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA076	モニタリングポスト NO. 6 (高レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA077	モニタリングポスト NO. 6 (低レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA078	モニタリングポスト NO. 7 (高レンジ)	RL下限逸脱			
* 2011/03/11 15:41	DA079	モニタリングポスト NO. 7 (低レンジ)	RL下限逸脱			
2011/03/11 15:41	GD030	発電機 主シール油ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 15:41	ED018	連絡母線 遮断器 1C-1SB2		OFF		
2011/03/11 15:41	TD010	タービンリフトポンプ 1	運転中	ON		
2011/03/11 15:41	TD012	タービンリフトポンプ 3	運転中	ON		
2011/03/11 15:41	TD014	タービンリフトポンプ 5	運転中	ON		
2011/03/11 15:41	TD016	タービンリフトポンプ 7	運転中	ON		

アラーム印字

2011/03/11 15:41	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON
2011/03/11 15:41	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD081	グラント蒸気排風機	B	運転中	ON
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON
* 2011/03/11 15:41	BB027	RHR F052A		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB029	RHR F001B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB030	RHR F004B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB031	RHR F006B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB032	RHR F008B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB033	RHR F009B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB034	RHR F010B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB035	RHR F011B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB036	RHR F012B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB037	RHR F013B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB038	RHR F021B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB039	RHR F022B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB040	RHR F027B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB042	RHR F036B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB043	RHR F052B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB045	RHR F001C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB046	RHR F006C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB047	RHR F008C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB048	RHR F032C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB049	RHR F036C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB055	RCIC F011		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB070	FCS F001B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB071	FCS F002B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB072	FCS F003B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB073	FCS F004B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB074	FCS F005B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB075	FCS F006B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB082	SGTS F002B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB083	SGTS F003B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB084	SGTS F006B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	BB085	SGTS F008B		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	FB108	HPCP F011C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	FB109	HPCP F013C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	FB114	LPCP F001C		電源喪失	ON
* 2011/03/11 15:41	FB115	LPCP F003C		電源喪失	ON
2011/03/11 15:41	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD100	RHR	手動注入弁 B F008B	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD102	RHR	手動注入弁 C F008C	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD099	RHR	注入弁 C MO-F006C	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:41	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C	開	ON 正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:41	BD186	RHR	B/C	封水ポンプ		起動	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD354			原子炉水溶存酸素入力レベル低			ON	
2011/03/11 15:41	BD121	RHR		熱交換器凝縮水プール側弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD094	RHR		熱交換器胴側バイパス弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD104	RHR		熱交換器胴側入口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD106	RHR		熱交換器胴側出口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD242	主復水器	A2	空気出口弁	B	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD246	主復水器	B2	空気出口弁	D	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD250	主復水器	C2	空気出口弁	F	開	ON	
2011/03/11 15:41	FD255	主復水器	A2	空気出口弁	H	閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD259	主復水器	B2	空気出口弁	J	閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD263	主復水器	C2	空気出口弁	L	閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD271	起動用SJA E		第二段空気入口弁		閉	ON	
2011/03/11 15:41	FD276	SJA E	B	第一段空気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	FD278	SJA E	B	第二段空気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	CD039	主蒸気ライン		外側ドレン弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	TD161	RFP-TBHP		ノズルBOXドレン弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD090	RHRポンプ		プール側入口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD123	RHRポンプ		炉水側入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD589	FCS		再循環調整弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD591	FCS		冷却器冷却水止弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD585	FCS		入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD593	FCS		冷却器冷却水入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD616	FCS		ブロワB		電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD583	FCS		入口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD587	FCS		出口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD379			定検時主蒸気管水抜き弁		閉	ON	
* 2011/03/11 15:41	BD524	SGTS		隔離弁	B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD526	SGTS		冷却用連絡弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD528	SGTS		流量制御弁	B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD542	SGTS		排風機	B系	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD543	SGTS		加熱用ヒータB1		電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD655	RHRテストバイパス弁		F068A		閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD663	RHRポンプ		入口外側隔離弁	(A)	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD673	RHRテストバイパス弁		F058B		閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD675	RHRテストバイパス弁		F068B		閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD677	RHR		隔離弁(B)		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD681	RHRポンプ		入口内側隔離弁	(B)	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD077	タービン		補助蒸気元弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁		大弁入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD544	SGTS		加熱用ヒータB2		電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD080	HPCP		C	出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD038	LPCP		C	入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD040	LPCP		C	出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD078	HPCP		C	入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	TD134	SJA E	B	第一段蒸気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	TD136	SJA E	B	第二段蒸気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	TD145	SJA E		作動蒸気管ウォーミング弁		閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD075	蒸化器水位調節弁		バイパス弁		閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD084	SJA E	B	空気出口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	LD092	排ガス予熱器	B	入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	LD098	排ガス系		真空ポンプ	入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD175	RFP-TBLPSV		シート後ドレン弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD550	AM設備	SGTS	B	出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41		RHR	C	待機				
2011/03/11 15:41		FCS	B	待機				
2011/03/11 15:41		SGTS	B	運転逸脱				
2011/03/11 15:41	ZD928	計算機待機監視		FCS-B系待機不全			ON	
2011/03/11 15:41	ZD930	計算機待機監視		SGTS-B系待機不全			ON	
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ			OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	CD170	PLR	MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD172	PLR	MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD171	PLR	MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:41	BB027	RHR	F052A	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB029	RHR	F001B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB030	RHR	F004B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB031	RHR	F006B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB032	RHR	F008B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB033	RHR	F009B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB034	RHR	F010B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB035	RHR	F011B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB036	RHR	F012B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB037	RHR	F013B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB038	RHR	F021B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB039	RHR	F022B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB040	RHR	F027B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB042	RHR	F036B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB043	RHR	F052B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB045	RHR	F001C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB046	RHR	F006C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB047	RHR	F008C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB048	RHR	F032C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB049	RHR	F036C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB055	RCIC	F011	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB070	FCS	F001B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB071	FCS	F002B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB072	FCS	F003B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB073	FCS	F004B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB074	FCS	F005B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB075	FCS	F006B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB082	SGTS	F002B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB083	SGTS	F003B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB084	SGTS	F006B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	BB085	SGTS	F008B	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	FB108	HPCP	F011C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	FB109	HPCP	F013C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	FB114	LPCP	F001C	電源喪失		OFF 正常復帰	
2011/03/11 15:41	FB115	LPCP	F003C	電源喪失		OFF 正常復帰	
*2011/03/11 15:41	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD100	RHR	手動注入弁 B F008B		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD102	RHR	手動注入弁 C F008C		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD099	RHR	注入弁 C MO-F006C		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ		起動	OFF	
2011/03/11 15:41	CD354		原子炉水溶存酸素入カレベル低			OFF	
*2011/03/11 15:41	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B		開	OFF	
2011/03/11 15:41	F0263	主復水器	C2 空気出口弁 L		閉	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	CD039	主蒸気ライン 外側ドレン弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD090	RHRポンプ プール側入口弁 B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD123	RHRポンプ 炉水側入口弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD589	FCS 再循環調整弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD591	FCS 冷却器冷却水止弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD585	FCS 入口弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD593	FCS 冷却器冷却水入口弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD583	FCS 入口側隔離弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD587	FCS 出口側隔離弁 B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD524	SGTS 隔離弁 B	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	BD526	SGTS 冷却用連絡弁 B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD528	SGTS 流量制御弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD543	SGTS 加熱用ヒータB1 電源喪失		ON	
2011/03/11 15:41	BD655	RHRテストバイパス弁 F068A	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD663	RHRポンプ 入口外側隔離弁 (A)	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD673	RHRテストバイパス弁 F058B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD675	RHRテストバイパス弁 F068B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD677	RHR 隔離弁 (B)	開	OFF	
2011/03/11 15:41	BD681	RHRポンプ 入口内側隔離弁 (B)	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	TD077	タービン 補助蒸気元弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 大弁入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD544	SGTS 加熱用ヒータB2 電源喪失		ON	
* 2011/03/11 15:41	FD080	HPCP C 出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	FD038	LPCP C 入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	FD040	LPCP C 出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	FD078	HPCP C 入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD134	SJAE B 第一段蒸気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD136	SJAE B 第二段蒸気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD145	SJAE 作動蒸気管ウォーミング弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	LD075	蒸化器水位調節弁 バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	LD092	排ガス予熱器 B 入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	LD098	排ガス系 真空ポンプ 入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	TD175	RFP-TBLPSVシート後ドレン弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:41	BD550	AM設備 SGTS B 出口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:41	ZD928	計算機待機監視 FCS-B系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:41	ZD930	計算機待機監視 SGTS-B系待機不全		OFF	
* 2011/03/11 15:41	RHR C	不待機			
* 2011/03/11 15:41	FCS B	不待機			
* 2011/03/11 15:41	SGTS B	不待機			
2011/03/11 15:41	FA151	M/D-RFP A 吸込流量		0 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	FA157	M/D-RFP B 吸込流量		0 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD450	RCIC 蒸気管内側隔離弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD100	RHR 手動注入弁 B F008B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD102	RHR 手動注入弁 C F008C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD081	RHR R/W側第1隔離弁 A	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD139	RHR R/W側第1隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD099	RHR 注入弁 C MO-F006C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD111	RHR 格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD109	RHR 格納容器第2スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD113	RHR S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD127	LPCIモード テストバイパス弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD129	LPCIモード テストバイパス弁 C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD132	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD092	RHRポンプ プール側入口弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD186	RHR B/C 封水ポンプ 起動		ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	CD354	原子炉水溶存酸素入力レベル低		ON	
2011/03/11 15:41	BD121	RHR 熱交換器凝縮水プール側弁 B	閉	ON	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:41	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD263	主復水器	C2 空気出口弁	L	閉	ON	
2011/03/11 15:41	CD039	主蒸気ライン	外側ドレン弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD589	FCS	再循環調整弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD585	FCS	入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD583	FCS	入口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD587	FCS	出口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD379		定検時主蒸気管水抜き弁		閉	ON	
* 2011/03/11 15:41	BD524	SGTS	隔離弁	B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD526	SGTS	冷却用連絡弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD528	SGTS	流量制御弁	B	閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	BD655	RHRテストバイパス弁	F068A		閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD663	RHRポンプ	入口外側隔離弁 (A)		閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD673	RHRテストバイパス弁	F058B		閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD675	RHRテストバイパス弁	F068B		閉	ON	
2011/03/11 15:41	BD677	RHR	隔離弁 (B)		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD681	RHRポンプ	入口内側隔離弁 (B)		閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD077	タービン	補助蒸気元弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁	大弁入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD544	SGTS	加熱用ヒータB2	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD080	HPCP	C 出口弁		開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD038	LPCP	C 入口弁		開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD040	LPCP	C 出口弁		開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	FD078	HPCP	C 入口弁		開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	TD134	SJAE B	第一段蒸気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	TD136	SJAE B	第二段蒸気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	TD145	SJAE	作動蒸気管ウォーミング弁		閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁		閉	ON	
2011/03/11 15:41	LD092	排ガス予熱器	B 入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	LD098	排ガス系	真空ポンプ 入口弁		閉	ON	
2011/03/11 15:41	TD175	RFP-TBLPSV	シート後ドレン弁		開	ON	
2011/03/11 15:41	BD550	AM設備	SGTS B 出口弁		開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:41	LD017	TCWポンプ	C	運転中		ON	
2011/03/11 15:41	RHR	C	待機				
2011/03/11 15:41	FCS	B	待機				
2011/03/11 15:41	SGTS	B	運転逸脱				
2011/03/11 15:41	DC002	SGTS放射線モニタ (MAX)	変化率	-0.00 LA/min			正常復帰
2011/03/11 15:41	DC006	排気筒放射線モニタ (MAX)	変化率	-0.00 LA/min			正常復帰
* 2011/03/11 15:41	ZC047	SGTSモニタ	変化率 表示パターン	判定不能			
* 2011/03/11 15:41	ZC051	排気筒モニタ	変化率 表示パターン	判定不能			
* 2011/03/11 15:41	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD100	RHR	手動注入弁 B F008B	開	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD102	RHR	手動注入弁 C F008C	開	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD099	RHR	注入弁 C MO-F006C	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C	閉	OFF		
* 2011/03/11 15:41	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	OFF		

アラーム印字

*2011/03/11 15:41	BD132	RHRポンプ 最小流量バイパス弁	C	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD092	RHRポンプ プール側入口弁	C	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD186	RHR B/C 封水ポンプ		起動	OFF	
2011/03/11 15:41	CD354	原子炉水溶存酸素入力レベル低			OFF	
*2011/03/11 15:41	BD121	RHR 熱交換器凝縮水プール側弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD094	RHR 熱交換器胴側バイパス弁	B	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁	B	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD106	RHR 熱交換器胴側出口弁	B	開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD242	主復水器 A2 空気出口弁	B	開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD246	主復水器 B2 空気出口弁	D	開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD250	主復水器 C2 空気出口弁	F	開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD255	主復水器 A2 空気出口弁	H	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD259	主復水器 B2 空気出口弁	J	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD263	主復水器 C2 空気出口弁	L	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD271	起動用S J A E 第二段空気入口弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:41	FD276	S J A E B 第一段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	FD278	S J A E B 第二段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	CD039	主蒸気ライン 外側ドレン弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD161	RFP-TBHPノズルBOXドレン弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD090	RHRポンプ プール側入口弁	B	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD123	RHRポンプ 炉水側入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD589	FCS 再循環調整弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD591	FCS 冷却器冷却水止弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD585	FCS 入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD593	FCS 冷却器冷却水入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD616	FCS ブロワB		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	BD583	FCS 入口側隔離弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD587	FCS 出口側隔離弁	B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD524	SGTS 隔離弁	B	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 15:41	BD526	SGTS 冷却用連絡弁	B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD528	SGTS 流量制御弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD542	SGTS 排風機 B系		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	BD543	SGTS 加熱用ヒータB1		電源喪失	ON	
2011/03/11 15:41	BD655	RHRテストバイパス弁	F068A	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD663	RHRポンプ 入口外側隔離弁	(A)	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD673	RHRテストバイパス弁	F058B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD675	RHRテストバイパス弁	F068B	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	BD677	RHR 隔離弁	(B)	開	OFF	
2011/03/11 15:41	BD681	RHRポンプ 入口内側隔離弁	(B)	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	TD077	タービン 補助蒸気元弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁	大弁入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD544	SGTS 加熱用ヒータB2		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:41	FD080	HPCP C 出口弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	FD038	LPCP C 入口弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	FD040	LPCP C 出口弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	FD078	HPCP C 入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD134	S J A E B 第一段蒸気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD136	S J A E B 第二段蒸気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	TD145	S J A E 作動蒸気管ウォーミング弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:41	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:41	LD084	S J A E B 空気出口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	LD092	排ガス予熱器 B 入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	LD098	排ガス系 真空ポンプ 入口弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:41	TD175	RFP-TBLPSVシート後ドレン弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:41	BD550	AM設備 SGTS B 出口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:41	GD030	発電機 主シール油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	ED018	連絡母線 遮断器	1C-1SB2		ON	
2011/03/11 15:41	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF	
2011/03/11 15:41	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:41	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	LD017	TCWポンプ C		運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ B		運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	OFF
2011/03/11 15:41	TD081	グラント蒸気排風機 B		運転中	OFF
*2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3) 潤滑油		圧力低	ON (補機停)
*2011/03/11 15:41	RHR C	不待機			
*2011/03/11 15:41	FCS B	不待機			
*2011/03/11 15:41	SGTS B	不待機			
2011/03/11 15:41	GD030	発電機 主シール油ポンプ		運転中	ON
2011/03/11 15:41	ED018	連絡母線 遮断器 1C-1SB2			OFF
2011/03/11 15:41	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ B		運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON
2011/03/11 15:41	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	ON
2011/03/11 15:41	TD081	グラント蒸気排風機 B		運転中	ON
*2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1) 潤滑油		圧力低	ON (補機停)
*2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2) 潤滑油		圧力低	ON (補機停)
*2011/03/11 15:41	BB027	RHR F052A 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB029	RHR F001B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB030	RHR F004B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB031	RHR F006B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB032	RHR F008B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB033	RHR F009B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB034	RHR F010B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB035	RHR F011B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB036	RHR F012B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB037	RHR F013B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB038	RHR F021B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB039	RHR F022B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB040	RHR F027B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB042	RHR F036B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB043	RHR F052B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB045	RHR F001C 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB046	RHR F006C 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB047	RHR F008C 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB048	RHR F032C 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB049	RHR F036C 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB055	RCIC F011 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB070	FCS F001B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB071	FCS F002B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB072	FCS F003B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB073	FCS F004B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB074	FCS F005B 電源喪失			ON
*2011/03/11 15:41	BB075	FCS F006B 電源喪失			ON

アラーム印字

* 2011/03/11 15:41	BB082	SGTS F002B	電源喪失		ON		
* 2011/03/11 15:41	BB083	SGTS F003B	電源喪失		ON		
* 2011/03/11 15:41	BB084	SGTS F006B	電源喪失		ON		
* 2011/03/11 15:41	BB085	SGTS F008B	電源喪失		ON		
* 2011/03/11 15:41	FB108	HPCP F011C	電源喪失		ON		
* 2011/03/11 15:41	FB109	HPCP F013C	電源喪失		ON		
* 2011/03/11 15:41	FB114	LPCP F001C	電源喪失		ON		
* 2011/03/11 15:41	FB115	LPCP F003C	電源喪失		ON		
2011/03/11 15:41	ZD928	計算機待機監視	FCS-B系待機不全		ON		
2011/03/11 15:41	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		ON		
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ		ON		
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ		OFF		
* 2011/03/11 15:41	CA144	MG-A	速度	20.8 >	0.0 %		
* 2011/03/11 15:41	CA149	MG-B	速度	18.6 <	20.0 %		
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ		ON		
2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	OFF			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	ON			
* 2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油 圧力低	ON	(補機停)		
* 2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油 圧力低	ON	(補機停)		
* 2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低	ON	(補機停)		
2011/03/11 15:41	ZC047	SGTSモニタ	変化率 表示パターン	7.0			正常復帰
2011/03/11 15:41	ZC051	排気筒モニタ	変化率 表示パターン	7.0			正常復帰
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ	B 運転中	OFF			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	OFF			
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ	B 運転中	ON			
2011/03/11 15:41	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁	閉	ON			
* 2011/03/11 15:41	BD524	SGTS 隔離弁	B 閉	ON			
2011/03/11 15:41	BD542	SGTS 排風機	B系 電源喪失	OFF			正常復帰
2011/03/11 15:41	BD543	SGTS 加熱用ヒータ	B1 電源喪失	OFF			正常復帰
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ	B 運転中	OFF			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	ON			
2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	FD234	復水移送ポンプ	B 運転中	ON			
2011/03/11 15:41	BB082	SGTS F002B	電源喪失	OFF			正常復帰
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	OFF			
2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器	A 動作	ON			
2011/03/11 15:41	PD717	RHRポンプ	A 起動	起動			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	ON			
* 2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油 圧力低	ON	(補機停)		
2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器	A 動作	OFF			
2011/03/11 15:41	PD717	RHRポンプ	A 起動	停止			
* 2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油 圧力低	ON	(補機停)		
* 2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低	ON	(補機停)		
2011/03/11 15:41	DD061	CAMS B	NO DATA	ON			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	OFF			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	ON			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	OFF			
2011/03/11 15:41	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油 圧力低	OFF	(補機停)		正常復帰
2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器	A 動作	ON			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	ON			
2011/03/11 15:41	BD152	RHRポンプ遮断器	A 動作	OFF			
2011/03/11 15:41	LD017	TCWポンプ	C 運転中	ON			
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ	OFF			

アラーム印字

2011/03/11 15:41	DA066	モニタリングポスト	NO. 1 (高レンジ)	6.2E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA067	モニタリングポスト	NO. 1 (低レンジ)	4.0E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA069	モニタリングポスト	NO. 2 (低レンジ)	4.5E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA072	モニタリングポスト	NO. 4 (高レンジ)	6.5E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA073	モニタリングポスト	NO. 4 (低レンジ)	4.0E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA074	モニタリングポスト	NO. 5 (高レンジ)	6.8E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA075	モニタリングポスト	NO. 5 (低レンジ)	4.4E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA076	モニタリングポスト	NO. 6 (高レンジ)	1.0E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA077	モニタリングポスト	NO. 6 (低レンジ)	1.0E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA078	モニタリングポスト	NO. 7 (高レンジ)	1.0E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	DA079	モニタリングポスト	NO. 7 (低レンジ)	1.0E+01 nGy/h	正常復帰
2011/03/11 15:41	LD017	TCWポンプ	C	運転中	OFF
2011/03/11 15:41	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON
* 2011/03/11 15:41	CA130	SLC 貯蔵タンク		レベル	7.77 < 19.00 m3
* 2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	ON (補機停)
* 2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	ON (補機停)
* 2011/03/11 15:42	CA203	CUW 脱塩器	A	出口導電率	RL下限逸脱
* 2011/03/11 15:42	CA200	PLR ループ	B	導電率	RL下限逸脱
* 2011/03/11 15:42	CA192	復水器	B1	導電率	RL下限逸脱
* 2011/03/11 15:42	FA000	復水器過器		入口導電率	RL下限逸脱
* 2011/03/11 15:42	FA125	HPCP		出口導電率	RL下限逸脱
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF
* 2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	ON (補機停)
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B	運転中	ON
* 2011/03/11 15:42	CA204	CUW 脱塩器	B	出口導電率	RL下限逸脱
* 2011/03/11 15:42	CA193	復水器	B2	導電率	RL下限逸脱
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON
2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)
2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)
* 2011/03/11 15:42	CA205	FPC 脱塩器		入口導電率	RL下限逸脱
* 2011/03/11 15:42	CA190	復水器	A1	導電率	RL下限逸脱

アラーム印字

* 2011/03/11 15:42	CA194	復水器	C 1	導電率	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 15:42	CA202	C UW 脱塩器		入口導電率	RL下限逸脱		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		
* 2011/03/11 15:42	LA001	オフガス系		流量(常用)	RL上限逸脱		
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD081	グラント蒸気排風機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	DA013	S/C 放射線モニタ		B	1.0E-02 Sv/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA011	D/W 放射線モニタ		B	1.0E-02 Sv/h		正常復帰
* 2011/03/11 15:42	CA206	FPC 脱塩器		出口導電率	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 15:42	CA191	復水器	A 2	導電率	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 15:42	CA195	復水器	C 2	導電率	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 15:42	FA195	第1給水加熱器		出口導電率	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 15:42	LA032	復水貯蔵タンク		出口導電率	RL下限逸脱		
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD017	TCWポンプ	C	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD081	グラント蒸気排風機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON		
2011/03/11 15:42	LD017	TCWポンプ	C	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		
* 2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON		
* 2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)	
* 2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器	1C-1SB2		ON		
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器	1C-1SB2		OFF		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		

2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF	
* 2011/03/11 15:42	CA120	CRD		系統流量 R L 下限逸脱		
2011/03/11 15:42	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD524	SGTS 隔離弁	B	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	BD542	SGTS 排風機	B系	電源喪失	ON	
* 2011/03/11 15:42	BD543	SGTS 加熱用ヒータ	B1	電源喪失	ON	
2011/03/11 15:42	DD061	CAMS	B	NO DATA	OFF	
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器		1 C-1 S B 2	ON	
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD081	グランド蒸気排風機	B	運転中	OFF	
* 2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
* 2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
* 2011/03/11 15:42	BB082	SGTS F002B	電源喪失		ON	
2011/03/11 15:42	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD100	RHR	手動注入弁 B F008B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C F008C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C MO-F006C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ	起動	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD354	原子炉水溶存酸素入力レベル低			ON	
2011/03/11 15:42	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2 空気出口弁 B	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2 空気出口弁 D	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2 空気出口弁 F	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2 空気出口弁 H	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2 空気出口弁 J	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2 空気出口弁 L	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD271	起動用 S J A E	第二段空気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD276	S J A E	B 第一段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD278	S J A E	B 第二段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	CD039	主蒸気ライン	外側ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHPノズルBOX	ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD589	FCS	再循環調整弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁 B	閉	ON	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BD585	FCS	入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD616	FCS	ブロワB	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD583	FCS	入口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD587	FCS	出口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD379		定検時主蒸気管水抜き弁	閉	ON	
*2011/03/11 15:42	BD524	SGTS	隔離弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD526	SGTS	冷却用連絡弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS	流量制御弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD542	SGTS	排風機 B系	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD655	RHR	テストバイパス弁 F068A	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD663	RHR	ポンプ 入口外側隔離弁 (A)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD673	RHR	テストバイパス弁 F058B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD675	RHR	テストバイパス弁 F068B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR	隔離弁 (B)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD681	RHR	ポンプ 入口内側隔離弁 (B)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD077		タービン 補助蒸気元弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD108		蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 大弁入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD544	SGTS	加熱用ヒータB2	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD080	HPCP	C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD038	LPCP	C 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD040	LPCP	C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD078	HPCP	C 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	TD134	SJAE	B 第一段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD136	SJAE	B 第二段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD145	SJAE	作動蒸気管ウォーミング弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD075		蒸化器水位調節弁 バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD084	SJAE	B 空気出口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD092		排ガス予熱器 B 入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD098		排ガス系 真空ポンプ 入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD175	RFP-TBLPSV	シート後ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD550	AM設備	SGTS B 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42		RHR	C 待機			
2011/03/11 15:42		FCS	B 待機			
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器 1C-1SB2		OFF	
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD081	グランド蒸気排風機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B 補助油ポンプ		ON	
*2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低		ON	(補機停)
2011/03/11 15:42		SGTS	B 運転逸脱			
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	BB027	RHR	F052A 電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB029	RHR	F001B 電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB030	RHR	F004B 電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB031	RHR	F006B 電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB032	RHR	F008B 電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB033	RHR	F009B 電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB034	RHR	F010B 電源喪失		OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BB035	RHR	F011B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB036	RHR	F012B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB037	RHR	F013B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB038	RHR	F021B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB039	RHR	F022B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB040	RHR	F027B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB042	RHR	F036B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB043	RHR	F052B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB045	RHR	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB046	RHR	F006C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB047	RHR	F008C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB048	RHR	F032C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB049	RHR	F036C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB055	RCIC	F011	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB070	FCS	F001B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB071	FCS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB072	FCS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB073	FCS	F004B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB074	FCS	F005B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB075	FCS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB082	SGTS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB083	SGTS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB084	SGTS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB085	SGTS	F008B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB108	HPCP	F011C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB109	HPCP	F013C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB114	LPCP	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB115	LPCP	F003C	電源喪失	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	BD450	RCIC		蒸気管内側隔離弁	閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD100	RHR	手動注入弁 B	F008B	開	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C	F008C	開	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B	MO-F006B	閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C	MO-F006C	閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B		開	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C		開	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C		開	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ		起動	OFF
2011/03/11 15:42	CD354		原子炉水溶存酸素入力レベル低			OFF
* 2011/03/11 15:42	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁 B		閉	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B		開	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B		開	OFF
* 2011/03/11 15:42	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B		開	OFF
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2	空気出口弁 B	開	OFF
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2	空気出口弁 D	開	OFF
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2	空気出口弁 F	開	OFF
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2	空気出口弁 H	閉	OFF
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2	空気出口弁 J	閉	OFF
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2	空気出口弁 L	閉	OFF
2011/03/11 15:42	FD271	起動用S J A E	第二段空気入口弁		閉	OFF
2011/03/11 15:42	FD276	S J A E	B 第一段空気入口弁		開	OFF
2011/03/11 15:42	FD278	S J A E	B 第二段空気入口弁		開	OFF
2011/03/11 15:42	CD039	主蒸気ライン	外側ドレン弁		開	OFF
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHP	ノズルBOXドレン弁		開	OFF

アラーム印字

* 2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD589	FCS	再循環調整弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD585	FCS	入口弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD616	FCS	ブロワB	電源喪失	ON	
* 2011/03/11 15:42	BD583	FCS	入口側隔離弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD587	FCS	出口側隔離弁 B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD524	SGTS	隔離弁 B	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	BD526	SGTS	冷却用連絡弁 B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS	流量制御弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD542	SGTS	排風機 B系	電源喪失	ON	
* 2011/03/11 15:42	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1	電源喪失	ON	
2011/03/11 15:42	BD655	RHRテストバイパス弁	F068A	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD663	RHRポンプ	入口外側隔離弁 (A)	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD673	RHRテストバイパス弁	F058B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD675	RHRテストバイパス弁	F068B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR	隔離弁 (B)	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD681	RHRポンプ	入口内側隔離弁 (B)	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD077	タービン	補助蒸気元弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁	大井入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD544	SGTS	加熱用ヒータB2	電源喪失	ON	
* 2011/03/11 15:42	FD080	HPCP	C 出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	FD038	LPCP	C 入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	FD040	LPCP	C 出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	FD078	HPCP	C 入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD134	SJAE B	第一段蒸気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD136	SJAE B	第二段蒸気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD145	SJAE	作動蒸気管ウォーミング弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD084	SJAE B	空気出口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	LD092	排ガス予熱器 B	入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	LD098	排ガス系	真空ポンプ 入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD175	RFP-TBLPSVシート後	ドレン弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD550	AM設備	SGTS B 出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	RHR	C	不待機			
2011/03/11 15:42	ZD928	計算機待機監視	FCS-B系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:42	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON	
* 2011/03/11 15:42	FCS	B	不待機			
* 2011/03/11 15:42	SGTS	B	不待機			
2011/03/11 15:42	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD100	RHR	手動注入弁 B F008B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C F008C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C MO-F006C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ	起動	ON	正常復帰

2011/03/11 15:42	CD354	原子炉水溶存酸素入カレベル低			ON		
2011/03/11 15:42	BD121	RHR 熱交換器凝縮水プール側弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD094	RHR 熱交換器胴側バイパス弁	B	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁	B	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD106	RHR 熱交換器胴側出口弁	B	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2	空気出口弁	B	開	ON
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2	空気出口弁	D	開	ON
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2	空気出口弁	F	開	ON
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2	空気出口弁	H	閉	ON
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2	空気出口弁	J	閉	ON
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2	空気出口弁	L	閉	ON
2011/03/11 15:42	FD271	起動用S J A E第二段空気入口弁			閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD276	S J A E B 第一段空気入口弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	FD278	S J A E B 第二段空気入口弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	CD039	主蒸気ライン 外側ドレン弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHPノズルBOXドレン弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ プール側入口弁	B	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ 炉水側入口弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD589	FCS 再循環調整弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD591	FCS 冷却器冷却水止弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD585	FCS 入口弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD593	FCS 冷却器冷却水入口弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD616	FCS ブロワB		電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD583	FCS 入口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD587	FCS 出口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁			閉	ON	
*2011/03/11 15:42	BD524	SGTS 隔離弁	B	閉	ON		
2011/03/11 15:42	BD526	SGTS 冷却用連絡弁	B	閉	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS 流量制御弁	B	閉	ON		
2011/03/11 15:42	BD542	SGTS 排風機	B系	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD543	SGTS 加熱用ヒータ	B1	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD655	RHRテストバイパス弁	F068A	閉	ON		
2011/03/11 15:42	BD663	RHRポンプ 入口外側隔離弁	(A)	閉	ON		
2011/03/11 15:42	BD673	RHRテストバイパス弁	F058B	閉	ON		
2011/03/11 15:42	BD675	RHRテストバイパス弁	F068B	閉	ON		
2011/03/11 15:42	BD677	RHR 隔離弁	(B)	開	ON		
2011/03/11 15:42	BD681	RHRポンプ 入口内側隔離弁	(B)	閉	ON		
2011/03/11 15:42	TD077	タービン 補助蒸気元弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁	大弁入口弁	開	ON		
2011/03/11 15:42	BD544	SGTS 加熱用ヒータ	B2	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FD080	HPCP C	出口弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FD038	LPCP C	入口弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FD040	LPCP C	出口弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FD078	HPCP C	入口弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	TD134	S J A E B 第一段蒸気入口弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	TD136	S J A E B 第二段蒸気入口弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	TD145	S J A E 作動蒸気管ウォーミング弁			閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁		閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD084	S J A E B 空気出口弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	LD092	排ガス予熱器	B 入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:42	LD098	排ガス系 真空ポンプ	入口弁		閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD175	RFP-TBLPSVシート後ドレン弁			開	ON	
2011/03/11 15:42	BD550	AM設備 SGTS	B 出口弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	RHR C	待機					
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ		OFF		
2011/03/11 15:42	FCS B	待機					
2011/03/11 15:42	SGTS B	運転逸脱					
*2011/03/11 15:42	BB027	RHR F052A	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB029	RHR F001B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB030	RHR F004B	電源喪失		ON		

アラーム印字

*2011/03/11 15:42	BB031	RHR	F006B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB032	RHR	F008B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB033	RHR	F009B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB034	RHR	F010B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB035	RHR	F011B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB036	RHR	F012B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB037	RHR	F013B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB038	RHR	F021B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB039	RHR	F022B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB040	RHR	F027B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB042	RHR	F036B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB043	RHR	F052B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB045	RHR	F001C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB046	RHR	F006C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB047	RHR	F008C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB048	RHR	F032C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB049	RHR	F036C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB055	RCIC	F011	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB070	FCS	F001B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB071	FCS	F002B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB072	FCS	F003B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB073	FCS	F004B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB074	FCS	F005B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB075	FCS	F006B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB082	SGTS	F002B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB083	SGTS	F003B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB084	SGTS	F006B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	BB085	SGTS	F008B	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	FB108	HPCP	F011C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	FB109	HPCP	F013C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	FB114	LPCP	F001C	電源喪失		ON		
*2011/03/11 15:42	FB115	LPCP	F003C	電源喪失		ON		
2011/03/11 15:42	ZD928	計算機待機監視	FCS-B系待機不全			ON		
2011/03/11 15:42	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全			ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ		ON		
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰	
2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰	
2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰	
2011/03/11 15:42	ZD928	計算機待機監視	FCS-B系待機不全		OFF			
2011/03/11 15:42	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		OFF			
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器	1C-1SB2	ON			
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギャ油ポンプ		運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B	運転中	OFF			
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF			
2011/03/11 15:42	BB027	RHR	F052A	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 15:42	BB029	RHR	F001B	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 15:42	BB030	RHR	F004B	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 15:42	BB031	RHR	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰		

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BB032	RHR	F008B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB033	RHR	F009B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB034	RHR	F010B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB035	RHR	F011B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB036	RHR	F012B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB037	RHR	F013B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB038	RHR	F021B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB039	RHR	F022B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB040	RHR	F027B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB042	RHR	F036B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB043	RHR	F052B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB045	RHR	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB046	RHR	F006C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB047	RHR	F008C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB048	RHR	F032C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB049	RHR	F036C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB055	RHC	F011	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB070	FCS	F001B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB071	FCS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB072	FCS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB073	FCS	F004B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB074	FCS	F005B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB075	FCS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB082	SGTS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB083	SGTS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB084	SGTS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB085	SGTS	F008B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB108	HPCP	F011C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB109	HPCP	F013C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB114	LPCP	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB115	LPCP	F003C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器	1C-1SB2	OFF	
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	LD017	TCWポンプ	C	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON	
2011/03/11 15:42	BD152	RHRポンプ遮断器	A	動作	ON	
*2011/03/11 15:42	DA013	S/C 放射線モニタ		B R L 下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA011	D/W 放射線モニタ		B R L 下限逸脱		
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器	1C-1SB2	ON	
2011/03/11 15:42	LD015	TCWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	LD017	TCWポンプ	C	運転中	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD081	グラント蒸気排風機	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF	
*2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
*2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
*2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)
2011/03/11 15:42	BD152	RHRポンプ遮断器	A	動作	OFF	
2011/03/11 15:42	CA120	CRD		系統流量	19.3 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 15:42	TD104	蒸化器 加熱蒸気圧力調節弁	大弁	開	ON	
*2011/03/11 15:42	DA066	モニタリングポスト	NO. 1 (高レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA067	モニタリングポスト	NO. 1 (低レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA068	モニタリングポスト	NO. 2 (高レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA069	モニタリングポスト	NO. 2 (低レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA070	モニタリングポスト	NO. 3 (高レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA071	モニタリングポスト	NO. 3 (低レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA072	モニタリングポスト	NO. 4 (高レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA073	モニタリングポスト	NO. 4 (低レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA074	モニタリングポスト	NO. 5 (高レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA075	モニタリングポスト	NO. 5 (低レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA076	モニタリングポスト	NO. 6 (高レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA077	モニタリングポスト	NO. 6 (低レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA078	モニタリングポスト	NO. 7 (高レンジ)	RL下限逸脱		
*2011/03/11 15:42	DA079	モニタリングポスト	NO. 7 (低レンジ)	RL下限逸脱		
2011/03/11 15:42	LD015	TCWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	GDO30	発電機 主シール油ポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器	1C-1SB2		OFF	
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD081	グラント蒸気排風機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON	
*2011/03/11 15:42	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD100	RHR 手動注入弁	B F008B	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD102	RHR 手動注入弁	C F008C	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD081	RHR R/W側第1隔離弁	A	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD139	RHR R/W側第1隔離弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD097	RHR 注入弁	B MO-F006B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD099	RHR 注入弁	C MO-F006C	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD111	RHR 格納容器第1スプレイ弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD109	RHR 格納容器第2スプレイ弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD113	RHR S/Cスプレイ弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード テストバイパス弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード テストバイパス弁	C	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ 最小流量バイパス弁	B	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ 最小流量バイパス弁	C	開	OFF	

アラーム印字

*2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ プール側入口弁 C	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD186	RHR B/C 封水ポンプ	起動	OFF	
2011/03/11 15:42	CD354	原子炉水溶存酸素入力レベル低		OFF	
*2011/03/11 15:42	BD121	RHR 熱交換器凝縮水プール側弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD094	RHR 熱交換器胴側バイパス弁 B	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD104	RHR 熱交換器胴側入口弁 B	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD106	RHR 熱交換器胴側出口弁 B	開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器 A2 空気出口弁 B	開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器 B2 空気出口弁 D	開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器 C2 空気出口弁 F	開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器 A2 空気出口弁 H	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器 B2 空気出口弁 J	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器 C2 空気出口弁 L	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD271	起動用S JAE第二段空気入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD276	S JAE B 第一段空気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD278	S JAE B 第二段空気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	CD039	主蒸気ライン 外側ドレン弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHPノズルBOXドレン弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ プール側入口弁 B	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ 炉水側入口弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD589	FCS 再循環調整弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD591	FCS 冷却器冷却水止弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD585	FCS 入口弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD593	FCS 冷却器冷却水入口弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD616	FCS ブロワB	電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	BD583	FCS 入口側隔離弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD587	FCS 出口側隔離弁 B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD524	SGTS 隔離弁 B	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 15:42	BD526	SGTS 冷却用連絡弁 B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS 流量制御弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD542	SGTS 排風機 B系	電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	BD543	SGTS 加熱用ヒータB1	電源喪失	ON	
2011/03/11 15:42	BD655	RHRテストバイパス弁 F068A	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD663	RHRポンプ 入口外側隔離弁 (A)	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD673	RHRテストバイパス弁 F058B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD675	RHRテストバイパス弁 F068B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR 隔離弁 (B)	開	OFF	
2011/03/11 15:42	BD681	RHRポンプ 入口内側隔離弁 (B)	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD077	タービン 補助蒸気元弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 大弁入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD544	SGTS 加熱用ヒータB2	電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	FD080	HPCP C 出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD038	LPCP C 入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD040	LPCP C 出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD078	HPCP C 入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD134	S JAE B 第一段蒸気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD136	S JAE B 第二段蒸気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD145	S JAE 作動蒸気管ウォーミング弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD075	蒸化器水位調節弁 バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD084	S JAE B 空気出口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	LD092	排ガス予熱器 B 入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	LD098	排ガス系 真空ポンプ 入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD175	RFP-TBLPSVシート後ドレン弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD550	AM設備 SGTS B 出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	RHR C	不待機			
*2011/03/11 15:42	FCS B	不待機			
*2011/03/11 15:42	SGTS B	不待機			
2011/03/11 15:42	GD030	発電機 主シール油ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器 1C-1SB2		ON	

アラーム印字

2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD081	グラント蒸気排風機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		
2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BD100	RHR	手動注入弁 B	F008B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C	F008C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁	A	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B	MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C	MO-F006C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁	C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁	C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁	C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ		起動	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD354	原子炉水溶存酸素入力レベル低			ON		
2011/03/11 15:42	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2	空気出口弁	B	開	ON
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2	空気出口弁	D	開	ON
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2	空気出口弁	F	開	ON
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2	空気出口弁	H	閉	ON
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2	空気出口弁	J	閉	ON
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2	空気出口弁	L	閉	ON
2011/03/11 15:42	FD271	起動用SJA E	第二段空気入口弁		閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD276	SJA E	B 第一段空気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:42	FD278	SJA E	B 第二段空気入口弁		開	ON	
2011/03/11 15:42	CD039	主蒸気ライン	外側ドレン弁		開	ON	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHP	ノズルBOXドレン弁		開	ON	
2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD589	FCS	再循環調整弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD585	FCS	入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD616	FCS	ブロワB		電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD583	FCS	入口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD587	FCS	出口側隔離弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD379	定検時主蒸気管水抜き弁			閉	ON	
* 2011/03/11 15:42	BD524	SGTS	隔離弁	B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD526	SGTS	冷却用連絡弁	B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS	流量制御弁	B	閉	ON	

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BD542	SGTS	排風機 B系	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD655	RHRテストバイパス弁	F068A	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD663	RHRポンプ	入口外側隔離弁 (A)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD673	RHRテストバイパス弁	F058B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD675	RHRテストバイパス弁	F068B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR	隔離弁 (B)	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD681	RHRポンプ	入口内側隔離弁 (B)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD077	タービン	補助蒸気元弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁	大弁入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD544	SGTS	加熱用ヒータB2	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD080	HPCP	C	出口弁	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:42	FD038	LPCP	C	入口弁	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:42	FD040	LPCP	C	出口弁	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:42	FD078	HPCP	C	入口弁	開	ON 正常復帰
2011/03/11 15:42	TD134	SJAE B	第一段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD136	SJAE B	第二段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD145	SJAE	作動蒸気管ウォーミング弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD084	SJAE B	空気出口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD092	排ガス予熱器	B 入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD098	排ガス系	真空ポンプ 入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD175	RFP-TBLPSVシート	後ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD550	AM設備	SGTS B 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	RHR	C	待機			
2011/03/11 15:42	FCS	B	待機			
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器 1C-1SB2		OFF	
2011/03/11 15:42	LD015	TCWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B 補助油ポンプ		ON	
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油 圧力低		OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低		OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 15:42	SGTS	B	運転逸脱			
2011/03/11 15:42	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効		ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	ZD928	計算機待機監視	FCS-B系待機不全		ON	
2011/03/11 15:42	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		ON	
2011/03/11 15:42	LD015	TCWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B 補助油ポンプ		OFF	
2011/03/11 15:42	PD535	6.9kV M/C	1C 母線電圧 低		OFF	
2011/03/11 15:42	ZD928	計算機待機監視	FCS-B系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:42	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		OFF	
*2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油 圧力低		ON	(補機停)
*2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低		ON	(補機停)
*2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油 圧力低		ON	(補機停)

アラーム印字

2011/03/11 15:42	GD020	D/G	A	遮断器	入	ON		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ			運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	BD152	RHRポンプ遮断器	A		動作	ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ		ON		
2011/03/11 15:42	BD152	RHRポンプ遮断器	A		動作	OFF		
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器		1C-1SB2		ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ		OFF		
2011/03/11 15:42	BD157	RHRポンプ	A	母線電源有効		ON	正常復帰	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器		1C-1SB2		OFF		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)		潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)		潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)		潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	GD030	発電機 主シール油ポンプ			運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器		1C-1SB2		ON		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ			運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	GD030	発電機 主シール油ポンプ			運転中	ON		
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線 遮断器		1C-1SB2		OFF		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ			運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ		ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ		OFF		
* 2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)		潤滑油	圧力低	ON	(補機停)	
* 2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)		潤滑油	圧力低	ON	(補機停)	

アラーム印字

* 2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	ON	(補機停)	
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器	1C-1SB2	ON		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器	1C-1SB2	OFF		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気排風機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	OFF		
* 2011/03/11 15:42	BD100	RHR	手動注入弁 B	F008B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C	F008C	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁	A	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁	B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B	MO-F006B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C	MO-F006C	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁	B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁	B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁	B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁	B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁	C	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁	B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁	C	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁	C	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ		起動	OFF	
2011/03/11 15:42	CD354	原子炉水	溶存酸素入力レベル低		OFF		
* 2011/03/11 15:42	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁	B	閉	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁	B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁	B	開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁	B	開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2	空気出口弁	B	開	OFF
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2	空気出口弁	D	開	OFF
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2	空気出口弁	F	開	OFF
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2	空気出口弁	H	閉	OFF

アラーム印字

2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2	空気出口弁	J	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2	空気出口弁	L	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD271	起動用S J A E		第二段空気入口弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD276	S J A E	B	第一段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD278	S J A E	B	第二段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	CD039	主蒸気ライン		外側ドレン弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHP		ノズルBOXドレン弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ		プール側入口弁	B	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ		炉水側入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD589	FCS		再循環調整弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD591	FCS		冷却器冷却水止弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD585	FCS		入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD593	FCS		冷却器冷却水入口弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD616	FCS		ブロフB		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	BD583	FCS		入口側隔離弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD587	FCS		出口側隔離弁	B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD379	定検時主蒸気管		水抜き弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD524	SGTS		隔離弁	B	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 15:42	BD526	SGTS		冷却用連絡弁	B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS		流量制御弁	B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD542	SGTS		排風機	B系	電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	BD543	SGTS		加熱用ヒータ	B1	電源喪失	ON	
2011/03/11 15:42	BD655	RHRテストバイパス		弁	F068A	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD663	RHRポンプ		入口外側隔離弁	(A)	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD673	RHRテストバイパス		弁	F058B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD675	RHRテストバイパス		弁	F068B	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR		隔離弁	(B)	開	OFF	
2011/03/11 15:42	BD681	RHRポンプ		入口内側隔離弁	(B)	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD077	タービン		補助蒸気元弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD108	蒸化器加熱蒸気		圧力調節弁	大弁入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD544	SGTS		加熱用ヒータ	B2	電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	FD080	HPCP		C	出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD038	LPCP		C	入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD040	LPCP		C	出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD078	HPCP		C	入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD134	S J A E	B	第一段蒸気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD136	S J A E	B	第二段蒸気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD145	S J A E		作動蒸気管ウォーミング弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD075	蒸化器水位調節		弁	バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD084	S J A E	B	空気出口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	LD092	排ガス予熱器	B	入口弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD098	排ガス系		真空ポンプ	入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD175	RFP-TB		LP SVシート後ドレン弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD550	AM設備		SGTS	B	出口弁	開	OFF
2011/03/11 15:42	GD030	発電機		主シール油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線		遮断器	1C-1SB2		ON	
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ		1		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ		3		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ		5		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ		7		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ		9		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ		2		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ		4		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ		6		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ		8		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD081	グラウンド蒸気		排風機	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	CD171	PLR	MG (B2)	潤滑油		圧力低	OFF	(補機停) 正常復帰
*2011/03/11 15:42	RHR	C		不待機				
*2011/03/11 15:42	FCS	B		不待機				
*2011/03/11 15:42	SGTS	B		不待機				

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD100	RHR	手動注入弁 B	F008B 開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C	F008C 開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B	MO-F006B 閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C	MO-F006C 閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ	起動	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD354		原子炉水溶存酸素入力レベル低		ON	
2011/03/11 15:42	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2 空気出口弁 B	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2 空気出口弁 D	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2 空気出口弁 F	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2 空気出口弁 H	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2 空気出口弁 J	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2 空気出口弁 L	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD271		起動用S J A E第二段空気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD276	S J A E	B 第一段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD278	S J A E	B 第二段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	CD039		主蒸気ライン 外側ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHP	ノズルBOXドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD589	FCS	再循環調整弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD585	FCS	入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD616	FCS	ブロワB	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD583	FCS	入口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD587	FCS	出口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD379		定検時主蒸気管水抜き弁	閉	ON	
*2011/03/11 15:42	BD524	SGTS	隔離弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD526	SGTS	冷却用連絡弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS	流量制御弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD542	SGTS	排風機 B系	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD655	RHR	テストバイパス弁 F068A	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD663	RHRポンプ	入口外側隔離弁 (A)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD673	RHR	テストバイパス弁 F058B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD675	RHR	テストバイパス弁 F068B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR	隔離弁 (B)	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD681	RHRポンプ	入口内側隔離弁 (B)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD077		タービン 補助蒸気元弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD108		蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 大弁入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD544	SGTS	加熱用ヒータB2	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD080	HPCP	C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD038	LPCP	C 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD040	LPCP	C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD078	HPCP	C 入口弁	開	ON	正常復帰

2011/03/11 15:42	TD134	S J A E B	第一段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD136	S J A E B	第二段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD145	S J A E	作動蒸気管ウォーミング弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD075		蒸化器水位調節弁 バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD084	S J A E B	空気出口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD092		排ガス予熱器 B 入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD098		排ガス系 真空ポンプ 入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD175	R F P - T B L P S V	シート後ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD550	A M 設備 S G T S B	出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	R H R C		待機			
2011/03/11 15:42	F C S B		待機			
2011/03/11 15:42	S G T S B		運転逸脱			
*2011/03/11 15:42	BB027	R H R F 0 5 2 A	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB030	R H R F 0 0 4 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB033	R H R F 0 0 9 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB034	R H R F 0 1 0 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB037	R H R F 0 1 3 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB038	R H R F 0 2 1 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB039	R H R F 0 2 2 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB040	R H R F 0 2 7 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB042	R H R F 0 3 6 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB043	R H R F 0 5 2 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB045	R H R F 0 0 1 C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB048	R H R F 0 3 2 C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB049	R H R F 0 3 6 C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB055	R C I C F 0 1 1	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB070	F C S F 0 0 1 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB071	F C S F 0 0 2 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB072	F C S F 0 0 3 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB073	F C S F 0 0 4 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB074	F C S F 0 0 5 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB075	F C S F 0 0 6 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB082	S G T S F 0 0 2 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB083	S G T S F 0 0 3 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB084	S G T S F 0 0 6 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB085	S G T S F 0 0 8 B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB108	H P C P F 0 1 1 C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB109	H P C P F 0 1 3 C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB114	L P C P F 0 0 1 C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB115	L P C P F 0 0 3 C	電源喪失		ON	
2011/03/11 15:42	ZD928		計算機待機監視 F C S - B 系待機不全		ON	
2011/03/11 15:42	ZD930		計算機待機監視 S G T S - B 系待機不全		ON	
2011/03/11 15:42	GD030		発電機 主シール油ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	ED018		連絡母線 遮断器 1 C - 1 S B 2		OFF	
2011/03/11 15:42	TD010		タービンリフトポンプ 1	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD012		タービンリフトポンプ 3	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD014		タービンリフトポンプ 5	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD016		タービンリフトポンプ 7	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD018		タービンリフトポンプ 9	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD011		タービンリフトポンプ 2	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD013		タービンリフトポンプ 4	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD015		タービンリフトポンプ 6	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD017		タービンリフトポンプ 8	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD081		グラウンド蒸気排風機 B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD143	M / D - R F P B	補助油ポンプ		ON	
2011/03/11 15:42	ZD928		計算機待機監視 F C S - B 系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:42	ZD930		計算機待機監視 S G T S - B 系待機不全		OFF	
2011/03/11 15:42	BB027	R H R F 0 5 2 A	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB030	R H R F 0 0 4 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB033	R H R F 0 0 9 B	電源喪失		OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BB034	RHR	F010B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB037	RHR	F013B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB038	RHR	F021B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB039	RHR	F022B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB040	RHR	F027B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB042	RHR	F036B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB043	RHR	F052B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB045	RHR	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB048	RHR	F032C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB049	RHR	F036C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB055	R C I C	F011	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB070	FCS	F001B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB071	FCS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB072	FCS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB073	FCS	F004B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB074	FCS	F005B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB075	FCS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB082	SGTS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB083	SGTS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB084	SGTS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB085	SGTS	F008B	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB108	HPCP	F011C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB109	HPCP	F013C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB114	LPCP	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FB115	LPCP	F003C	電源喪失	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	CC050	CUW		処置導電率	A	判定不能
* 2011/03/11 15:42	CC051	CUW		処置導電率	B	判定不能
* 2011/03/11 15:42	CC052	FPC		処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC000	復水ろ過装置	A	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC001	復水ろ過装置	B	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC002	復水ろ過装置	C	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC003	復水ろ過装置	D	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC004	復水ろ過装置	E	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC005	復水ろ過装置	F	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC006	復水ろ過装置	G	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC007	復水ろ過装置	H	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC008	復水ろ過装置	I	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC009	復水ろ過装置	J	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC010	復水ろ過装置	K	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC011	復水ろ過装置	L	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC012	復水脱塩装置	A	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC013	復水脱塩装置	B	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC014	復水脱塩装置	C	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC015	復水脱塩装置	D	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC016	復水脱塩装置	E	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC017	復水脱塩装置	F	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC018	復水脱塩装置	G	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC019	復水脱塩装置	H	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC020	復水脱塩装置	I	処置導電率		判定不能
* 2011/03/11 15:42	FC021	復水脱塩装置	J	処置導電率		判定不能
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF	
* 2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)		潤滑油 圧力低	ON	(補機停)
2011/03/11 15:42	BD152	RHRポンプ遮断器	A	動作	ON	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON	
* 2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)		潤滑油 圧力低	ON	(補機停)
2011/03/11 15:42	BD152	RHRポンプ遮断器	A	動作	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD450	R C I C		蒸気管内側隔離弁 開	OFF	
* 2011/03/11 15:42	BD100	RHR 手動注入弁	B	F008B 開	OFF	

*2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C	F008C	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B	MO-F006B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C	MO-F006C	閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ		起動	OFF	
2011/03/11 15:42	CD354		原子炉水溶存酸素入力レベル低			OFF	
*2011/03/11 15:42	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B		開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2 空気出口弁 B		開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2 空気出口弁 D		開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2 空気出口弁 F		開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2 空気出口弁 H		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2 空気出口弁 J		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2 空気出口弁 L		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD271	起動用S JAE	第二段空気入口弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	FD276	S JAE B	第一段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	FD278	S JAE B	第二段空気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	CD039	主蒸気ライン	外側ドレン弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHP	ノズルBOXドレン弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD589	FCS	再循環調整弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD585	FCS	入口弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD616	FCS	ブロワB		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	BD583	FCS	入口側隔離弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD587	FCS	出口側隔離弁 B		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD379		定検時主蒸気管水抜き弁		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD524	SGTS	隔離弁 B		閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 15:42	BD526	SGTS	冷却用連絡弁 B		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS	流量制御弁 B		閉	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD542	SGTS	排風機 B系		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1		電源喪失	ON	
2011/03/11 15:42	BD655	RHRテストバイパス弁	F068A		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD663	RHRポンプ	入口外側隔離弁 (A)		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD673	RHRテストバイパス弁	F058B		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD675	RHRテストバイパス弁	F068B		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR	隔離弁 (B)		開	OFF	
2011/03/11 15:42	BD681	RHRポンプ	入口内側隔離弁 (B)		閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD077	タービン	補助蒸気元弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD108	蒸化器加熱蒸気圧力調節弁	大弁入口弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD544	SGTS	加熱用ヒータB2		電源喪失	ON	
*2011/03/11 15:42	FD080	HPCP	C 出口弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD038	LPCP	C 入口弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD040	LPCP	C 出口弁		開	OFF	
*2011/03/11 15:42	FD078	HPCP	C 入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD134	S JAE B	第一段蒸気入口弁		開	OFF	
2011/03/11 15:42	TD136	S JAE B	第二段蒸気入口弁		開	OFF	

アラーム印字

2011/03/11 15:42	TD145	S J A E	作動蒸気管ウォーミング弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD075		蒸化器水位調節弁 バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	LD084	S J A E B	空気出口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	LD092		排ガス予熱器 B 入口弁	開	OFF	
2011/03/11 15:42	LD098		排ガス系 真空ポンプ 入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:42	TD175	R F P - T B L P S V	シート後ドレン弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	BD550	A M 設備	SGTS B 出口弁	開	OFF	
*2011/03/11 15:42	R H R C		不待機			
*2011/03/11 15:42	F C S B		不待機			
*2011/03/11 15:42	SGTS B		不待機			
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	ED018	連絡母線	遮断器 1C-1SB2		ON	
2011/03/11 15:42	TD010		タービンリフトポンプ 1	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD012		タービンリフトポンプ 3	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD014		タービンリフトポンプ 5	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD016		タービンリフトポンプ 7	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD018		タービンリフトポンプ 9	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD011		タービンリフトポンプ 2	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD013		タービンリフトポンプ 4	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD015		タービンリフトポンプ 6	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD017		タービンリフトポンプ 8	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	LD043		計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	TD081		グラント蒸気排風機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP B	補助油ポンプ		OFF	
*2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油 圧力低		ON	(補機停)
*2011/03/11 15:42	BB027	RHR F052A	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB029	RHR F001B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB030	RHR F004B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB031	RHR F006B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB032	RHR F008B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB033	RHR F009B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB034	RHR F010B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB035	RHR F011B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB036	RHR F012B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB037	RHR F013B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB038	RHR F021B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB039	RHR F022B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB040	RHR F027B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB042	RHR F036B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB043	RHR F052B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB045	RHR F001C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB046	RHR F006C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB047	RHR F008C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB048	RHR F032C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB049	RHR F036C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB055	RCIC F011	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB070	FCS F001B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB071	FCS F002B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB072	FCS F003B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB073	FCS F004B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB074	FCS F005B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB075	FCS F006B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB082	SGTS F002B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB083	SGTS F003B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB084	SGTS F006B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	BB085	SGTS F008B	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB108	HPCP F011C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB109	HPCP F013C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB114	LPCP F001C	電源喪失		ON	
*2011/03/11 15:42	FB115	LPCP F003C	電源喪失		ON	

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD100	RHR	手動注入弁 B F008B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD102	RHR	手動注入弁 C F008C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD081	RHR	R/W側第1隔離弁 A	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD139	RHR	R/W側第1隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD099	RHR	注入弁 C MO-F006C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD109	RHR	格納容器第2スプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD113	RHR	S/Cスプレイ弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD127	LPCIモード	テストバイパス弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD129	LPCIモード	テストバイパス弁 C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD132	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD092	RHRポンプ	プール側入口弁 C	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD186	RHR	B/C 封水ポンプ	起動	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD354		原子炉水溶存酸素入力レベル低		ON	
2011/03/11 15:42	BD121	RHR	熱交換器凝縮水プール側弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD106	RHR	熱交換器胴側出口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD242	主復水器	A2 空気出口弁 B	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD246	主復水器	B2 空気出口弁 D	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD250	主復水器	C2 空気出口弁 F	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD255	主復水器	A2 空気出口弁 H	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD259	主復水器	B2 空気出口弁 J	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD263	主復水器	C2 空気出口弁 L	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD271	起動用S J A E	第二段空気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	FD276	S J A E B	第一段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	FD278	S J A E B	第二段空気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	CD039		主蒸気ライン 外側ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD161	RFP-TBHP	ノズルBOXドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD123	RHRポンプ	炉水側入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD589	FCS	再循環調整弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD591	FCS	冷却器冷却水止弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD585	FCS	入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD593	FCS	冷却器冷却水入口弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD616	FCS	ブロワB	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD583	FCS	入口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD587	FCS	出口側隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD379		定検時主蒸気管水抜き弁	閉	ON	
* 2011/03/11 15:42	BD524	SGTS	隔離弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD526	SGTS	冷却用連絡弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD528	SGTS	流量制御弁 B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD542	SGTS	排風機 B系	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD543	SGTS	加熱用ヒータB1	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD655	RHR	テストバイパス弁 F068A	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD663	RHR	ポンプ 入口外側隔離弁 (A)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD673	RHR	テストバイパス弁 F058B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD675	RHR	テストバイパス弁 F068B	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD677	RHR	隔離弁 (B)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	BD681	RHR	ポンプ 入口内側隔離弁 (B)	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD077		タービン 補助蒸気元弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD108		蒸化器加熱蒸気圧力調節弁 大弁入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD544	SGTS	加熱用ヒータB2	電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD080	HPCP	C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD038	LPCP	C 入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD040	LPCP	C 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	FD078	HPCP	C 入口弁	開	ON	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:42	TD134	S J A E B	第一段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD136	S J A E B	第二段蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	TD145	S J A E	作動蒸気管ウォーミング弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD075		蒸化器水位調節弁 バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	LD084	S J A E B	空気出口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD092		排ガス予熱器 B 入口弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	LD098		排ガス系 真空ポンプ 入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:42	TD175	R F P - T B L P S V	シート後ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 15:42	BD550	A M 設備	S G T S B 出口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:42	R H R C		待機			
2011/03/11 15:42	F C S B		待機			
2011/03/11 15:42	S G T S B		運転逸脱			
2011/03/11 15:42	ZD928		計算機待機監視 F C S - B 系待機不全		ON	
2011/03/11 15:42	ZD930		計算機待機監視 S G T S - B 系待機不全		ON	
2011/03/11 15:42	GD030		発電機 主シール油ポンプ 運転中		ON	
2011/03/11 15:42	ED018		連絡母線 遮断器 1 C - 1 S B 2		OFF	
2011/03/11 15:42	TD010		タービンリフトポンプ 1	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD012		タービンリフトポンプ 3	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD014		タービンリフトポンプ 5	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD016		タービンリフトポンプ 7	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD018		タービンリフトポンプ 9	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD021		ターニングギヤ油ポンプ	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD234		復水移送ポンプ B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD011		タービンリフトポンプ 2	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD013		タービンリフトポンプ 4	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD015		タービンリフトポンプ 6	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD017		タービンリフトポンプ 8	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	LD043		計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	TD081		グラント蒸気排風機 B	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	FD143	M / D - R F P B	補助油ポンプ		ON	
2011/03/11 15:42	CD172	P L R M G (B 3)	潤滑油 圧力低		OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD152	R H R ポンプ遮断器 A	動作		ON	
2011/03/11 15:42	DA066		モニタリングポスト NO. 1 (高レンジ)	1.1E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA067		モニタリングポスト NO. 1 (低レンジ)	1.0E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA068		モニタリングポスト NO. 2 (高レンジ)	1.1E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA069		モニタリングポスト NO. 2 (低レンジ)	1.0E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA070		モニタリングポスト NO. 3 (高レンジ)	1.1E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA071		モニタリングポスト NO. 3 (低レンジ)	1.0E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA072		モニタリングポスト NO. 4 (高レンジ)	1.1E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA073		モニタリングポスト NO. 4 (低レンジ)	1.0E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA074		モニタリングポスト NO. 5 (高レンジ)	1.1E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA075		モニタリングポスト NO. 5 (低レンジ)	1.0E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA076		モニタリングポスト NO. 6 (高レンジ)	1.3E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA077		モニタリングポスト NO. 6 (低レンジ)	1.1E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA078		モニタリングポスト NO. 7 (高レンジ)	1.3E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	DA079		モニタリングポスト NO. 7 (低レンジ)	1.1E+01 nGy/h		正常復帰
2011/03/11 15:42	BB027	R H R F 0 5 2 A	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB029	R H R F 0 0 1 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB030	R H R F 0 0 4 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB031	R H R F 0 0 6 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB032	R H R F 0 0 8 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB033	R H R F 0 0 9 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB034	R H R F 0 1 0 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB035	R H R F 0 1 1 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB036	R H R F 0 1 2 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB037	R H R F 0 1 3 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB038	R H R F 0 2 1 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB039	R H R F 0 2 2 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB040	R H R F 0 2 7 B	電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BB042	R H R F 0 3 6 B	電源喪失		OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:42	BB043	RHR	F052B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB045	RHR	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB046	RHR	F006C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB047	RHR	F008C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB048	RHR	F032C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB049	RHR	F036C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB055	RCIC	F011	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB070	FCS	F001B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB071	FCS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB072	FCS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB073	FCS	F004B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB074	FCS	F005B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB075	FCS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB082	SGTS	F002B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB083	SGTS	F003B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB084	SGTS	F006B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	BB085	SGTS	F008B	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FB108	HPCP	F011C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FB109	HPCP	F013C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FB114	LPCP	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	FB115	LPCP	F003C	電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:42	ZD928	計算機待機監視	FCS-B系待機不全		OFF		
2011/03/11 15:42	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		OFF		
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	TD081	グランド蒸気排風機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD152	RHRポンプ遮断器	A	動作	OFF		
2011/03/11 15:42	GD030	発電機	主シール油ポンプ	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD010	タービンリフトポンプ	1	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD012	タービンリフトポンプ	3	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD014	タービンリフトポンプ	5	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD016	タービンリフトポンプ	7	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD018	タービンリフトポンプ	9	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD021	ターニングギヤ油ポンプ		運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD011	タービンリフトポンプ	2	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD013	タービンリフトポンプ	4	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD015	タービンリフトポンプ	6	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD017	タービンリフトポンプ	8	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	TD081	グランド蒸気排風機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:42	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON		
*2011/03/11 15:42	FA159	M/D-RFP	B	給水流量調整弁	開度	RL下限逸脱	
2011/03/11 15:42	CA204	CUW	脱塩器	B	出口導電率	0.021 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:42	CA193	復水器	B2		導電率	0.080 $\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
*2011/03/11 15:42	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	判定不能	

アラーム印字

* 2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	ON (補機停)	
* 2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	ON (補機停)	
* 2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	ON (補機停)	
2011/03/11 15:42	CA205	FPC	脱塩器	入口導電率	0.650 μ S/cm	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	CA190	復水器	A1	導電率	9.962 > 0.250 μ S/cm	
* 2011/03/11 15:42	CA194	復水器	C1	導電率	1.462 > 0.250 μ S/cm	
2011/03/11 15:42	CA202	CUW	脱塩器	入口導電率	0.13 μ S/cm	正常復帰
2011/03/11 15:42	LA001	オフガス系		流量 (常用)	0 Nm ³ /h	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	FA153	M/D-RFP A	給水流量調整弁	開度	RL下限逸脱	
2011/03/11 15:42	CA206	FPC	脱塩器	出口導電率	0.798 μ S/cm	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	CA191	復水器	A2	導電率	9.984 > 0.250 μ S/cm	
* 2011/03/11 15:42	CA195	復水器	C2	導電率	0.834 > 0.250 μ S/cm	
* 2011/03/11 15:42	FA195	第1給水加熱器		出口導電率	0.188 > 0.100 μ S/cm	
2011/03/11 15:42	LA032	復水貯蔵タンク		出口導電率	0.613 μ S/cm	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:42	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF (補機停)	正常復帰
* 2011/03/11 15:42	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	判定不能	
2011/03/11 15:42	DD061	CAMS B		NO DATA	ON	
2011/03/11 15:42	CA144	MG-A		速度	25.3 %	正常復帰
2011/03/11 15:42	DA013	S/C	放射線モニタ	B	1.0E-02 Sv/h	正常復帰
2011/03/11 15:42	DA011	D/W	放射線モニタ	B	1.0E-02 Sv/h	正常復帰
2011/03/11 15:42	LA028	OG系	酸素濃度		22.6 %	正常復帰
2011/03/11 15:42	CA149	MG-B		速度	21.0 %	正常復帰
2011/03/11 15:42	PD700	非常用	D/G 1A	遮断器投入	ON	
2011/03/11 15:42	PD700	非常用	D/G 1A	遮断器投入	OFF	
2011/03/11 15:42	PD700	非常用	D/G 1A	遮断器投入	ON	
2011/03/11 15:42	PD700	非常用	D/G 1A	遮断器投入	OFF	
2011/03/11 15:42	PD700	非常用	D/G 1A	遮断器投入	ON	
2011/03/11 15:42	CD340	CUWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/11 15:42	PD700	非常用	D/G 1A	遮断器投入	OFF	
2011/03/11 15:42	BD539	SGTS	A系	起動	OFF	
2011/03/11 15:42	ED096	非常用	D/G 1C	母線電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	PD700	非常用	D/G 1A	遮断器投入	ON	
2011/03/11 15:42	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD642	非常用	ローカルクーラ (区分3)	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD320	HPCS	D/G	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	BD640	非常用	ローカルクーラ A系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	HPCS	S-D/G	待機			
2011/03/11 15:43	TD087	グラウンドシール	蒸気圧力調節弁 F006	開	ON	
2011/03/11 15:43	FA159	M/D-RFP B	給水流量調整弁	開度	0.8 %	正常復帰
2011/03/11 15:43	CA203	CUW	脱塩器	出口導電率	0.057 μ S/cm	正常復帰
2011/03/11 15:43	CA200	PLR	ループ B	導電率	0.12 μ S/cm	正常復帰
2011/03/11 15:43	CA192	復水器	B1	導電率	0.145 μ S/cm	正常復帰
2011/03/11 15:43	FA000	復水器	ろ過器	入口導電率	0.062 μ S/cm	正常復帰
* 2011/03/11 15:43	FA125	HPCP		出口導電率	0.999 > 0.120 μ S/cm	
2011/03/11 15:43	DD005	燃料プール区域	A	放射線高	01	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD007	原子炉区域	A	放射線高	03	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD009	原子炉区域エレベータ	出入口	放射線高	05	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD011	R/B	5階ハッチ区域	放射線高	07	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD013	R/B	4階ハッチ区域	放射線高	09	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD015	R/B	3階西側通路区域	放射線高	11	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD017	CRD	水圧制御ユニット南側	放射線高	13	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD019	TIP	駆動装置室	放射線高	15	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD021	R/B	2階ハッチ区域	放射線高	17	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD023	R/B	1階 北側区域	放射線高	19	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD025	RHR	ポンプ A 区域	放射線高	21	OFF 正常復帰
2011/03/11 15:43	DD027	タービンフロア	東側区域	放射線高	23	OFF 正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:43	DD029	T/B大物搬入口	放射線高	25	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD031	CDS制御盤区域	放射線高	27	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD033	排ガス予冷却室 A	放射線高	29	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD035	T/B地下1階通路	放射線高	31	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD037	CH/B 地下1階通路	放射線高	33	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD039	モニター建屋1階通路	放射線高	35	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD006	燃料プール区域 B	放射線高	02	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD008	原子炉区域 B	放射線高	04	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD010	R/B 6階ハッチ区域	放射線高	06	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD012	RHRCサージタンク A	放射線高	08	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD014	CRD補修室	放射線高	10	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD016	R/B 3階ハッチ区域	放射線高	12	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD018	CRD水圧制御ユニット北側	放射線高	14	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:42	DD022	R/B 1階 南側区域	放射線高	18	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD024	R/B地下1階EV出入口	放射線高	20	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD026	RHRポンプ B 区域	放射線高	22	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD028	タービンフロア除染区域	放射線高	24	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD030	T/B 1階通路	放射線高	26	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD032	予備RFP区域	放射線高	28	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD034	排ガス予冷却室 B	放射線高	30	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD036	中央制御室	放射線高	32	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	DD038	CH/B 地下2階通路	放射線高	34	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉		ON	正常復帰
* 2011/03/11 15:43	CA193	復水器 B2	導電率	1.612	> 0.250	$\mu\text{S}/\text{cm}$
2011/03/11 15:43	TD086	グラウンドシール蒸気圧力調節弁 B	閉		OFF	
2011/03/11 15:43	CA194	復水器 C1	導電率	0.069	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FA153	M/D-RFP A 給水流量調整弁	開度	0.5	%	正常復帰
2011/03/11 15:43	CA195	復水器 C2	導電率	0.048	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FA195	第1給水加熱器	出口導電率	0.078	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉		ON	正常復帰
* 2011/03/11 15:43	BD045	RHR 注入弁 A MO-F006A	閉		OFF	
* 2011/03/11 15:43	BD074	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 A	開		OFF	
* 2011/03/11 15:43	BD048	RHR 熱交換器胴側入口弁 A	開		OFF	
* 2011/03/11 15:43	BD050	RHR 熱交換器胴側出口弁 A	開		OFF	
* 2011/03/11 15:43	BD040	RHRポンプ プール側入口弁 A	開		OFF	
2011/03/11 15:43	TD083	グラウンドシール蒸気圧力調節弁 A	開		ON	
2011/03/11 15:43	CC050	CUW 処置導電率	A	0.002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	CC051	CUW 処置導電率	B	0.001	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	CC052	FPC	処置導電率	-0.031	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC000	復水ろ過装置 A	処置導電率	0.001	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC001	復水ろ過装置 B	処置導電率	-0.005	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC002	復水ろ過装置 C	処置導電率	-0.006	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC003	復水ろ過装置 D	処置導電率	-0.009	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC004	復水ろ過装置 E	処置導電率	-0.005	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC005	復水ろ過装置 F	処置導電率	-0.006	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC006	復水ろ過装置 G	処置導電率	-0.005	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC007	復水ろ過装置 H	処置導電率	-0.002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC008	復水ろ過装置 I	処置導電率	-0.006	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC009	復水ろ過装置 J	処置導電率	-0.006	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC010	復水ろ過装置 K	処置導電率	-0.006	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC011	復水ろ過装置 L	処置導電率	-0.005	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC012	復水脱塩装置 A	処置導電率	-0.000	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC013	復水脱塩装置 B	処置導電率	-0.009	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC014	復水脱塩装置 C	処置導電率	-0.002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC015	復水脱塩装置 D	処置導電率	-0.000	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC016	復水脱塩装置 E	処置導電率	-0.002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC017	復水脱塩装置 F	処置導電率	0.001	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC018	復水脱塩装置 G	処置導電率	-0.002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC019	復水脱塩装置 H	処置導電率	0.001	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰
2011/03/11 15:43	FC020	復水脱塩装置 I	処置導電率	0.002	$\mu\text{S}/\text{cm}$	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 15:43	FC021	復水脱塩装置	J	処置導電率	0.001 μ S/cm	正常復帰
2011/03/11 15:43	BD495	RHRC/RHRS/ECCW	A	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:43	CA130	SLC 貯蔵タンク		レベル	19.42 m ³	正常復帰
*2011/03/11 15:43	BD513	SGTS	隔離弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 15:43	BD510	SGTS	切換弁 A	開	ON	
*2011/03/11 15:43	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 15:43	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 15:43	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 15:43	TA102	グラントシール		蒸気圧力	0.007 < 0.011 MPa	
2011/03/11 15:43	TD105	蒸化器	加熱蒸気圧力調節弁 大弁	閉	OFF	
2011/03/11 15:43	BD035	ECCS1	トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 15:44	TD088	グラントシール	蒸気圧力調節弁 F006	閉	OFF	
2011/03/11 15:44	BD037	ECCS3	トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 15:44	TD084	グラントシール	蒸気圧力調節弁 A	閉	OFF	
2011/03/11 15:44	FD277	SJAE B	第一段空気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 15:44	PD725	RHRS	ポンプ C	起動	停止	
2011/03/11 15:44	BD644	HPCS D/G	HVAC系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:44	BD481	RCIC	系	作動除外	OFF	
2011/03/11 15:44	BD252	LPCS	系	作動除外	OFF	
2011/03/11 15:44	PD731	ECCW	ポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 15:44	BD547	SGTS	B系	起動	OFF	
2011/03/11 15:44	BD523	SGTS	隔離弁 B	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:44	BD524	SGTS	隔離弁 B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 15:44	SGT S B		状態変化中			
2011/03/11 15:44	BD527	SGTS	流量制御弁 B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:44	PD723	RHRS	ポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 15:44	BD154	RHR	A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 15:44	BD036	ECCS2	トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 15:45	CC035	原子炉	グロス	熱出力	2 % PWR	正常復帰
2011/03/11 15:45	BD497	HPCSC/HPCSS	系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:45	BD283	HPCS	系	作動除外	OFF	
2011/03/11 15:45	PD411	PLR-P	モータ B	振動大	ON	
2011/03/11 15:45	PD411	PLR-P	モータ B	振動大	OFF	
*2011/03/11 15:45	BD521	SGTS	切換弁 B	開	ON	
*2011/03/11 15:45	BD522	SGTS	切換弁 B	閉	OFF	
*2011/03/11 15:45	SGT S B		不待機			
2011/03/11 15:45	BC020	原子炉	主蒸気流量	(偏差)	89 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC021	発電機	出力	(偏差)	75 MW	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC022	TB	主蒸気流量	(偏差)	204 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC023	復水脱塩装置	出口流量	(偏差)	129 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC024	原子炉	給水温度	(偏差)	-4.8 °C	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC025	高圧タービン	加減弁蒸気室圧力	(偏差)	-6.333 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC026	RFP	吸込ヘッダ 圧力	(偏差)	0.22 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC027	高圧復水ポンプ	吸込ヘッダ 圧力	(偏差)	0.11 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC028	RFP	吐出ヘッダ 圧力	(偏差)	-5.17 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC029	主タービン	加減弁開度	(偏差)	2.0 %	正常復帰
2011/03/11 15:45	BC030	原子炉	圧力	(偏差)	0.05 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC066	原子炉	主蒸気流量	(標準値)	-89 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC067	発電機	出力	(標準値)	-75 MWh	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC068	TB	主蒸気流量	(標準値)	-204 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC069	復水脱塩装置	出口流量	(標準値)	900 t/h	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC070	原子炉	給水温度	(標準値)	127 °C	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC071	主タービン	加減弁蒸気室圧力	(標準値)	6.33 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC072	RFP	吸込ヘッダ 圧力	(標準値)	6.24 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC073	HPCP	吸込ヘッダ 圧力	(標準値)	1.56 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC074	RFP	吐出ヘッダ 圧力	(標準値)	6.48 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC075	主タービン	加減弁開度	(標準値)	-2.0 %	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZC076	原子炉	圧力	(標準値)	6.26 MPa	正常復帰
2011/03/11 15:45	ZD930	計算機待機監視	SGT S-B系待機不全		ON	
2011/03/11 15:46	FC054	T/D	B入口給水下半ケーシング温度差		-47.6 °C	正常復帰

アラーム印字

* 2011/03/11 15:46	CC025	PLR-P		入口温度変化率	55.3 >	55.0 °C/h	
2011/03/11 15:46	CA190	復水器	A1	導電率	0.016 μS/cm		正常復帰
2011/03/11 15:46	CA191	復水器	A2	導電率	0.017 μS/cm		正常復帰
2011/03/11 15:47	FA125	HPCP		出口導電率	0.029 μS/cm		正常復帰
* 2011/03/11 15:47	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 15:47	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
* 2011/03/11 15:47	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
2011/03/11 15:47	ED094	非常用 D/G	1A	自動起動不能	OFF		正常復帰
2011/03/11 15:47	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止		
2011/03/11 15:47	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止		
2011/03/11 15:48	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 15:48	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF		
2011/03/11 15:48	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON		
* 2011/03/11 15:48	LA028	OG系酸素濃度			RL下限逸脱		
* 2011/03/11 15:48	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	ON		(補機停)
2011/03/11 15:48	PD418	PLR	ファーストランバック	B	OFF		
* 2011/03/11 15:48	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	ON		(補機停)
* 2011/03/11 15:48	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	ON		(補機停)
2011/03/11 15:48	CD170	PLR MG (B1)	潤滑油	圧力低	OFF		(補機停) 正常復帰
2011/03/11 15:48	CD171	PLR MG (B2)	潤滑油	圧力低	OFF		(補機停) 正常復帰
2011/03/11 15:48	CD172	PLR MG (B3)	潤滑油	圧力低	OFF		(補機停) 正常復帰
2011/03/11 15:48	PD417	PLR	ファーストランバック	A	OFF		
2011/03/11 15:48	FD276	SJAE B	第一段空気入口弁	開	OFF		
2011/03/11 15:48	LA028	OG系酸素濃度			23.1 %		正常復帰
* 2011/03/11 15:48	CA190	復水器	A1	導電率	9.994 >	0.250 μS/cm	
2011/03/11 15:48	TD135	SJAE B	第一段蒸気入口弁	閉	ON		
* 2011/03/11 15:48	CA191	復水器	A2	導電率	9.984 >	0.250 μS/cm	
2011/03/11 15:48	LD070	蒸化器水位調節弁		開	OFF		
2011/03/11 15:49	TD134	SJAE B	第一段蒸気入口弁	開	OFF		
* 2011/03/11 15:49	FA125	HPCP		出口導電率	0.871 >	0.120 μS/cm	
* 2011/03/11 15:49	DA054	D/W		空気温度	66.2 >	66.0 °C	
2011/03/11 15:50	ED205	岩井戸線 2号遮断器	O12	投入	OFF		
2011/03/11 15:50	ED204	岩井戸線 2号遮断器	12	投入	OFF		
2011/03/11 15:50	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 15:51	D/G	A	待機				
2011/03/11 15:51	ED090	非常用 D/G	1A	補機作動除外	OFF		正常復帰
2011/03/11 15:51	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動		
2011/03/11 15:51	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動		
2011/03/11 15:51	PD732	EECWポンプ	B	起動	起動		
* 2011/03/11 15:51	ED094	非常用 D/G	1A	自動起動不能	ON		
* 2011/03/11 15:51	D/G	A	不待機				
* 2011/03/11 15:51	TA113	タービン	油冷却器	出口油温度	34.8 >	34.7 °C	
* 2011/03/11 15:51	ED090	非常用 D/G	1A	補機作動除外	ON		
2011/03/11 15:51	FD006	真空破壊弁		開	ON		
2011/03/11 15:51	ED017	連絡母線	遮断器	1C-1SA2	ON		
2011/03/11 15:51	ED094	非常用 D/G	1A	自動起動不能	OFF		正常復帰
2011/03/11 15:51	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止		
2011/03/11 15:51	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止		
2011/03/11 15:51	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止		
* 2011/03/11 15:51	TA163	復水器	A	器内圧力 (N/R)	15.23 >	13.30 kPa abs	
* 2011/03/11 15:51	TA164	復水器	B	器内圧力 (N/R)	15.57 >	13.30 kPa abs	
* 2011/03/11 15:51	TA165	復水器	C	器内圧力 (N/R)	15.75 >	13.30 kPa abs	
* 2011/03/11 15:51	TA160	復水器		器内圧力 (W/R)	15.7 >	13.3 kPa abs	
* 2011/03/11 15:52	TA163	復水器	A	器内圧力 (N/R)	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 15:52	TA164	復水器	B	器内圧力 (N/R)	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 15:52	TA165	復水器	C	器内圧力 (N/R)	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 15:52	TD054	復水器真空度	低	トリップ (EHC)	ON		
2011/03/11 15:52	ED017	連絡母線	遮断器	1C-1SA2	OFF		
2011/03/11 15:52	PD326	RFP-T	A	排気室真空度	低低	ON	
2011/03/11 15:52	PD327	RFP-T	B	排気室真空度	低低	ON	

2011/03/11 15:52	FC047	T/D	A入口給水下半ケーシング温度差	-47.1 °C		正常復帰
* 2011/03/11 15:52	TC071	復水器	真空度 変化率 (N/R)	判定不能		
2011/03/11 15:52	FA125	HPCP	出口導電率	0.031 μS/cm		正常復帰
2011/03/11 15:52	CA190	復水器	A1 導電率	0.019 μS/cm		正常復帰
2011/03/11 15:52	CA191	復水器	A2 導電率	0.025 μS/cm		正常復帰
2011/03/11 15:52	LD015	TCWポンプ	A 運転中	ON		
2011/03/11 15:52	ED017	連絡母線	遮断器 1C-1SA2	ON		
* 2011/03/11 15:53	TC070	復水器	真空度 変化率 (W/R)	15.44 >	8.27 kPa a/min	
* 2011/03/11 15:53	CD286	原子炉	圧力 高 B1	ON		
* 2011/03/11 15:53	CD287	原子炉	圧力 高 B2	ON		
* 2011/03/11 15:54	DA009	OG	チャコール出口放射線モニタ	B 1.0E+01 >	9.0E+00 s-1	
2011/03/11 15:54	TD078	タービン	補助蒸気元弁	閉	ON	
* 2011/03/11 15:54	CD113	MSIVトリップ論理	B2 チャンネル	ON		
* 2011/03/11 15:54	FD005	復水器	真空度 D	低	ON	
2011/03/11 15:54	PD753	MSIV	自動隔離信号 (外側)	トリップ		
* 2011/03/11 15:54	TC065	第6給水加熱器	器内圧力	-28.4 >	-44.9 kPa	
2011/03/11 15:54	PD411	PLR-P	モータ B 振動大	ON		
2011/03/11 15:54	PD411	PLR-P	モータ B 振動大	OFF		
2011/03/11 15:54	ED017	連絡母線	遮断器 1C-1SA2	OFF		
2011/03/11 15:55	PD411	PLR-P	モータ B 振動大	ON		
2011/03/11 15:55	PD411	PLR-P	モータ B 振動大	OFF		
2011/03/11 15:55	TD077	タービン	補助蒸気元弁	開	OFF	
2011/03/11 15:55	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF	
* 2011/03/11 15:55	CD400	原子炉圧力 (SRV) 高A1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 15:55	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 15:55	CD000	S/R弁	A	動作	ON	
* 2011/03/11 15:55	CD011	S/R弁	M	動作	ON	
2011/03/11 15:55	PD735	S/R弁	A	開	開	
2011/03/11 15:55	CD287	原子炉	圧力 高 B2	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:55	CD286	原子炉	圧力 高 B1	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:55	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1512 mm	正常復帰	
2011/03/11 15:55	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:55	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:55	PD735	S/R弁	A	開	閉	
2011/03/11 15:55	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:55	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1131 mm	正常復帰	
2011/03/11 15:55	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-1455.3 mm/min	正常復帰	
* 2011/03/11 15:56	CA073	原子炉	水位 (W/R) B RL上限逸脱			
* 2011/03/11 15:56	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 15:56	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
* 2011/03/11 15:56	CD286	原子炉	圧力 高 B1	ON		
* 2011/03/11 15:56	CD287	原子炉	圧力 高 B2	ON		
* 2011/03/11 15:56	CA195	復水器	C2 導電率	0.281 >	0.250 μS/cm	
* 2011/03/11 15:57	CA007	S/R弁	A 出口温度	156.7 >	150.0 °C	
* 2011/03/11 15:57	CA194	復水器	C1 導電率	0.283 >	0.250 μS/cm	
* 2011/03/11 15:57	CA018	S/R弁	M 出口温度	150.4 >	150.0 °C	
* 2011/03/11 15:57	CD000	S/R弁	A	動作	ON	
* 2011/03/11 15:57	CD011	S/R弁	M	動作	ON	
2011/03/11 15:57	PD735	S/R弁	A	開	開	
* 2011/03/11 15:57	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		ON	(補機停)	
2011/03/11 15:57	CD286	原子炉	圧力 高 B1	OFF	正常復帰	
2011/03/11 15:57	CD287	原子炉	圧力 高 B2	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 15:57	CC002	S/R弁	排気温度 (最大)	160.9 >	150.0 °C	
2011/03/11 15:57	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:57	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:57	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:57	PD735	S/R弁	A	開	開	
2011/03/11 15:57	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1180 mm	正常復帰	
2011/03/11 15:57	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1257 mm	正常復帰	
2011/03/11 15:57	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-15.8 mm/min	正常復帰	

2011/03/11 15:57	FC053	T/D	B入口給水上半ケーシング温度差	-47.4 °C		正常復帰
2011/03/11 15:57	CC025	PLR-P	入口温度変化率	49.7 °C/h		正常復帰
2011/03/11 15:57	FD215	CWP	A	運転中	OFF	
2011/03/11 15:57	FD216	CWP	B	運転中	OFF	
* 2011/03/11 15:57	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL 上限逸脱	
* 2011/03/11 15:57	CD286	原子炉	圧力 高	B 1	ON	
* 2011/03/11 15:57	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		判定不能	
* 2011/03/11 15:57	CD287	原子炉	圧力 高	B 2	ON	
* 2011/03/11 15:57	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
2011/03/11 15:57	ED017	連絡母線	遮断器	1C-1SA2	ON	
2011/03/11 15:57	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 15:58	TC070	復水器	真空度 変化率 (W/R)	4.52 kPa a/min		正常復帰
* 2011/03/11 15:58	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 15:58	CD000	S/R井	A	動作	ON	
* 2011/03/11 15:58	CD011	S/R井	M	動作	ON	
2011/03/11 15:58	PD735	S/R井	A	開	開	
2011/03/11 15:58	CD286	原子炉	圧力 高	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:58	CD287	原子炉	圧力 高	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:58	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1623 mm	正常復帰
2011/03/11 15:58	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 15:58	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1455 mm	正常復帰
2011/03/11 15:58	CD000	S/R井	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:58	CD011	S/R井	M	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:58	PD735	S/R井	A	開	開	
2011/03/11 15:58	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-692.0 mm/min		正常復帰
* 2011/03/11 15:59	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		判定不能	
* 2011/03/11 15:59	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
* 2011/03/11 15:59	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL 上限逸脱	
* 2011/03/11 15:59	CD286	原子炉	圧力 高	B 1	ON	
* 2011/03/11 15:59	CD287	原子炉	圧力 高	B 2	ON	
2011/03/11 15:59	FC046	T/D	A入口給水上半ケーシング温度差	-47.5 °C		正常復帰
* 2011/03/11 15:59	D/G	B	不待機			
* 2011/03/11 15:59	ED091	非常用	D/G 1B	補機作動除外	ON	
* 2011/03/11 15:59	BD523	SGTS	隔離弁 B	開	ON	
2011/03/11 15:59	BD529	SGTS	送風機 B	運転中	ON	
2011/03/11 15:59	BD530	SGTS	加熱用ヒータ	B 1	ON	
2011/03/11 15:59	BD523	SGTS	隔離弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:59	BD521	SGTS	切換弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/11 15:59	BD522	SGTS	切換弁 B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 15:59	SGTS	B	状態変化中			
2011/03/11 15:59	BD527	SGTS	流量制御弁 B	開	ON	
2011/03/11 15:59	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		OFF	
2011/03/11 16:00	BD524	SGTS	隔離弁 B	閉	OFF	
* 2011/03/11 16:00	CD000	S/R井	A	動作	ON	
* 2011/03/11 16:00	CD011	S/R井	M	動作	ON	
2011/03/11 16:00	PD735	S/R井	A	開	開	
* 2011/03/11 16:00	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		ON	(補機停)	
2011/03/11 16:00	CD286	原子炉	圧力 高	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:00	CD287	原子炉	圧力 高	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:00	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1615 mm	正常復帰
2011/03/11 16:00	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-0.0 mm/min		正常復帰
2011/03/11 16:00	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1256 mm	正常復帰
2011/03/11 16:00	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:00	CD000	S/R井	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:00	CD011	S/R井	M	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:00	PD735	S/R井	A	開	開	
* 2011/03/11 16:00	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		判定不能	
2011/03/11 16:00	SGTS	B	運転			
* 2011/03/11 16:00	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
* 2011/03/11 16:00	CD286	原子炉	圧力 高	B 1	ON	

* 2011/03/11 16:00	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON	
* 2011/03/11 16:00	CA073	原子炉	水位 (W/R)		B R L	上限逸脱	
2011/03/11 16:00	TD101	蒸化器	発生蒸気 P C V入口弁		閉	ON	
2011/03/11 16:00	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(P B V)		1627 mm	正常復帰
2011/03/11 16:00	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(S P D S) 変化率		-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 16:01	CA073	原子炉	水位 (W/R)		B	1621 mm	正常復帰
* 2011/03/11 16:01	CD410	原子炉	圧力 (S R V) 高	C 1		ON	(補機停)
* 2011/03/11 16:01	CD000	S/R弁	A		動作	ON	
* 2011/03/11 16:01	CD011	S/R弁	M		動作	ON	
2011/03/11 16:01	PD735	S/R弁	A		開	開	
* 2011/03/11 16:01	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(P B V)		判定不能	
* 2011/03/11 16:01	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(S P D S) 変化率		判定不能	
2011/03/11 16:01	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:01	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:01	CD180	制御棒駆動水ポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/11 16:01	CD180	制御棒駆動水ポンプ	A		運転中	OFF	
* 2011/03/11 16:01	CA073	原子炉	水位 (W/R)		B R L	上限逸脱	
2011/03/11 16:01	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(P B V)		1363 mm	正常復帰
2011/03/11 16:01	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(S P D S) 変化率		-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 16:01	CD410	原子炉	圧力 (S R V) 高	C 1		OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:01	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:01	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:01	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:01	CA073	原子炉	水位 (W/R)		B	1231 mm	正常復帰
* 2011/03/11 16:02	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	ON	
* 2011/03/11 16:02	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON	
2011/03/11 16:02	PD417	PLR	ファーストランバック		A	ON	
2011/03/11 16:02	PD418	PLR	ファーストランバック		B	ON	
2011/03/11 16:02	PD725	R H R Sポンプ	C		起動	起動	
2011/03/11 16:02	PD731	E E C Wポンプ	A		起動	起動	
2011/03/11 16:02	PD723	R H R Sポンプ	A		起動	起動	
* 2011/03/11 16:02	DD065	SGTS	排ガス 放射能高高 (S C I N)			ON	
* 2011/03/11 16:02	DD066	SGTS	排ガス 放射能高高 (I C)			ON	
* 2011/03/11 16:02	BD607	F C S	ヒータ A遮断器接続以外制御電源喪失			ON	
* 2011/03/11 16:02	R H R	C	不待機				
* 2011/03/11 16:02	BD320	H P C S	D/G		自動起動不能	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD321	H P C S系			論理電源喪失	ON	
2011/03/11 16:02	BD283	H P C S系			作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD642	非常用口一カルクーラ	(区分3)		作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD497	H P C S C/H P C S S系			作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD644	H P C S	D/G H V A C系		作動除外	ON	
2011/03/11 16:02	BD037	E C C S 3	トリップチャンネル計装器不動作			ON	
2011/03/11 16:02	BD252	L P C S系			作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD253	L P C Sポンプ			トリップ	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD155	R H Rポンプ	A		トリップ	ON	
2011/03/11 16:02	BD154	R H R	A系		作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD495	R H R C/R H R S/E E C W	A		作動除外	ON	
2011/03/11 16:02	BD035	E C C S 1	トリップチャンネル計装器不動作			ON	
2011/03/11 16:02	BD177	R H R	B/C系		作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD641	非常用口一カルクーラ	B系		作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD496	R H R C/R H R S/E E C W	B		作動除外	ON	
2011/03/11 16:02	BD036	E C C S 2	トリップチャンネル計装器不動作			ON	
2011/03/11 16:02	BD547	SGTS	B系		起動	ON	
2011/03/11 16:02	BD481	R C I C系			作動除外	ON	
* 2011/03/11 16:02	BD640	非常用口一カルクーラ	A系		作動除外	ON	
2011/03/11 16:02	BD533	SGTS	A系		作動除外	ON	
2011/03/11 16:02	BD539	SGTS	A系		起動	ON	
2011/03/11 16:02	BD513	SGTS	隔離弁	A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:02	BD510	SGTS	切換弁	A	開	ON	正常復帰
2011/03/11 16:02	BD511	SGTS	切換弁	A	閉	OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 16:02	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:02	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:02	HPCS	S-D/G	不待機				
* 2011/03/11 16:02	DD002	排気筒		放射能高高	ON		
2011/03/11 16:02	TD100	蒸化器	発生蒸気PCV入口弁	開	OFF		
2011/03/11 16:02	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
* 2011/03/11 16:02	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF		
* 2011/03/11 16:02	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:02	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF		
* 2011/03/11 16:03	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1			ON	(補機停)	
* 2011/03/11 16:03	CD000	S/R弁	A	動作	ON		
* 2011/03/11 16:03	CD011	S/R弁	M	動作	ON		
2011/03/11 16:03	PD735	S/R弁	A	開	開		
* 2011/03/11 16:03	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
2011/03/11 16:03	CD286	原子炉	圧力 高	B1	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:03	CD287	原子炉	圧力 高	B2	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:03	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		判定不能		
* 2011/03/11 16:03	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能		
2011/03/11 16:03	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1			OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:03	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1201 mm		正常復帰
2011/03/11 16:03	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:03	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:03	PD735	S/R弁	A	開	開		
2011/03/11 16:03	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1218 mm		正常復帰
2011/03/11 16:03	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-2746.9 mm/min		正常復帰
* 2011/03/11 16:03	CD112	MSIVトリップ論理	B1チャンネル		ON		
* 2011/03/11 16:03	FD003	復水器	真空度 B	低	ON		
* 2011/03/11 16:03	CD286	原子炉	圧力 高	B1	ON		
* 2011/03/11 16:03	CD287	原子炉	圧力 高	B2	ON		
* 2011/03/11 16:03	FA111	グラント蒸気復水器		器内圧力	-0.11 > -0.98 kPa		
2011/03/11 16:03	TD081	グラント蒸気排風機	B	運転中	OFF		
* 2011/03/11 16:04	CD000	S/R弁	A	動作	ON		
* 2011/03/11 16:04	CD011	S/R弁	M	動作	ON		
2011/03/11 16:04	PD735	S/R弁	A	開	開		
* 2011/03/11 16:04	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1			ON	(補機停)	
2011/03/11 16:04	CD286	原子炉	圧力 高	B1	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:04	CD287	原子炉	圧力 高	B2	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:04	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1			OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:04	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:04	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:04	PD735	S/R弁	A	開	開		
2011/03/11 16:04	PD406	M/Gセット駆動モータ	A	遮断器	位置	OFF	
2011/03/11 16:04	PD407	M/Gセット駆動モータ	B	遮断器	位置	OFF	
* 2011/03/11 16:04	CD286	原子炉	圧力 高	B1	ON		
* 2011/03/11 16:04	CD287	原子炉	圧力 高	B2	ON		
* 2011/03/11 16:05	CA144	MG-A		速度	19.5 < 20.0 %		
* 2011/03/11 16:05	CA149	MG-B		速度	20.0 > 0.0 %		
2011/03/11 16:05	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
* 2011/03/11 16:05	CA149	MG-B		速度	19.2 < 20.0 %		
* 2011/03/11 16:05	CD265	PLR-Pモータ (A)	電圧低 (A1)		ON		
* 2011/03/11 16:05	CD267	PLR-Pモータ (A)	電圧低 (A2)		ON		
* 2011/03/11 16:05	CD269	PLR-Pモータ (A)	電圧低 (C1)		ON		
* 2011/03/11 16:05	CD271	PLR-Pモータ (A)	電圧低 (C2)		ON		
2011/03/11 16:05	PD408	M/Gセット発電機	A	界磁遮断器	位置	OFF	
* 2011/03/11 16:05	CD410	原子炉圧力 (SRV) 高C1			ON	(補機停)	
* 2011/03/11 16:05	CD000	S/R弁	A	動作	ON		
* 2011/03/11 16:05	CD011	S/R弁	M	動作	ON		
2011/03/11 16:05	PD735	S/R弁	A	開	開		
* 2011/03/11 16:05	CD266	PLR-Pモータ (B)	電圧低 (B1)		ON		
* 2011/03/11 16:05	CD268	PLR-Pモータ (B)	電圧低 (B2)		ON		

アラーム印字

* 2011/03/11 16:05	CD270	PLR-Pモータ (B)	電圧低 (D1)	ON		
* 2011/03/11 16:05	CD272	PLR-Pモータ (B)	電圧低 (D2)	ON		
2011/03/11 16:05	CD286	原子炉	圧力 高	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:05	CD287	原子炉	圧力 高	B2	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 16:05	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱	
2011/03/11 16:05	CD400	原子炉	圧力 (SRV) 高A1		OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:05	CD410	原子炉	圧力 (SRV) 高C1		OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:05	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:05	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:05	PD735	S/R弁	A	開	閉	
* 2011/03/11 16:05	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		判定不能	
* 2011/03/11 16:05	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
2011/03/11 16:05	PD409	M/Gセット発電機	B 界磁遮断器 位置		OFF	
2011/03/11 16:05	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1565 mm	正常復帰
2011/03/11 16:05	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1531 mm	正常復帰
2011/03/11 16:05	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-290.4 mm/min	正常復帰
* 2011/03/11 16:05	CD286	原子炉	圧力 高	B1	ON	
* 2011/03/11 16:05	CD287	原子炉	圧力 高	B2	ON	
2011/03/11 16:06	BA052	原子炉建屋	外気差圧 (東側)		-0.079 kPa	正常復帰
* 2011/03/11 16:06	CD400	原子炉	圧力 (SRV) 高A1		ON (補機停)	
* 2011/03/11 16:06	CD410	原子炉	圧力 (SRV) 高C1		ON (補機停)	
* 2011/03/11 16:06	CD000	S/R弁	A	動作	ON	
* 2011/03/11 16:06	CD011	S/R弁	M	動作	ON	
2011/03/11 16:06	PD735	S/R弁	A	開	開	
2011/03/11 16:06	CD286	原子炉	圧力 高	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:06	CD287	原子炉	圧力 高	B2	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 16:06	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱	
2011/03/11 16:06	CD410	原子炉	圧力 (SRV) 高C1		OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:06	CD400	原子炉	圧力 (SRV) 高A1		OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:06	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:06	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:06	PD735	S/R弁	A	開	閉	
* 2011/03/11 16:06	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		判定不能	
* 2011/03/11 16:06	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
2011/03/11 16:06	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1611 mm	正常復帰
2011/03/11 16:06	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1590 mm	正常復帰
2011/03/11 16:06	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-0.0 mm/min	正常復帰
* 2011/03/11 16:06	CD286	原子炉	圧力 高	B1	ON	
* 2011/03/11 16:06	CD287	原子炉	圧力 高	B2	ON	
* 2011/03/11 16:07	CD400	原子炉	圧力 (SRV) 高A1		ON (補機停)	
* 2011/03/11 16:07	CD410	原子炉	圧力 (SRV) 高C1		ON (補機停)	
* 2011/03/11 16:07	CD000	S/R弁	A	動作	ON	
* 2011/03/11 16:07	CD011	S/R弁	M	動作	ON	
2011/03/11 16:07	PD735	S/R弁	A	開	開	
* 2011/03/11 16:07	DA050	D/W	圧力 (N/R)		8.58 > 8.58 kPa	
2011/03/11 16:07	CD286	原子炉	圧力 高	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:07	CD287	原子炉	圧力 高	B2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:07	CD410	原子炉	圧力 (SRV) 高C1		OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:07	CD400	原子炉	圧力 (SRV) 高A1		OFF (補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:07	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:07	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:07	PD735	S/R弁	A	開	閉	
* 2011/03/11 16:07	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱	
2011/03/11 16:07	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1536 mm	正常復帰
* 2011/03/11 16:07	CD286	原子炉	圧力 高	B1	ON	
* 2011/03/11 16:07	CD287	原子炉	圧力 高	B2	ON	
* 2011/03/11 16:08	CD400	原子炉	圧力 (SRV) 高A1		ON (補機停)	
* 2011/03/11 16:08	CD410	原子炉	圧力 (SRV) 高C1		ON (補機停)	
* 2011/03/11 16:08	CD000	S/R弁	A	動作	ON	
* 2011/03/11 16:08	CD011	S/R弁	M	動作	ON	

アラーム印字

2011/03/11 16:08	PD735	S/R弁	A		開	開		
2011/03/11 16:08	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:08	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:08	CD410	原子炉	圧力 (SRV)	高C 1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:08	CD400	原子炉	圧力 (SRV)	高A 1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:08	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:08	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:08	PD735	S/R弁	A		開	開		
* 2011/03/11 16:08	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能			
2011/03/11 16:08	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-317.8 mm/min		正常復帰	
2011/03/11 16:08	LD011	RCW1ポンプ	B		運転中	OFF		
* 2011/03/11 16:08	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	ON		
* 2011/03/11 16:08	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON		
2011/03/11 16:08	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 16:08	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF		
* 2011/03/11 16:08	CD400	原子炉	圧力 (SRV)	高A 1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 16:08	CD000	S/R弁	A		動作	ON		
* 2011/03/11 16:08	CD011	S/R弁	M		動作	ON		
2011/03/11 16:08	PD735	S/R弁	A		開	開		
* 2011/03/11 16:08	CD410	原子炉	圧力 (SRV)	高C 1		ON	(補機停)	
2011/03/11 16:08	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:08	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:08	CA073	原子炉	水位 (W/R)		B R L 上限逸脱			
2011/03/11 16:08	CD410	原子炉	圧力 (SRV)	高C 1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:08	CD400	原子炉	圧力 (SRV)	高A 1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:08	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:08	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:08	PD735	S/R弁	A		開	開		
* 2011/03/11 16:08	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能			
2011/03/11 16:09	CA073	原子炉	水位 (W/R)		B	1530 mm	正常復帰	
2011/03/11 16:09	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-760.4 mm/min		正常復帰	
* 2011/03/11 16:09	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	ON		
* 2011/03/11 16:09	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON		
2011/03/11 16:09	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF		
2011/03/11 16:09	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF		
2011/03/11 16:09	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:09	CD400	原子炉	圧力 (SRV)	高A 1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 16:09	CD410	原子炉	圧力 (SRV)	高C 1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 16:09	CD000	S/R弁	A		動作	ON		
* 2011/03/11 16:09	CD011	S/R弁	M		動作	ON		
2011/03/11 16:09	PD735	S/R弁	A		開	開		
2011/03/11 16:09	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON		
2011/03/11 16:09	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON		
* 2011/03/11 16:09	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		ON		
2011/03/11 16:09	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:09	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:09	CD410	原子炉	圧力 (SRV)	高C 1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:09	CD400	原子炉	圧力 (SRV)	高A 1		OFF	(補機停)	正常復帰
2011/03/11 16:09	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:09	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:09	PD735	S/R弁	A		開	開		
* 2011/03/11 16:09	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	ON		
* 2011/03/11 16:09	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON		
2011/03/11 16:10	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF		
2011/03/11 16:10	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF		
2011/03/11 16:10	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:10	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF		
* 2011/03/11 16:10	CD400	原子炉	圧力 (SRV)	高A 1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 16:10	CD410	原子炉	圧力 (SRV)	高C 1		ON	(補機停)	
* 2011/03/11 16:10	CD000	S/R弁	A		動作	ON		

アラーム印字

*2011/03/11 16:10	CD011	S/R弁	M		動作	ON	
2011/03/11 16:10	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:10	CD286	原子炉	圧力	高	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:10	CD287	原子炉	圧力	高	B2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:10	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON	
2011/03/11 16:10	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON	
*2011/03/11 16:10	CD292	原子炉	水位		高(L-8)	ON	
2011/03/11 16:10	CD400	原子炉圧力(SRV)	高A1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:10	CD410	原子炉圧力(SRV)	高C1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:10	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:10	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:10	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:10	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 16:10	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 16:10	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:10	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:10	CD292	原子炉	水位		高(L-8)	OFF	正常復帰
*2011/03/11 16:10	CD286	原子炉	圧力	高	B1	ON	
*2011/03/11 16:10	CD287	原子炉	圧力	高	B2	ON	
2011/03/11 16:11	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 16:11	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF	
*2011/03/11 16:11	CD400	原子炉圧力(SRV)	高A1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:11	CD410	原子炉圧力(SRV)	高C1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:11	CD000	S/R弁	A		動作	ON	
*2011/03/11 16:11	CD011	S/R弁	M		動作	ON	
2011/03/11 16:11	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:11	CD286	原子炉	圧力	高	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:11	CD287	原子炉	圧力	高	B2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:11	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON	
2011/03/11 16:11	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON	
*2011/03/11 16:11	CD292	原子炉	水位		高(L-8)	ON	
2011/03/11 16:11	CD410	原子炉圧力(SRV)	高C1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:11	CD400	原子炉圧力(SRV)	高A1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:11	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:11	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:11	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:11	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:11	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:11	CD292	原子炉	水位		高(L-8)	OFF	正常復帰
*2011/03/11 16:11	CD286	原子炉	圧力	高	B1	ON	
*2011/03/11 16:11	CD287	原子炉	圧力	高	B2	ON	
*2011/03/11 16:12	CD400	原子炉圧力(SRV)	高A1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:12	CD000	S/R弁	A		動作	ON	
*2011/03/11 16:12	CD011	S/R弁	M		動作	ON	
2011/03/11 16:12	PD735	S/R弁	A		開	閉	
*2011/03/11 16:12	CD410	原子炉圧力(SRV)	高C1			ON	(補機停)
2011/03/11 16:12	CD286	原子炉	圧力	高	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:12	CD287	原子炉	圧力	高	B2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:12	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON	
2011/03/11 16:12	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON	
*2011/03/11 16:12	CD292	原子炉	水位		高(L-8)	ON	
2011/03/11 16:12	CD400	原子炉圧力(SRV)	高A1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:12	CD410	原子炉圧力(SRV)	高C1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:12	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:12	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:12	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:12	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:12	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:12	CD292	原子炉	水位		高(L-8)	OFF	正常復帰
*2011/03/11 16:12	CD286	原子炉	圧力	高	B1	ON	

*2011/03/11 16:12	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON	
2011/03/11 16:12	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON	
*2011/03/11 16:12	LA010	復水器	A		第1水室入口温度	RL上限逸脱	
*2011/03/11 16:12	CD400	原子炉圧力 (SRV)	高A 1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:12	CD410	原子炉圧力 (SRV)	高C 1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:12	CD000	S/R弁	A		動作	ON	
*2011/03/11 16:12	CD011	S/R弁	M		動作	ON	
2011/03/11 16:12	PD735	S/R弁	A		開	開	
2011/03/11 16:12	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:12	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:13	CD410	原子炉圧力 (SRV)	高C 1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:13	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON	
2011/03/11 16:13	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON	
2011/03/11 16:13	CD400	原子炉圧力 (SRV)	高A 1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:13	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:13	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰
*2011/03/11 16:13	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		ON	
2011/03/11 16:13	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:13	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:13	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:13	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		OFF	正常復帰
*2011/03/11 16:13	LA016	復水器	A		第1水室出口温度	RL上限逸脱	
*2011/03/11 16:13	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	ON	
*2011/03/11 16:13	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON	
*2011/03/11 16:13	LC002	復水器	A		第1水室出入口 海水温度差	判定不能	
2011/03/11 16:13	LA010	復水器	A		第1水室入口温度	125.3 °C	正常復帰
*2011/03/11 16:13	CD400	原子炉圧力 (SRV)	高A 1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:13	CD000	S/R弁	A		動作	ON	
*2011/03/11 16:13	CD011	S/R弁	M		動作	ON	
2011/03/11 16:13	PD735	S/R弁	A		開	開	
*2011/03/11 16:13	CD410	原子炉圧力 (SRV)	高C 1			ON	(補機停)
2011/03/11 16:13	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:13	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:13	CD400	原子炉圧力 (SRV)	高A 1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:13	CD410	原子炉圧力 (SRV)	高C 1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:13	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:13	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:13	PD735	S/R弁	A		開	閉	
2011/03/11 16:13	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON	
2011/03/11 16:13	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON	
*2011/03/11 16:13	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		ON	
2011/03/11 16:13	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:13	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:13	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		OFF	正常復帰
*2011/03/11 16:14	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	ON	
*2011/03/11 16:14	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON	
2011/03/11 16:14	LA016	復水器	A		第1水室出口温度	23.0 °C	正常復帰
*2011/03/11 16:14	LA010	復水器	A		第1水室入口温度	RL下限逸脱	
*2011/03/11 16:14	CD400	原子炉圧力 (SRV)	高A 1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:14	CD410	原子炉圧力 (SRV)	高C 1			ON	(補機停)
*2011/03/11 16:14	CD000	S/R弁	A		動作	ON	
*2011/03/11 16:14	CD011	S/R弁	M		動作	ON	
2011/03/11 16:14	PD735	S/R弁	A		開	開	
2011/03/11 16:14	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:14	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:14	CD410	原子炉圧力 (SRV)	高C 1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:14	CD400	原子炉圧力 (SRV)	高A 1			OFF	(補機停) 正常復帰
2011/03/11 16:14	CD000	S/R弁	A		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:14	CD011	S/R弁	M		動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:14	PD735	S/R弁	A		開	閉	

* 2011/03/11 16:14	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	ON	
* 2011/03/11 16:14	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	ON	
2011/03/11 16:15	PD724	R H R Sポンプ	B		起動	起動	
2011/03/11 16:15	PD726	R H R Sポンプ	D		起動	起動	
2011/03/11 16:15	CD010	S/R弁	L		動作	ON	
2011/03/11 16:15	CB008	S/R弁	L		動作	ON	
2011/03/11 16:15	CD286	原子炉	圧力	高	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:15	CD287	原子炉	圧力	高	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:15	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON	
2011/03/11 16:15	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON	
* 2011/03/11 16:15	CD292	原子炉	水位	高(L-8)		ON	
* 2011/03/11 16:15	LA016	復水器	A	第1水室出口温度	RL下限逸脱		
2011/03/11 16:15	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 16:15	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 16:16	ED017	連絡母線 遮断器		1C-1SA2		OFF	
2011/03/11 16:16	LA016	復水器	A	第1水室出口温度	-0.8℃		正常復帰
* 2011/03/11 16:16	DA053	サブプレッションプール		水位	8.5 >	8.0 cm	
* 2011/03/11 16:16	CA017	S/R弁	L	出口温度	168.5 >	150.0℃	
* 2011/03/11 16:16	LA016	復水器	A	第1水室出口温度	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 16:17	DA039	S/C 水温度		10(223°)	32.1 >	32.0℃	
2011/03/11 16:17	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 16:17	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 16:17	DC011	S/C 水温度		(最大値)	33.3 >	32.0℃	
2011/03/11 16:17	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF	
2011/03/11 16:17	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:17	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	OFF	
2011/03/11 16:17	CD292	原子炉	水位	高(L-8)	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:19	DA037	S/C 水温度		8(103°)	32.3 >	32.0℃	
2011/03/11 16:19	CA070	原子炉	水位	(N/R)	993 mm		正常復帰
2011/03/11 16:19	PD720	RCIC		起動信号		起動	
* 2011/03/11 16:19	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	ON		
2011/03/11 16:19	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 16:19	BD462	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 16:19	BD463	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:19	BD441	RCIC	封水ポンプ	運転中	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:19	PD750	RCIC	注入弁	開	開		
2011/03/11 16:19	BD444	RCICポンプ	出口弁	開	ON		
* 2011/03/11 16:19	BD480	RCIC作動	主/RFPタービントリップ		ON		
* 2011/03/11 16:19	CC025	PLR-P	入口温度変化率		-66.8 <	-55.0℃/h	
2011/03/11 16:19	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	ON		
2011/03/11 16:19	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁	閉	OFF		
2011/03/11 16:19	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	OFF		
2011/03/11 16:19	BD445	RCICポンプ	出口弁	閉	OFF		
2011/03/11 16:19	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	ON		
2011/03/11 16:19	BA046	RCICポンプ		流量	163.0 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 16:19	BA047	RCICポンプ		吐出圧力	6.27 MPa		正常復帰
2011/03/11 16:19	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	OFF		
* 2011/03/11 16:19	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1043 >	1029 mm	
* 2011/03/11 16:20	BA046	RCICポンプ		流量	RL上限逸脱		
2011/03/11 16:20	CC041	原子炉	水位(燃料域)	(PBV)	1420 mm		正常復帰
2011/03/11 16:20	CC121	原子炉	水位(燃料域)	(PBV)補正值	-2776 mm		正常復帰
2011/03/11 16:20	CC045	原子炉	水位(燃料域)	変化率	-0 mm/min		正常復帰
2011/03/11 16:20	CA079	原子炉	水位(燃料域)	A	1420 mm		正常復帰
2011/03/11 16:20	CA080	原子炉	水位(燃料域)	B	1425 mm		正常復帰
* 2011/03/11 16:20	DA041	S/C 水温度		12(343°)	32.0 >	32.0℃	
2011/03/11 16:20	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON	
2011/03/11 16:20	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1005 mm		正常復帰
2011/03/11 16:20	BA046	RCICポンプ		流量	143.6 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 16:20	CD010	S/R弁	L		動作	OFF	
2011/03/11 16:20	CB008	S/R弁	L		動作	OFF	

* 2011/03/11 16:20	CA070	原子炉	水位	(N/R)	657 <	800 mm	
* 2011/03/11 16:20	CD291	原子炉	水位	低	B 2	ON	
* 2011/03/11 16:20	CD290	原子炉	水位	低	B 1	ON	
* 2011/03/11 16:20	CA079	原子炉	水位 (燃料域)		A	RL上限逸脱	
* 2011/03/11 16:20	CA080	原子炉	水位 (燃料域)		B	RL上限逸脱	
2011/03/11 16:20	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外		OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:20	BD539	SGTS	A系	起動	OFF		
2011/03/11 16:20	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:20	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:20	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:20	CC041	原子炉	水位 (燃料域)	(PBV)		判定不能	
* 2011/03/11 16:20	CC121	原子炉	水位 (燃料域)	(PBV)		補正值 判定不能	
* 2011/03/11 16:20	CC045	原子炉	水位 (燃料域)			変化率 判定不能	
2011/03/11 16:21	RCIC		運転				
2011/03/11 16:21	HPCS-D/G		待機				
2011/03/11 16:21	BD320	HPCS D/G		自動起動不能	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:21	BD321	HPCS系		論理電源喪失	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:21	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A	作動除外	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:21	BD640	非常用ローカルクーラ	A系	作動除外	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:21	ZD924	計算機待機監視	RCIC系	待機不全	OFF		
* 2011/03/11 16:21	BD513	SGTS	隔離弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:21	BD510	SGTS	切換弁 A	開	ON		
* 2011/03/11 16:21	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:21	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:21	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:22	CA099	PLR-P	A潤滑油冷却器出口冷却水温度		40.1 >	40.0 °C	
* 2011/03/11 16:22	RCIC		不待機				
* 2011/03/11 16:22	BD321	HPCS系		論理電源喪失	ON		
* 2011/03/11 16:22	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A	作動除外	ON		
2011/03/11 16:22	BD539	SGTS	A系	起動	ON		
2011/03/11 16:22	BD513	SGTS	隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:22	BD510	SGTS	切換弁 A	開	ON	正常復帰	
2011/03/11 16:22	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:22	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:22	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:22	ZD924	計算機待機監視	RCIC系	待機不全	ON		
* 2011/03/11 16:23	HPCS-D/G		不待機				
* 2011/03/11 16:23	BD320	HPCS D/G		自動起動不能	ON		
* 2011/03/11 16:23	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外		ON		
* 2011/03/11 16:23	BD440	RCIC系		作動	ON		
* 2011/03/11 16:23	BD640	非常用ローカルクーラ	A系	作動除外	ON		
2011/03/11 16:23	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止		
2011/03/11 16:23	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止		
* 2011/03/11 16:23	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF		
* 2011/03/11 16:23	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:23	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF		
2011/03/11 16:25	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 16:25	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外		OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:25	BD539	SGTS	A系	起動	OFF		
2011/03/11 16:25	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:25	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:25	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:25	BD155	RHRポンプ	A	トリップ	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:25	BD253	LPCSポンプ		トリップ	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:26	BD513	SGTS	隔離弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:26	BD510	SGTS	切換弁 A	開	ON		
* 2011/03/11 16:26	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:26	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:26	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF		
* 2011/03/11 16:27	LA011	復水器	B	第1水室入口温度	RL上限逸脱		

* 2011/03/11 16:27	LA017	復水器	B	第1水室出口温度	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 16:27	LC003	復水器	B	第1水室出入口	海水温度差	判定不能	
2011/03/11 16:27	LA011	復水器	B	第1水室入口温度	297.3℃		正常復帰
* 2011/03/11 16:27	CA192	復水器	B1	導電率	0.253 >	0.250 μS/cm	
2011/03/11 16:27	LA017	復水器	B	第1水室出口温度	327.3℃		正常復帰
2011/03/11 16:27	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 16:28	BD640	非常用口ーカルクーラ	A系	作動除外	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:28	HPCS-D/G	待機					
2011/03/11 16:28	BD320	HPCS D/G		自動起動不能	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:28	RCIC	運転					
2011/03/11 16:28	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A	作動除外	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:28	ZD924	計算機待機監視	RCIC系	待機不全	OFF		
2011/03/11 16:28	BD321	HPCS系		論理電源喪失	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:28	LC003	復水器	B	第1水室出入口	海水温度差	157.5℃	正常復帰
2011/03/11 16:28	CC025	PLR-P		入口温度変化率	-36.5℃/h		正常復帰
* 2011/03/11 16:28	RCIC	不待機					
* 2011/03/11 16:28	BD486	RCIC	流量制御器	自動	OFF		
2011/03/11 16:28	ZD924	計算機待機監視	RCIC系	待機不全	ON		
2011/03/11 16:28	CD290	原子炉	水位	低	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:29	CD291	原子炉	水位	低	B2	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 16:29	LA011	復水器	B	第1水室入口温度	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 16:29	LA017	復水器	B	第1水室出口温度	RL下限逸脱		
2011/03/11 16:29	BD644	HPCS D/G	HVAC系	作動除外	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器		不動作	OFF		
2011/03/11 16:29	BD252	LPCS系		作動除外	OFF		
2011/03/11 16:29	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器		不動作	OFF		
2011/03/11 16:29	BD641	非常用口ーカルクーラ	B系	作動除外	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	BD481	RCIC系		作動除外	OFF		
2011/03/11 16:29	BD440	RCIC系		作動	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	BD533	SGTS	A系	作動除外	OFF		
2011/03/11 16:29	DD065	SGTS	排ガス	放射能高高 (SCIN)	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	DD066	SGTS	排ガス	放射能高高 (IC)	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	PD725	RHRSポンプ	C	起動	停止		
2011/03/11 16:29	BD547	SGTS	B系	起動	OFF		
2011/03/11 16:29	PD731	EECWポンプ	A	起動	停止		
2011/03/11 16:29	PD723	RHRSポンプ	A	起動	停止		
* 2011/03/11 16:29	LC003	復水器	B	第1水室出入口	海水温度差	判定不能	
2011/03/11 16:29	RHRC	待機					
2011/03/11 16:29	BD496	RHRC/RHRS/EECW	B	作動除外	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	BD497	HPCS C/HPCS S系		作動除外	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	BD154	RHR	A系	作動除外	OFF		
2011/03/11 16:29	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器		不動作	OFF		
2011/03/11 16:29	BD283	HPCS系		作動除外	OFF		
2011/03/11 16:29	DD002	排気筒		放射能高高	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	BD177	RHR	B/C系	作動除外	OFF		
2011/03/11 16:29	BD607	FCSヒータ	A遮断器接続以外	制御電源喪失	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:29	PD418	PLR	ファーストランバック	B	OFF		
2011/03/11 16:29	PD417	PLR	ファーストランバック	A	OFF		
2011/03/11 16:30	PD411	PLR-P	モータ	B	振動大	ON	
2011/03/11 16:30	PD411	PLR-P	モータ	B	振動大	OFF	
2011/03/11 16:30	PD417	PLR	ファーストランバック	A	ON		
2011/03/11 16:30	PD417	PLR	ファーストランバック	A	OFF		
2011/03/11 16:30	PD411	PLR-P	モータ	B	振動大	ON	
2011/03/11 16:30	PD417	PLR	ファーストランバック	A	ON		
* 2011/03/11 16:30	TA063	タービン	軸振動	1	13.5 >	12.5 mm/1.00	
* 2011/03/11 16:30	TA067	タービン	軸振動	5	15.7 >	12.5 mm/1.00	
2011/03/11 16:30	PD418	PLR	ファーストランバック	B	ON		
* 2011/03/11 16:30	TA068	タービン	軸振動	6	16.0 >	12.5 mm/1.00	
* 2011/03/11 16:30	TA072	発電機	軸振動	10	18.0 >	17.5 mm/1.00	
* 2011/03/11 16:30	TA065	タービン	軸振動	3	16.1 >	12.5 mm/1.00	

アラーム印字

* 2011/03/11 16:30	TA069	タービン	軸振動	7	18.8 >	12.5 mm/100	
* 2011/03/11 16:30	TA066	タービン	軸振動	4	13.8 >	12.5 mm/100	
* 2011/03/11 16:30	TA070	タービン	軸振動	8	18.4 >	12.5 mm/100	
* 2011/03/11 16:30	TA074	励磁機	軸振動	12	25.9 >	17.5 mm/100	
2011/03/11 16:30	TA063	タービン	軸振動	1	10.6 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA067	タービン	軸振動	5	10.8 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA065	タービン	軸振動	3	10.4 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA066	タービン	軸振動	4	10.2 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA068	タービン	軸振動	6	8.0 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA069	タービン	軸振動	7	12.0 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA070	タービン	軸振動	8	11.7 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA072	発電機	軸振動	10	1.9 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	TA074	励磁機	軸振動	12	4.1 mm/100		正常復帰
2011/03/11 16:30	PD411	PLR-P	モータ B	振動大	OFF		
2011/03/11 16:30	RCIC		運転				
2011/03/11 16:30	BD486	RCIC	流量制御器	自動	ON		正常復帰
2011/03/11 16:30	PD417	PLR	ファーストランバック	A	OFF		
2011/03/11 16:30	PD418	PLR	ファーストランバック	B	OFF		
2011/03/11 16:30	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		OFF		
* 2011/03/11 16:31	CA190	復水器	A1	導電率	0.256 >	0.250 μ S/cm	
2011/03/11 16:32	PD417	PLR	ファーストランバック	A	ON		
2011/03/11 16:32	PD418	PLR	ファーストランバック	B	ON		
2011/03/11 16:32	PD731	EECWポンプ	A	起動			起動
* 2011/03/11 16:32	DD065	SGTS	排ガス 放射能高高 (SCIN)		ON		
* 2011/03/11 16:32	DD066	SGTS	排ガス 放射能高高 (IC)		ON		
* 2011/03/11 16:32	BD607	FCSヒータA遮断器接続以外制御電源喪失			ON		
2011/03/11 16:32	PD723	RHRSポンプ	A	起動			起動
2011/03/11 16:32	PD725	RHRSポンプ	C	起動			起動
* 2011/03/11 16:32	RHR	C	不待機				
* 2011/03/11 16:32	RCIC		不待機				
* 2011/03/11 16:32	BD320	HPCS D/G	自動起動不能		ON		
* 2011/03/11 16:32	BD321	HPCS系	論理電源喪失		ON		
2011/03/11 16:32	BD283	HPCS系	作動除外		ON		
* 2011/03/11 16:32	BD642	非常用口-カルクーラ (区分3)	作動除外		ON		
* 2011/03/11 16:32	BD497	HPCS C/HPCS S系	作動除外		ON		
* 2011/03/11 16:32	BD644	HPCS D/G HVAC系	作動除外		ON		
2011/03/11 16:32	BD037	ECCS 3トリップチャンネル計装器不動作			ON		
* 2011/03/11 16:32	DD002	排気筒	放射能高高		ON		
2011/03/11 16:32	BD252	LPCS系	作動除外		ON		
* 2011/03/11 16:32	BD155	RHRポンプ	A	トリップ	ON		
2011/03/11 16:32	BD154	RHR	A系	作動除外	ON		
* 2011/03/11 16:32	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A作動除外		ON		
2011/03/11 16:32	BD035	ECCS 1トリップチャンネル計装器不動作			ON		
2011/03/11 16:32	BD177	RHR	B/C系	作動除外	ON		
* 2011/03/11 16:32	BD641	非常用口-カルクーラ	B系	作動除外	ON		
* 2011/03/11 16:32	BD496	RHRC/RHRS/EECW	B作動除外		ON		
2011/03/11 16:32	BD036	ECCS 2トリップチャンネル計装器不動作			ON		
2011/03/11 16:32	BD547	SGTS	B系	起動	ON		
2011/03/11 16:32	BD481	RCIC系		作動除外	ON		
* 2011/03/11 16:32	BD440	RCIC系		作動	ON		
* 2011/03/11 16:32	BD640	非常用口-カルクーラ	A系	作動除外	ON		
2011/03/11 16:32	BD533	SGTS	A系	作動除外	ON		
2011/03/11 16:32	BD539	SGTS	A系	起動	ON		
2011/03/11 16:32	BD513	SGTS	隔離弁 A	閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:32	BD510	SGTS	切換弁 A	開	ON		正常復帰
2011/03/11 16:32	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 16:32	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF		正常復帰
* 2011/03/11 16:32	HPCS-D/G		不待機				
2011/03/11 16:32	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF		正常復帰
* 2011/03/11 16:32	BD253	LPCSポンプ		トリップ	ON		

アラーム印字

2011/03/11 16:32	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		ON	
2011/03/11 16:32	PD717	RHRポンプ	A	起動	起動	
* 2011/03/11 16:32	DA051	D/W		圧力 (W/R)	110 >	110 kPa abs
* 2011/03/11 16:32	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF	
* 2011/03/11 16:32	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
* 2011/03/11 16:32	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF	
2011/03/11 16:33	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF	
2011/03/11 16:33	CA070	原子炉	水位	(N/R)	818 mm	正常復帰
* 2011/03/11 16:35	LC007	復水器	C 第2水室出入口	海水温度差	判定不能	
2011/03/11 16:35	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
* 2011/03/11 16:35	DA021	CAMS	水素濃度	A	RL下限逸脱	
* 2011/03/11 16:35	LA015	復水器	C	第2水室入口温度	RL上限逸脱	
* 2011/03/11 16:35	LA021	復水器	C	第2水室出口温度	RL上限逸脱	
* 2011/03/11 16:36	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1032 >	1029 mm
2011/03/11 16:36	LA015	復水器	C	第2水室入口温度	375.0 °C	正常復帰
2011/03/11 16:36	LA021	復水器	C	第2水室出口温度	375.0 °C	正常復帰
* 2011/03/11 16:37	BA046	RCICポンプ		流量	36.7 <	39.2 m ³ /h
2011/03/11 16:37	LC007	復水器	C 第2水室出入口	海水温度差	-161.8 °C	正常復帰
2011/03/11 16:37	BA046	RCICポンプ		流量	41.5 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 16:37	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON
2011/03/11 16:37	PD717	RHRポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 16:37	BD539	SGTS	A系	起動	OFF	
2011/03/11 16:37	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD516	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD320	HPCS	D/G	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD321	HPCS系		論理電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD283	HPCS系		作動除外	OFF	
2011/03/11 16:37	BD642	非常用口-カルクーラ	(区分3)	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD497	HPCSC/HPCSS系		作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD644	HPCS D/G	HVAC系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD037	ECCS 3トリップチャンネル	計装器不動作		OFF	
2011/03/11 16:37	DD002	排気筒		放射能高高	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD252	LPCS系		作動除外	OFF	
2011/03/11 16:37	BD253	LPCSポンプ		トリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD155	RHRポンプ	A	トリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD154	RHR	A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 16:37	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD035	ECCS 1トリップチャンネル	計装器不動作		OFF	
2011/03/11 16:37	BD177	RHR	B/C系	作動除外	OFF	
2011/03/11 16:37	BD641	非常用口-カルクーラ	B系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD496	RHRC/RHRS/EECW	B	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD036	ECCS 2トリップチャンネル	計装器不動作		OFF	
2011/03/11 16:37	BD547	SGTS	B系	起動	OFF	
2011/03/11 16:37	BD481	RCIC系		作動除外	OFF	
2011/03/11 16:37	BD440	RCIC系		作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD640	非常用口-カルクーラ	A系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	BD533	SGTS	A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 16:37	DD065	SGTS	排ガス	放射能高高 (SCIN)	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	DD066	SGTS	排ガス	放射能高高 (IC)	OFF	正常復帰
2011/03/11 16:37	PD723	RHRSポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 16:37	PD725	RHRSポンプ	C	起動	停止	
2011/03/11 16:37	PD731	EECWポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 16:37	RHR	C	待機			
2011/03/11 16:37	RCIC		運転			
2011/03/11 16:37	HPCS-D/G		待機			
2011/03/11 16:37	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		OFF	
2011/03/11 16:37	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON
2011/03/11 16:37	BD607	FCSヒータ	A遮断器接続以外制御電源喪失		OFF	正常復帰
* 2011/03/11 16:38	CD017	S/R弁	T	動作	ON	

2011/03/11 16:38	PD720	RCIC		起動信号		停止
2011/03/11 16:38	PD722	RCIC		止め弁	閉	閉
2011/03/11 16:38	RCIC			運転逸脱		
* 2011/03/11 16:38	BD455	RCIC		タービン蒸気入口弁	閉	ON
* 2011/03/11 16:38	RCIC			不待機		
* 2011/03/11 16:38	BD467	RCIC		タービントリップ絞り弁	閉	ON
* 2011/03/11 16:38	BD445	RCIC		ポンプ 出口弁	閉	ON
2011/03/11 16:38	BD458	RCIC		ポンプ 最小流量バイパス弁	開	ON
2011/03/11 16:38	FD125	M/D-RFP	A		停止条件成立	ON
2011/03/11 16:38	FD145	M/D-RFP	B		停止条件成立	ON
* 2011/03/11 16:38	CD292	原子炉		水位	高(L-8)	ON
2011/03/11 16:38	ZD924	計算機待機監視		RCIC系待機不全		ON
2011/03/11 16:38	BD459	RCIC		ポンプ 最小流量バイパス弁	閉	OFF
* 2011/03/11 16:38	BA046	RCIC		ポンプ	流量	0.0 < 39.2 m ³ /h
* 2011/03/11 16:38	BA047	RCIC		ポンプ	吐出圧力	0.43 < 0.88 MPa
2011/03/11 16:38	BD459	RCIC		ポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON
2011/03/11 16:38	BD480	RCIC		作動 主/RFPタービントリップ	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 16:38	BD454	RCIC		タービン蒸気入口弁	開	OFF
* 2011/03/11 16:38	BD466	RCIC		タービントリップ絞り弁	開	OFF
2011/03/11 16:38	BD454	RCIC		タービン蒸気入口弁	開	OFF 正常復帰
2011/03/11 16:38	BD455	RCIC		タービン蒸気入口弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 16:38	BD445	RCIC		ポンプ 出口弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 16:38	BD458	RCIC		ポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF
2011/03/11 16:38	BD466	RCIC		タービントリップ絞り弁	開	ON 正常復帰
2011/03/11 16:38	PD750	RCIC		注入弁	開	閉
2011/03/11 16:38	BD444	RCIC		ポンプ 出口弁	開	OFF
2011/03/11 16:38	PD722	RCIC			止め弁	閉 開
* 2011/03/11 16:38	BD513	SGTS		隔離弁 A	閉	OFF
* 2011/03/11 16:38	BD510	SGTS		切換弁 A	開	ON
* 2011/03/11 16:38	BD511	SGTS		切換弁 A	閉	OFF
2011/03/11 16:38	BD467	RCIC		タービントリップ絞り弁	閉	OFF 正常復帰
* 2011/03/11 16:38	BD515	SGTS		冷却用連絡弁 A	閉	OFF
* 2011/03/11 16:38	BD517	SGTS		流量制御弁 A	閉	OFF
2011/03/11 16:38	RCIC			状態変化中		
2011/03/11 16:38	ZD924	計算機待機監視		RCIC系待機不全		OFF
2011/03/11 16:38	PD418	PLR		ファーストランバック	B	OFF
2011/03/11 16:38	PD417	PLR		ファーストランバック	A	OFF
* 2011/03/11 16:38	BD462	RCIC		潤滑油クーラ入口弁	開	ON
* 2011/03/11 16:38	BD463	RCIC		潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF
* 2011/03/11 16:38	BD441	RCIC		封水ポンプ	運転中	OFF
* 2011/03/11 16:38	RCIC			不待機		
2011/03/11 16:38	ZD924	計算機待機監視		RCIC系待機不全		ON
* 2011/03/11 16:39	CA024	S/R弁		T	出口温度	167.4 > 150.0 °C
* 2011/03/11 16:39	DC010	S/C		水温度	(平均)	32.4 > 32.0 °C
2011/03/11 16:40	PD417	PLR		ファーストランバック	A	ON
2011/03/11 16:40	PD418	PLR		ファーストランバック	B	ON
2011/03/11 16:40	PD723	RHRS		ポンプ A		起動
2011/03/11 16:40	PD725	RHRS		ポンプ C		起動
2011/03/11 16:40	PD731	ECCW		ポンプ A		起動
* 2011/03/11 16:40	RHR			C	不待機	
* 2011/03/11 16:40	BD320	HPCS		D/G	自動起動不能	ON
* 2011/03/11 16:40	BD321	HPCS		系	論理電源喪失	ON
2011/03/11 16:40	BD283	HPCS		系	作動除外	ON
* 2011/03/11 16:40	BD642	非常用口ーカルクーラ		(区分3)	作動除外	ON
* 2011/03/11 16:40	BD497	HRCSC/HPCSS		系	作動除外	ON
* 2011/03/11 16:40	BD644	HPCS		D/G HVAC系	作動除外	ON
2011/03/11 16:40	BD037	ECCS		3トリップチャンネル計装器不動作		ON
* 2011/03/11 16:40	DD002	排気筒			放射能高高	ON
2011/03/11 16:40	BD252	LPCS		系	作動除外	ON
2011/03/11 16:40	BD154	RHR		A系	作動除外	ON

アラーム印字

* 2011/03/11 16:40	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A	作動除外	ON		
2011/03/11 16:40	BD035	ECCS 1トリップチャンネル計装器		不動作	ON		
2011/03/11 16:40	BD177	RHR	B/C系	作動除外	ON		
* 2011/03/11 16:40	BD641	非常用ローカルクーラ	B系	作動除外	ON		
* 2011/03/11 16:40	BD496	RHRC/RHRS/EECW	B	作動除外	ON		
2011/03/11 16:40	BD036	ECCS 2トリップチャンネル計装器		不動作	ON		
2011/03/11 16:40	BD547	SGTS	B系	起動	ON		
2011/03/11 16:40	BD481	RCIC系		作動除外	ON		
* 2011/03/11 16:40	BD640	非常用ローカルクーラ	A系	作動除外	ON		
2011/03/11 16:40	BD533	SGTS	A系	作動除外	ON		
2011/03/11 16:40	BD539	SGTS	A系	起動	ON		
* 2011/03/11 16:40	DD065	SGTS	排ガス	放射能高高 (SCIN)	ON		
* 2011/03/11 16:40	DD066	SGTS	排ガス	放射能高高 (IC)	ON		
* 2011/03/11 16:40	BD607	FCSヒータ	A	遮断器接続以外制御電源喪失	ON		
2011/03/11 16:40	CD017	S/R井	T	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:40	BD513	SGTS	隔離弁	A 閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:40	BD510	SGTS	切換弁	A 開	ON	正常復帰	
2011/03/11 16:40	BD511	SGTS	切換弁	A 閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:40	BD515	SGTS	冷却用連絡弁	A 閉	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:40	BD517	SGTS	流量制御弁	A 閉	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 16:40	HPCS-D/G			不待機			
* 2011/03/11 16:40	BD155	RHRポンプ	A	トリップ	ON		
* 2011/03/11 16:40	BD253	LPCSポンプ		トリップ	ON		
2011/03/11 16:40	PD717	RHRポンプ	A	起動	起動		
2011/03/11 16:40	FD125	M/D-RFP	A	停止条件成立	OFF		
2011/03/11 16:40	FD145	M/D-RFP	B	停止条件成立	OFF		
2011/03/11 16:40	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:40	D/G	A		待機			
2011/03/11 16:40	ED090	非常用 D/G	1A	補機作動除外	OFF	正常復帰	
2011/03/11 16:40	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁 全閉	OFF		
2011/03/11 16:40	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁 全閉	OFF		
2011/03/11 16:40	CA070	原子炉	水位	(N/R)	806 mm	正常復帰	
* 2011/03/11 16:40	CA070	原子炉	水位	(N/R)	708 <	800 mm	
2011/03/11 16:40	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
* 2011/03/11 16:40	BD512	SGTS	隔離弁	A 閉	OFF		
* 2011/03/11 16:40	BD515	SGTS	冷却用連絡弁	A 閉	OFF		
* 2011/03/11 16:40	BD516	SGTS	流量制御弁	A 閉	OFF		
* 2011/03/11 16:41	LA021	復水器	C	第2水室出口温度	RL下限逸脱		
* 2011/03/11 16:41	LC007	復水器	C	第2水室出入口	海水温度差	判定不能	
* 2011/03/11 16:41	LA015	復水器	C	第2水室入口温度	RL下限逸脱		
2011/03/11 16:43	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 16:44	TD001	ターニングギヤ		運転	ON		
2011/03/11 16:44	TD001	ターニングギヤ		運転	OFF		
* 2011/03/11 16:46	CA112	PLR-P	B	潤滑油冷却器出口冷却水温度	40.4 >	40.0 °C	
2011/03/11 16:46	CA018	S/R井	M	出口温度	146.6 °C		正常復帰
* 2011/03/11 16:47	CC032	PLR入口温度差	RPVドレンライン	温度A	27.9 >	27.0 °C	
* 2011/03/11 16:47	CC033	PLR入口温度差	RPVドレンライン	温度B	27.9 >	27.0 °C	
2011/03/11 16:48	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
* 2011/03/11 16:48	FD065	HPCP	C	操作スイッチ自動+切残	OFF		
* 2011/03/11 16:48	FD025	LPCP	C	操作スイッチ自動+切残	OFF		
2011/03/11 16:48	FD050	HPCP	A	運転中	OFF		
2011/03/11 16:48	PD304	HPCP	A	運転中	停止		
2011/03/11 16:48	FD125	M/D-RFP	A	停止条件成立	ON		
2011/03/11 16:48	FD145	M/D-RFP	B	停止条件成立	ON		
2011/03/11 16:48	FD056	HPCP	B	運転中	OFF		
2011/03/11 16:48	PD305	HPCP	B	運転中	停止		
2011/03/11 16:48	PD307	HPCP		全台停止	ON		
2011/03/11 16:48	FD156	M/D-RFP	B	最小流量弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:48	FD053	HPCP	A	操作スイッチ自動+切残	OFF		
* 2011/03/11 16:48	HPCP	A		不待機			

* 2011/03/11 16:48	FD059	HPCP	B	操作スイッチ自動+切残	OFF		
* 2011/03/11 16:48		HPCP	B	不待機			
* 2011/03/11 16:49	FA150	RFP		吸込ヘッド	圧力	1.87 <	2.94 MPa
* 2011/03/11 16:49	FD012	LPCP	A	停止条件成立	ON		
2011/03/11 16:49	FD010	LPCP	A	運転中	OFF		
2011/03/11 16:49	PD300	LPCP	A	運転中	停止		
2011/03/11 16:49	FD012	LPCP	A	停止条件成立	ON	正常復帰	
2011/03/11 16:49	PD315	T/D-RFP	A	吸込圧力 低低	ON		
2011/03/11 16:49	PD316	T/D-RFP	B	吸込圧力 低低	ON		
2011/03/11 16:49	FD052	HPCP	A	停止条件成立	ON		
2011/03/11 16:49	FD058	HPCP	B	停止条件成立	ON		
2011/03/11 16:49	FD016	LPCP	B	運転中	OFF		
2011/03/11 16:49	PD301	LPCP	B	運転中	停止		
2011/03/11 16:49	PD303	LPCP		全台停止	ON		
2011/03/11 16:49	FD181	T/D-RFP	A	最小流量調節弁 開	OFF		
2011/03/11 16:49	FD201	T/D-RFP	B	最小流量調節弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:49	FD013	LPCP	A	操作スイッチ自動+切残	OFF		
* 2011/03/11 16:49		LPCP	A	不待機			
* 2011/03/11 16:49	FD019	LPCP	B	操作スイッチ自動+切残	OFF		
* 2011/03/11 16:49		LPCP	B	不待機			
* 2011/03/11 16:49	FD073	HPCP	A	出口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD081	HPCP	C	出口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD077	HPCP	B	出口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD071	HPCP	A	入口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD079	HPCP	C	入口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FA120	HPCP		吸込ヘッド	圧力	0.00 <	0.35 MPa
* 2011/03/11 16:49	FD075	HPCP	B	入口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD033	LPCP	A	出口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD037	LPCP	B	出口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD041	LPCP	C	出口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD031	LPCP	A	入口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD035	LPCP	B	入口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:49	FD039	LPCP	C	入口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:49	FD196	T/D-RFP	B	吸込弁 閉	ON		
2011/03/11 16:49	FD176	T/D-RFP	A	吸込弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD104	低圧ヒータ	2B	出口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD100	低圧ヒータ	6A	入口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD103	低圧ヒータ	2A	出口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD102	低圧ヒータ	6C	入口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD101	低圧ヒータ	6B	入口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD105	低圧ヒータ	2C	出口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:50	CA100	PLR-P	A	モータ冷却器出口冷却水温度	40.0 >	40.0 °C	
2011/03/11 16:50	FD109	高圧ヒータ	1A	出口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD110	高圧ヒータ	1B	出口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD107	高圧ヒータ	1B	入口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD111	高圧ヒータ	1C	出口弁 閉	ON		
2011/03/11 16:50	FD108	高圧ヒータ	1C	入口弁 閉	ON		
* 2011/03/11 16:50	FD034	LPCP	B	入口弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:50	FD030	LPCP	A	入口弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:50	FD038	LPCP	C	入口弁 開	OFF		
2011/03/11 16:50	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 16:50	CA017	S/R弁	L	出口温度	146.8 °C	正常復帰	
* 2011/03/11 16:51	FD072	HPCP	A	出口弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:51	FD076	HPCP	B	出口弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:51	FD080	HPCP	C	出口弁 開	OFF		
2011/03/11 16:51	FD180	T/D-RFP	A	吸込弁 30% 開	OFF		
2011/03/11 16:51	FD200	T/D-RFP	B	吸込弁 30% 開	OFF		
* 2011/03/11 16:51	FD032	LPCP	A	出口弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:51	FD036	LPCP	B	出口弁 開	OFF		
* 2011/03/11 16:51	FD040	LPCP	C	出口弁 開	OFF		

*2011/03/11 16:52	FD070	HPCP	A	入口弁	開	OFF		
*2011/03/11 16:52	FD074	HPCP	B	入口弁	開	OFF		
*2011/03/11 16:52	FD078	HPCP	C	入口弁	開	OFF		
2011/03/11 16:52	CA007	S/R弁	A		出口温度	146.6 °C		正常復帰
2011/03/11 16:52	FD195	T/D-RFP	B	吸込弁	開	OFF		
2011/03/11 16:52	FD175	T/D-RFP	A	吸込弁	開	OFF		
2011/03/11 16:53	CD001	S/R弁	B		動作	ON		
2011/03/11 16:53	PD736	S/R弁	B		開	開		
2011/03/11 16:53	CB004	S/R弁	B		動作	ON		
2011/03/11 16:53	CA070	原子炉		水位	(N/R)	977 mm		正常復帰
*2011/03/11 16:53	CA070	原子炉		水位	(N/R)	1102 >	1029 mm	
*2011/03/11 16:53	DA036	S/C 水温度		7	(43°)	34.4 >	32.0 °C	
*2011/03/11 16:54	CA191	復水器	A 2		導電率	0.264 >	0.250 μS/cm	
*2011/03/11 16:54	CA008	S/R弁	B		出口温度	167.5 >	150.0 °C	
2011/03/11 16:55	CA070	原子炉		水位	(N/R)	1012 mm		正常復帰
2011/03/11 16:55	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF		
2011/03/11 16:57	CD001	S/R弁	B		動作	OFF		
2011/03/11 16:57	PD736	S/R弁	B		開	閉		
2011/03/11 16:57	CB004	S/R弁	B		動作	OFF		
*2011/03/11 16:57	CA070	原子炉		水位	(N/R)	477 <	800 mm	
*2011/03/11 16:57	CD291	原子炉		水位	低	B 2	ON	
*2011/03/11 16:57	CD290	原子炉		水位	低	B 1	ON	
*2011/03/11 16:57	DA038	S/C 水温度		9	(163°)	32.2 >	32.0 °C	
2011/03/11 16:58	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON		
*2011/03/11 16:58	DA040	S/C 水温度		11	(283°)	32.1 >	32.0 °C	
2011/03/11 16:58	DA036	S/C 水温度		7	(43°)	30.8 °C		正常復帰
2011/03/11 17:00	CA191	復水器	A 2		導電率	0.131 μS/cm		正常復帰
*2011/03/11 17:00	DA036	S/C 水温度		7	(43°)	32.0 >	32.0 °C	
2011/03/11 17:02	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF		
*2011/03/11 17:02	DA020	CAMS		酸素濃度	A R L 下限逸脱			
2011/03/11 17:03	DA040	S/C 水温度		11	(283°)	30.5 °C		正常復帰
2011/03/11 17:04	DA036	S/C 水温度		7	(43°)	30.1 °C		正常復帰
2011/03/11 17:05	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON		
*2011/03/11 17:05	DA040	S/C 水温度		11	(283°)	32.2 >	32.0 °C	
2011/03/11 17:05	LD017	TCWポンプ	C		運転中	ON		
*2011/03/11 17:07	DA036	S/C 水温度		7	(43°)	32.1 >	32.0 °C	
*2011/03/11 17:08	BD440	RCIC系			作動	ON		
2011/03/11 17:08	PD720	RCIC			起動信号	起動		
2011/03/11 17:08	BD462	RCIC		潤滑油クーラ入口弁	開	ON		正常復帰
2011/03/11 17:08	BD463	RCIC		潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 17:08	BD441	RCIC		封水ポンプ	運転中	OFF		正常復帰
2011/03/11 17:08	BD454	RCIC		タービン蒸気入口弁	開	ON		
2011/03/11 17:08	BD444	RCICポンプ		出口弁	開	ON		
2011/03/11 17:08	PD750	RCIC		注入弁	開	開		
*2011/03/11 17:08	BD480	RCIC作動		主/RFPタービントリップ		ON		
2011/03/11 17:08	BD458	RCICポンプ		最小流量バイパス弁	開	ON		
2011/03/11 17:08	BD459	RCICポンプ		最小流量バイパス弁	閉	OFF		
2011/03/11 17:08	BA047	RCICポンプ			吐出圧力	3.71 MPa		正常復帰
2011/03/11 17:08	BD455	RCIC		タービン蒸気入口弁	閉	OFF		
2011/03/11 17:08	BD445	RCICポンプ		出口弁	閉	OFF		
2011/03/11 17:08	BD459	RCICポンプ		最小流量バイパス弁	閉	ON		
2011/03/11 17:08	BD458	RCICポンプ		最小流量バイパス弁	開	OFF		
2011/03/11 17:08	BA046	RCICポンプ			流量	121.2 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 17:08	CA024	S/R弁	T		出口温度	147.0 °C		正常復帰
2011/03/11 17:09	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF		
2011/03/11 17:11	LD017	TCWポンプ	C		運転中	OFF		
2011/03/11 17:11	BD458	RCICポンプ		最小流量バイパス弁	開	ON		
*2011/03/11 17:11	BA046	RCICポンプ			流量	21.0 <	39.2 m ³ /h	
2011/03/11 17:11	BD459	RCICポンプ		最小流量バイパス弁	閉	OFF		
2011/03/11 17:12	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON		