

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月30日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月30日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,049 mm (4月30日7時から10 mm下降)	O.P.+ 3,178 mm (4月30日7時から5 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,620 mm (4月30日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,002 mm (4月30日7時から9 mm下降)	O.P.+ 3,122 mm (4月30日7時から8 mm下降)	O.P.+ 3,118 mm (4月30日7時から4 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,143 mm (4月30日7時から30 mm下降)	O.P.+ 3,191 mm (4月30日7時から9 mm下降)	O.P.+ 3,208 mm (4月30日7時から8 mm下降)	O.P.+ 3,137 mm (4月30日7時から2 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,003 mm (初期値からの増加量4,220 mm, 4月30日7時から9 mm上昇) O.P.+ 3,432 mm (初期値からの増加量4,158 mm, 4月30日7時から79 mm上昇) O.P.+ 4,276 mm (床面からの水位480 mm, 4月30日7時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (4月14日15時27分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (4月29日9時43分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 4月27日12時42分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。