

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月16日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月16日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,181 mm (5月16日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 3,201 mm (5月16日7時から6 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,067 mm (5月16日7時から8 mm上昇)	O.P.+ 3,120 mm (5月16日7時から3 mm上昇)	O.P.+ 3,142 mm (5月16日7時から8 mm下降)	O.P.+ 3,138 mm (5月16日7時から4 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,330 mm (5月16日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,323 mm (5月16日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,236 mm (5月16日7時から9 mm下降)	O.P.+ 3,155 mm (5月16日7時から4 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,475 mm (初期値からの増加量4,692 mm, 5月16日7時から7 mm上昇) O.P.+ 3,339 mm (初期値からの増加量4,065 mm, 5月16日7時から82 mm上昇) O.P.+ 4,253 mm (床面からの水位457 mm, 5月16日7時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (5月15日8時35分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (5月15日8時58分～)	
	5・6号機				
	6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施		(5月16日10時00分～ 5月16日16時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月15日18時16分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。