

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年11月3日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月3日12時時点)	タービン建屋水位	O.P. + 2,620 mm (11月1日7時から48 mm下降)	O.P. + 2,784 mm (11月1日7時から31 mm上昇)	O.P. + 2,752 mm (11月1日7時から33 mm上昇)	O.P. + 2,920 mm (11月1日7時から11 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,110 mm (11月1日7時から15 mm上昇)	O.P. + 2,855 mm (11月1日7時から13 mm上昇)	O.P. + 2,773 mm (11月1日7時から25 mm上昇)	O.P. + 2,821 mm (11月1日7時から14 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 2,427 mm (11月1日7時から142 mm下降) O.P. + 2,058 mm (11月1日7時から291 mm下降) O.P. + 4,322 mm (11月1日7時から2 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。