

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年4月4日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月4日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 1,129 mm (4月3日0時から7 mm上昇)	T.P.+ 961 mm (4月3日0時から15 mm上昇)	T.P.+ 1,085 mm (4月3日0時から1 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 1,146 mm (4月3日0時から35 mm上昇)	T.P.+ 1,143 mm (4月3日0時から16 mm下降)	T.P.+ 951 mm (4月3日0時から16 mm上昇)	T.P.+ 950 mm (4月3日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,771 mm (4月3日0時から20 mm上昇) T.P.+ -198 mm (4月3日0時から298 mm下降) T.P.+ 3,009 mm (4月3日0時から7 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。