

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年4月14日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月14日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 1,134 mm (4月13日0時から4 mm下降)	T.P.+ 982 mm (4月13日0時から14 mm上昇)	T.P.+ 1,089 mm (4月13日0時から2 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 1,141 mm (4月13日0時から変化なし)	T.P.+ 1,162 mm (4月13日0時から24 mm上昇)	T.P.+ 970 mm (4月13日0時から14 mm上昇)	T.P.+ 947 mm (4月13日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,353 mm (4月13日0時から100 mm下降) T.P.+ -375 mm (4月13日0時から32 mm上昇) T.P.+ 2,782 mm (4月13日0時から6 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。