

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年4月20日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月20日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 1,132 mm (4月19日0時から変化なし)	T.P.+ 1,006 mm (4月19日0時から15 mm上昇)	T.P.+ 1,098 mm (4月19日0時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 1,130 mm (4月19日0時から12 mm下降)	T.P.+ 1,155 mm (4月19日0時から変化なし)	T.P.+ 991 mm (4月19日0時から15 mm上昇)	T.P.+ 951 mm (4月19日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 1,795 mm (4月19日0時から131 mm下降) T.P.+ -360 mm (4月19日0時から1 mm上昇) T.P.+ 2,814 mm (4月19日0時から5 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。