

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年6月5日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月5日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P. + 1,120 mm (6月4日0時から1 mm上昇)	T.P. + 966 mm (6月4日0時から1 mm上昇)	T.P. + 1,077 mm (6月4日0時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P. + 1,149 mm (6月4日0時から1 mm下降)	T.P. + 1,157 mm (6月4日0時から18 mm下降)	T.P. + 954 mm (6月4日0時から12 mm下降)	T.P. + 959 mm (6月4日0時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P. + 1,025 mm (6月4日0時から52 mm下降) T.P. + 124 mm (6月4日0時から5 mm上昇) T.P. + 2,914 mm (6月4日0時から16 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。