

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年10月12日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月12日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 913 mm (10月11日0時から5 mm上昇)	T.P.+ 747 mm (10月11日0時から18 mm下降)	T.P.+ 902 mm (10月11日0時から3 mm下降)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 951 mm (10月11日0時から3 mm上昇)	T.P.+ 952 mm (10月11日0時から9 mm下降)	T.P.+ 791 mm (10月11日0時から5 mm下降)	T.P.+ 806 mm (10月11日0時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ -389 mm (10月11日0時から113 mm上昇) T.P.+ 920 mm (10月11日0時から10 mm上昇) T.P.+ 2,888 mm (10月11日0時から34 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。