

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年12月26日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月26日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 401 mm (12月25日0時から5 mm上昇)	T.P.+ 361 mm (12月25日0時から14 mm下降)	T.P.+ 452 mm (12月25日0時から20 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 426 mm (12月25日0時から変化なし)	T.P.+ 454 mm (12月25日0時から10 mm下降)	T.P.+ 429 mm (12月25日0時から5 mm下降)	T.P.+ 552 mm (12月25日0時から4 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 795 mm (12月25日0時から26 mm下降) T.P.+ 913 mm (12月25日0時から変化なし) T.P.+ 2,752 mm (12月25日0時から12 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。