

福島第一原子力発電所 仮設モニタリングポストによる定点計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)	西門 線量率 ( $\mu$ Sv/h)
2011/3/30 23:30	0.99	151	73
2011/3/30 23:00	0.99	157	73
2011/3/30 22:30	0.99	153	73
2011/3/30 22:00	1.00	153	73
2011/3/30 21:30	1.00	154	73
2011/3/30 21:00	1.00	156	72
2011/3/30 20:30	1.00	155	74
2011/3/30 20:00	1.01	157	75
2011/3/30 19:30	1.05	156	75
2011/3/30 19:00	1.05	158	75
2011/3/30 18:30	1.06	159	74
2011/3/30 18:00	1.06	159	74
2011/3/30 17:30	1.03	160	74
2011/3/30 17:00	1.02	159	73
2011/3/30 16:30	1.02	163	74
2011/3/30 16:00	1.01	162	76
2011/3/30 15:30	1.03	162	73
2011/3/30 15:00	1.05	163	75
2011/3/30 14:30	1.04	163	76
2011/3/30 14:00	1.05	164	76
2011/3/30 13:30	1.05	165	74
2011/3/30 13:00	1.04	165	77
2011/3/30 12:30	1.05	168	74
2011/3/30 12:00	1.05	167	77
2011/3/30 11:30	1.05	163	77
2011/3/30 11:00	1.05	164	79
2011/3/30 10:30	1.03	172	83
2011/3/30 10:00	1.03	188	80
2011/3/30 9:30	1.04	187	79
2011/3/30 9:00	1.05	169	78
2011/3/30 8:30	1.06	165	79
2011/3/30 8:00	1.06	166	79
2011/3/30 7:30	1.07	167	79
2011/3/30 7:00	1.07	165	79
2011/3/30 6:30	1.07	166	78
2011/3/30 6:00	1.08	163	80
2011/3/30 5:30	1.08	167	81
2011/3/30 5:00	1.08	166	80
2011/3/30 4:30	1.08	167	81
2011/3/30 4:00	1.08	165	82
2011/3/30 3:30	1.08	169	80
2011/3/30 3:00	1.08	166	80
2011/3/30 2:30	1.08	167	80
2011/3/30 2:00	1.09	167	81
2011/3/30 1:30	1.09	166	81
2011/3/30 1:00	1.10	168	82
2011/3/30 0:30	1.10	167	82
2011/3/30 0:00	1.09	168	80

福島第一原子力発電所モニタリングカー<sup>※</sup>による計測状況

※仮設モニタリングポストによる定点計測を補完する位置づけとして移動

計測日：3月30日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後11時50分	西門	100.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	5.4
午後11時40分	西門	100.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	3.9
午後11時30分	西門	100.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	1.9
午後11時20分	西門	101.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
午後11時10分	西門	101.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午後11時00分	西門	101.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	0.9
午後10時50分	西門	101.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	5.4
午後10時40分	西門	101.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
午後10時30分	西門	101.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.6
午後10時20分	西門	101.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.8
午後10時10分	西門	101.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.3
午後10時00分	西門	101.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
午後9時50分	西門	102.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.3
午後9時40分	西門	101.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.2
午後9時30分	西門	102.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.3
午後9時20分	西門	102.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	0.4
午後9時10分	西門	102.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
午後9時00分	西門	102.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午後8時50分	西門	102.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.3
午後8時40分	西門	103.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.7
午後8時30分	西門	103.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
午後8時20分	西門	104.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午後8時10分	西門	104.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.8
午後8時00分	西門	105.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午後7時50分	西門	106.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.8
午後7時40分	西門	105.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
午後7時30分	西門	105.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
午後7時20分	西門	105.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.6
午後7時10分	西門	105.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.4
午後7時00分	西門	106.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.5
午後6時50分	西門	106.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	0.9
午後6時40分	西門	106.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.8
午後6時30分	西門	106.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.0
午後6時20分	西門	106.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.5
午後6時10分	西門	106.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.3
午後6時00分	西門	106.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	1.0
午後5時50分	西門	106.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	1.0
午後5時40分	西門	106.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.0
午後5時30分	西門	106.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.3
午後5時20分	西門	106.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.8
午後5時10分	西門	106.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.7
午後5時00分	西門	106.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
午後4時50分	西門	107.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
午後4時40分	西門	106.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.2
午後4時30分	西門	106.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.1
午後4時20分	西門	107.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.2
午後4時10分	西門	107.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	1.2

計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後4時00分	西門	107.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.2
午後3時50分	西門	107.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南東	1.2
午後3時40分	西門	107.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南東	1.0
午後3時30分	西門	107.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南南西	1.1
午後3時20分	西門	107.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.0
午後3時10分	西門	107.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.3
午後3時00分	西門	107.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.4
午後2時50分	西門	107.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南東	2.4
午後2時40分	西門	108.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.6
午後2時30分	西門	108.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.4
午後2時20分	西門	108.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.2
午後2時10分	西門	108.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	3.1
午後2時00分	西門	108.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	3.4
午後1時50分	西門	108.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	3.4
午後1時40分	西門	108.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	3.0
午後1時30分	西門	108.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.9
午後1時20分	西門	108.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.5
午後1時10分	西門	108.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	南東	2.3
午後1時00分	西門	109.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	2.1
午後0時50分	西門	108.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.5
午後0時40分	西門	109.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.8
午後0時30分	西門	109.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	3.2
午後0時20分	西門	109.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.9
午後0時10分	西門	109.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.4
午後0時00分	西門	109.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.8
午前11時50分	西門	109.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.8
午前11時40分	西門	109.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.9
午前11時30分	西門	109.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.1
午前11時20分	西門	109.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.8
午前11時10分	西門	109.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.2
午前11時00分	西門	111.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.6
午前10時50分	西門	116.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.5
午前10時40分	西門	112.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.6
午前10時30分	西門	114.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.6
午前10時20分	西門	112.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.9
午前10時10分	西門	113.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.7
午前10時00分	西門	109.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.3
午前9時50分	西門	109.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.7
午前9時40分	西門	109.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.8
午前9時30分	西門	110.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.8
午前9時20分	西門	109.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.2
午前9時10分	西門	109.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.3
午前9時00分	西門	109.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	2.2
午前8時50分	西門	109.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東南東	2.2
午前8時40分	西門	109.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.6
午前8時30分	西門	109.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	1.4
午前8時20分	西門	109.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.8
午前8時10分	西門	109.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.6
午前8時00分	西門	109.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	0.6
午前7時50分	西門	109.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.6
午前7時40分	西門	109.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.6
午前7時30分	西門	109.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	0.5
午前7時20分	西門	109.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.6
午前7時10分	西門	109.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西南西	0.8
午前7時00分	西門	110.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	0.5

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前6時50分	西門	110.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.5
午前6時40分	西門	109.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.6
午前6時30分	西門	109.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.5
午前6時20分	西門	110.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.3
午前6時10分	西門	110.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.3
午前6時00分	西門	110.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東北東	0.4
午前5時50分	西門	110.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西北西	0.4
午前5時40分	西門	110.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北東	0.4
午前5時30分	西門	110.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前5時20分	西門	110.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.8
午前5時10分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.5
午前5時00分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	0.5
午前4時50分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.7
午前4時40分	西門	110.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	0.7
午前4時30分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	0.7
午前4時20分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.6
午前4時10分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前4時00分	西門	110.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.6
午前3時50分	西門	111.0 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.7
午前3時40分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.3
午前3時30分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.3
午前3時20分	西門	111.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北	0.4
午前3時10分	西門	111.3 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.3
午前3時00分	西門	110.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.3
午前2時50分	西門	110.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西	0.2
午前2時40分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	0.5
午前2時30分	西門	110.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	西南西	0.4
午前2時20分	西門	110.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南南東	0.5
午前2時10分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南南東	0.5
午前2時00分	西門	111.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南	0.9
午前1時50分	西門	111.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南	0.9
午前1時40分	西門	111.2 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	南西	0.8
午前1時30分	西門	111.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.9
午前1時20分	西門	111.6 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.0
午前1時10分	西門	111.7 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	1.1
午前1時00分	西門	111.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北北西	0.8
午前0時50分	西門	111.9 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北西	0.8
午前0時40分	西門	111.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	0.4
午前0時30分	西門	111.8 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	0.4
午前0時20分	西門	112.1 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	東	0.4
午前0時10分	西門	112.4 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	0.5
午前0時00分	西門	112.5 μSv/h	0.01 μSv/h未滿	北東	0.3