

東京電力パワーグリッド株式会社 栃木リサイクルセンター
産業廃棄物処理施設(PCB処理施設)維持管理記録表
(2020年8月)

○処分した廃棄物の種類および数量

廃棄物の種類	PCB汚染物
処理量	14.1 t

○連続測定記録の状況

項目	測定位置	測定結果の得られた年月日	測定値	備考
反応中混合物温度(°C)	マイクロ波分解装置内	連続	トレンド記録として保管	

○PCB処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量

項目	試料採取位置	試料採取年月日	測定結果が得られた年月日	測定値	備考
PCB濃度(mg/kg)	—	—	—	—	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	

○大気、雨水排水測定結果

項目	試料採取位置	試料採取年月日	測定結果が得られた年月日	測定値	自主管理目標値	備考	
大気	敷地境界	—	—	—	≤0.0001		
	処理施設内	—	—	—	≤832		
水質	変電所雨水出口	—	—	—	≤5		
		油分(n-ヘキサン抽出物質)(mg/L)	—	—	—	≤5	
		PCB濃度(mg/L)	2020.8.21	2020.9.18	<0.0005	≤0.0015	
		pH	2020.8.21	2020.9.18	7.4	5.8~8.6	
ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	—	—	—	—	—		