

東京電力株式会社 千葉リサイクルセンター
産業廃棄物処理施設(PCB分解施設)維持管理記録表
(平成25年 7月)

○処分した廃棄物の種類および数量

廃棄物の種類	廃PCB等(柱上トランス油)
処理量	0 m ³

○連続測定記録の状況

項目	測定値	備考
分解槽温度 °C	トレンド記録として保管	産廃処理休止中

○処理済油の測定結果(処理した油中のポリ塩化ビフェニル含有量)

項目	測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得られた年月日	備考
PCB濃度 mg/kg	—	—	リサイクル油貯槽	—	産廃処理休止中

○排水等測定結果

項目	測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得られた年月日	備考	
排水	PCB濃度 mg/l	不検出	H25.7.18	放流水槽	H25.8.29	産廃処理休止中
	ノルマルヘキサン抽出 mg/l	不検出	H25.7.18	放流水槽	H25.8.29	産廃処理休止中
	水素イオン濃度 ppm	8.1	H25.7.18	放流水槽	H25.8.29	産廃処理休止中