

東京電力株式会社 横浜リサイクルセンター  
 産業廃棄物処理施設(PCB分解施設)維持管理記録表  
 (平成26年 3月)

○処分した廃棄物の種類および数量

廃棄物の種類	廃PCB等(柱上トランス油)	
処理量	89.77	m <sup>3</sup>

○連続測定記録の状況

項目	測定値	備考
A分解槽温度   ℃	トレンド記録として保管	
B分解槽温度   ℃	トレンド記録として保管	

○処理済油の測定結果(処理した油中のポリ塩化ビフェニル含有量)

項目	測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得られた年月日	備考
PCB濃度                   mg/kg	≦0.5	H26.3.4	リサイクル油貯槽	H26.3.31	

○排水等測定結果

項目	測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得られた年月日	備考
排水	PCB濃度                   mg/l	≦0.0005	H26.3.3	放流水槽	H26.3.14
	ノルマルヘキサン抽出   mg/l	≦1	H26.3.3	放流水槽	H26.3.14
	水素イオン濃度	7.6	H26.3.3	放流水槽	H26.3.14