

東京電力株式会社 横浜リサイクルセンター
産業廃棄物処理施設(PCB分解施設)維持管理記録表
(平成26年10月)

○処分した廃棄物の種類および数量

廃棄物の種類	廃PCB等(柱上トランス油)
処理量	16.481 m ³

○連続測定記録の状況

項目	測定値	備考
A分解槽温度 °C	トレンド記録として保管	
B分解槽温度 °C	トレンド記録として保管	

○処理済油の測定結果(処理した油中のポリ塩化ビフェニル含有量)

項目	測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得られた年月日	備考
PCB濃度 mg/kg	≤0.5	H26.10.2	リサイクル油貯槽	H26.11.7	

○排水等測定結果

項目	測定値	測定年月日	測定位置	測定結果が得られた年月日	備考
排水	PCB濃度 mg/l	≤0.0005	H26.10.6	放流水槽	H26.10.17
	ノルマルヘキサン抽出 mg/l	≤1	H26.10.6	放流水槽	H26.10.17
	水素イオン濃度	7.6	H26.10.6	放流水槽	H26.10.17