

東京電力パワーグリッド株式会社 栃木リサイクルセンター
産業廃棄物処理施設 (PCB処理施設) 維持管理記録表
(平成29年12月)

○処分した廃棄物の種類および数量

廃棄物の種類	PCB汚染物
処理量	37.9 t

○連続測定記録の状況

項目	測定位置	測定結果の得られた年月日	測定値	備考
反応中混合物温度 (°C)	マイクロ波分解装置内	連続	トレンド記録として保管	

○PCB処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量

項目	試料採取位置	試料採取年月日	測定結果が得られた年月日	測定値	備考
PCB濃度 (mg/kg)	No.3 IPA抽出シタンク	H29.12.4	H29.12.7	0.16	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	

○大気、雨水排水測定結果

項目		試料採取位置	試料採取年月日	測定結果が得られた年月日	測定値	自主管理目標値	備考
大気	PCB濃度 (mg/m ³)	敷地境界	—	—	—	≦0.0001	
	IPA濃度 (ppm)	処理施設内	—	—	—	≦832	
水質	油分 (n-ヘキサン抽出物質) (mg/L)	変電所雨水出口	—	—	—	≦5	
	PCB濃度 (mg/L)		H29.12.19	H30.1.10	<0.0005	≦0.0015	
	pH		H29.12.19	H30.1.10	7.5	5.8~8.6	
	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)		—	—	—	—	