

## 経済産業省からの指示に伴う緊急点検結果について

- 電気事業連合会ならびに経済産業省との調整により緊急点検の実施内容を決定
- 170kV以上のO Fケーブルを対象に、点検実施事項は3項目  
(ケーブル点検, 油量油圧点検, 絶縁油点検※1)
- ただし、東京電力P Gにおいては、新座洞道火災に伴う霞が関を含む東京都心部の停電による社会的影響度を鑑みて154kVケーブルも対象

追加点検指示内容			実績 (11/9 17:00時点)	
点検項目	布設形態	電圧	完了数/対象数	点検結果
ケーブル点検	洞道	275kV	17線路/17線路 716.1km	異常なし
		154kV	24線路/24線路 287.7km	異常なし
油量油圧点検	-	275kV	17線路/17線路	異常なし
		154kV	24線路/24線路	異常なし
絶縁油点検※1	洞道	275kV	405箇所/2,605箇所	異常なし
		154kV	264箇所/1,998箇所	異常なし

※ 1

絶縁油点検については、対象箇所が多い為、優先順位を付けて順次点検していく

