



神奈川県内における当社工事による流域下水道の下水管損傷の調査結果について

2025 年 9 月 3 日

東京電力パワーグリッド株式会社

当社は、2025 年 8 月 29 日、相模原市中央区上溝 2560 番地付近において、当社発注の電力供給に必要な管路設置工事中に、神奈川県が管理する流域下水道の下水管に接触し、損傷させた可能性がある事象を確認しました。（2025 年 9 月 1 日お知らせ済み）

本件について、当該下水管の緊急調査を神奈川県に実施していただいた結果、下水管の上部を約 50m にわたって損傷したことが確認されました。

神奈川県や相模原市など関係する皆さまならびに周辺住民の皆さまに、ご心配、ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

現時点において道路陥没などは見られないものの、本日から空洞調査を開始するほか、引き続きモニタリングを実施して、異常の兆候を早期に把握し対応してまいります。

今後、道路や下水道の安全性の確保のため、県や市など関係する皆さまからご指導いただきながら、早期の復旧に全力を尽くしてまいります。

以 上