

「不適合の予防処置の不備」に関する追加調査について

添付資料

実施概要

- 予防処置の必要性の検討が必要となった不適合については、本社で予防処置の要否を検討することになっていたが、一部の不適合について当該検討が未実施となっていることを確認。（2018年12月19日お知らせ済み）
- その後、本件の再発防止対策の社内展開を行うにあたり、期間を遡って追加調査を実施し、これまで当該検討が未実施になっていた33件に加え、新たに3件の検討未実施の不適合を確認。なお、確認された3件については当該検討を実施中。
- 国内（他電力・他産業）および海外の事故・故障情報等について、予防処置の要否の検討対象であることから、その実施状況を今月中を目途に調査。

	今回調査 前回調査を含む (2019年3月4日公表)	【参考】前回調査 (2018年12月19日公表)
調査対象期間※	2010年4月～2019年1月末	2015年10月～2018年11月末
検討漏れ件数 (調査対象件数)	36件 (508件)	33件 (182件)

今後の調査概要

- 調査対象 : 国内（他電力・他産業）および海外の事故・故障情報・・・約3,000件
- 調査対象期間※ : 2007年2月～2019年1月末

※ 業務マニュアルにおいて、記録の保管を定めた時点まで遡って調査を実施