

(別紙)

## 主な補正内容について

前回（8月15日）補正書の提出後も引き続き、記載の適正化を図る観点から精査を行い、これらを反映した補正書を再提出いたしました。

### <記載の適正化の概要>

○誤字脱字の修正

○記載の明確化

- ・格納容器ベントは、原子炉格納容器内の除熱機能が回復するなどの状況が整った場合に停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する旨を追記

以 上