

2024年1月1日以降の実績

## 1号機

現時点での特記事項なし

## 2号機

- 2号機の原子炉注水設備においては、季節による原子炉注水の温度変動に伴い、燃料デブリの冷却に必要な注水量が変わる。今回、冬季の原子炉注水温度の低下に伴い、2号機の原子炉注水量を下記の通り変更する。(1月9日の原子炉注水量変更予定:1.5 m<sup>3</sup>/h→1.3 m<sup>3</sup>/h)引き続き、関連パラメータについて、慎重に監視してまいる。1月9日午前10時11分、原子炉への注水量を以下のとおり変更した。(1月9日の原子炉注水量変更:1.5 m<sup>3</sup>/h→1.3 m<sup>3</sup>/h)関連パラメータについては、異常のないことを確認。引き続き、慎重に監視してまいる。

## 3号機

現時点での特記事項なし

## 4号機

現時点での特記事項なし

## 5号機

現時点での特記事項なし

## 6号機

- ※6号機は使用済燃料プールのサイフォン防止対策工事のため、1月15日午前10時38分に使用済燃料プール冷却を停止した。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は19.8℃。6号機使用済燃料プールのサイフォン防止対策工事が終了したことから、1月16日午後2時39分、使用済燃料プール冷却の運転を再開。運転再開後の使用済燃料プール水温度は23.5℃。運転状態について異常がないことを確認。

## 水処理装置および貯蔵設備の状況

### 【タンクパトロール結果】

現時点での特記事項なし

### 【H4, H6エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】

現時点での特記事項なし

### 【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】

現時点での特記事項なし

### 【セシウム除去設備】

現時点での特記事項なし

### 【多核種除去設備(ALPS)】

現時点での特記事項なし

### 【増設多核種除去設備】

現時点での特記事項なし

### 【高性能多核種除去設備】

現時点での特記事項なし

### 【淡水化装置】

現時点での特記事項なし

### 【RO濃縮水処理設備】

現時点での特記事項なし

### 【RO濃縮廃液タンク水処理設備】

現時点での特記事項なし

### 【その他】

現時点での特記事項なし

## サブドレン他水処理施設

以下、排水実績のみ記載。

<排水実績>

- ・一時貯水タンクE 1月1日午前10時37分～午後2時35分。排水量590m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクF 1月3日午前10時30分～午後4時8分。排水量838m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクG 1月5日午前10時30分～午後3時0分。排水量671m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクA 1月7日午前10時18分～午後1時54分。排水量537m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクB 1月9日午前10時30分～午後3時1分。排水量671m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクC 1月11日午前10時22分～午後1時40分。排水量492m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクD 1月13日午前11時57分～午後3時32分。排出量534m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクE 1月16日午前10時23分～午後2時3分。排出量545m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクF 1月17日午前10時17分～午後1時48分。排出量520m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクG 1月19日午前10時28分～午後1時31分。排出量454m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクH 1月21日午前11時19分～午後2時7分。排出量417m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクC 1月26日午前10時44分～午後2時33分。排出量569m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクD 1月27日午前10時36分～午後2時35分。排出量591m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクB 1月30日午前10時22分～午後1時。排出量390m<sup>3</sup>

- ・一時貯水タンクE 1月31日午前11時54分～午後4時50分。排出量605m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクG 2月2日午前10時12分～午後5時3分。排出量1,021m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクF 2月3日午前11時46分～午後2時40分。排出量432m<sup>3</sup>
- ・一時貯水タンクH 2月4日午前10時31分～

<特記事項>

\*一時貯水タンクBの排水については、水位計に不具合が確認され、1月23日中の復旧が見込めないことから、排水を延期。延期する排水日時が定まった場合には、お知らせする。  
 \*一時貯水タンクBの排水については、1月23日に水位計の不具合が確認されたため、排水を延期していたが、1月24日に水位計を交換し、不具合が解消したことから、再度排水前分析を実施した。

## 地下水バイパス

以下、排水実績のみ記載。

<排水実績>

- ・一時貯留タンクグループ3 1月6日午前9時53分～午後5時13分。排水量2,011m<sup>3</sup>
- ・一時貯留タンクグループ2 1月13日午前10時58分～午後6時15分。排水量2,016m<sup>3</sup>
- ・一時貯留タンクグループ3 1月22日午前11時19分～午後6時11分。排水量1,860m<sup>3</sup>

<特記事項>

現時点での特記事項なし

## ALPS 処理水測定・確認用タンク

以下、放出実績のみ記載。

<放出実績>

### 【1～4号機サブドレン観測井のサンプリング結果】

<特記事項>

現時点での特記事項なし

### 【1号機放水路のサンプリング結果】

<特記事項>

現時点での特記事項無し

## その他

### 【陸側遮水壁】

現時点での特記事項なし

### 【雑固体廃棄物焼却設備】

現時点での特記事項なし

### 【増設雑固体廃棄物焼却設備】

現時点での特記事項なし

### 【窒素封入設備】

現時点での特記事項なし

### 【その他設備の不具合・トラブル】

現時点での特記事項なし

### 【けが人・体調不良者等】

現時点での特記事項なし

### 【その他】

現時点での特記事項なし